

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0043/2010/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **206-2010-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0273 – 3. zmena zo dňa 11.02.2009 a vydáva

povolenie č. 2006T 0273 - 4. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Račianska teplárenská, a.s.**
IČO: **35 886 781** sídlo: **Hečkova 5, 831 05 Bratislava**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 38,86 MW; z toho plynné palivo 38,86 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 28,67 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Gabriela Eichlerová

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Michal Hrdlička
Ing. Peter Strýček
Ing. Miroslav Pajchl
Ing. Martin Žigo
Ing. Roman Tožička
Patrick Francis Claire Horion

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: 31.01.2025

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0273 – 3. zmena vydané dňa 11.02.2009 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 20.01.2010 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny štatutárneho orgánu a zmeny technických zariadení – doplnenie 7 OST a PR v povolení č. 2006T 0273 – 3. zmena zo dňa 11.02.2009. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 16. marca 2010

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT - Kotelňa Kadnárova	Kadnárova 3	Bratislava	ZP	11,66	12 640
2.	CZT- kotelňa Experiment	Hečkova 3	Bratislava	ZP	5,22	3 006
3.	CZT- kotelňa Baronka 1	pri dome Úžiny č.3	Bratislava	ZP	2,35	1 621
4.	CZT- kotelňa Baronka 2	pri dome Plickova 3-7	Bratislava	ZP	3,00	3 310
5.	CZT- kotelňa Baronka 4	pri dome Kafendova 2-6	Bratislava	ZP	1,80	2 422
6.	CZT- kotelňa Baronka 5	pri dome Mudrochova 15	Bratislava	ZP	1,80	2 365
7.	CZT- kotelňa Záhumenice	Tbiliská ul.	Bratislava	ZP	8,75	10 062
8.	CZT- kotelňa Komisárky	Karpatské námestie	Bratislava	ZP	4,28	3 139
				Spolu :	38,86	38 565

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0273 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT Kadnárova 3	Kadnárova 3	Bratislava			2,133	
2.	OST	Horna 3	Bratislava	TV	0,25		0,30
3.	OST	Horna 5	Bratislava	TV	0,25		0,30
4.	OST	Hagarova 1	Bratislava	TV	0,22		0,41
5.	OST	Hagarova 3	Bratislava	TV	0,22		0,41
6.	OST	Hagarova 5	Bratislava	TV	0,22		0,41
7.	OST	Hagarova 11	Bratislava	TV	0,22		0,41
8.	OST	Hagarova 13	Bratislava	TV	0,22		0,41
9.	OST	Hagarova 15	Bratislava	TV	0,22		0,41
10.	OST	Hagarova 17	Bratislava	TV	0,39		0,40
11.	OST	Hagarova 19	Bratislava	TV	0,39		0,40
12.	OST	Hagarova 21	Bratislava	TV	0,22		0,41
13.	OST	Kadnárova 11	Bratislava	TV	0,22		0,41
14.	OST	Kadnárova 17	Bratislava	TV	0,34		0,37
15.	OST	Kadnárova 23	Bratislava	TV	0,34		0,37
16.	OST	Kadnárova 29	Bratislava	TV	0,22		0,41
17.	OST	Kadnárova 35	Bratislava	TV	0,22		0,41
18.	OST	Kadnárova 41	Bratislava	TV	0,22		0,41
19.	OST	Kadnárova 53	Bratislava	TV	0,22		0,41
20.	OST	Kadnárova 59	Bratislava	TV	0,22		0,41
21.	OST	Kadnárova 67	Bratislava	TV	0,22		0,67
22.	OST	Kadnárova 2-4	Bratislava	TV	0,22		0,62
23.	OST	Pekna 9-11	Bratislava	TV	0,22		0,62
24.	OST	Pekna 3-5	Bratislava	TV	0,22		0,62
25.	OST	Cyprichova 1-3	Bratislava	TV	0,22		0,50

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0273 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST	Cyprichova 4	Bratislava	TV	0,22		0,41
27.	OST	Cyprichova 10	Bratislava	TV	0,22		0,41
28.	OST	Cyprichova 16	Bratislava	TV	0,22		0,41
29.	OST Hlinická 2B	Hlinická 2B	Bratislava	TV	0,29		0,26
30.	PR z CZT Experiment	Hečkova 3	Bratislava			0,275	
31.	OST	Hečkova 2	Bratislava	P	0,33		0,68
32.	SR z OST	Hečkova 2	Bratislava	TV		0,080	
33.	OST	Kadnárova 104	Bratislava	P	0,33		1,20
34.	SR z OST	Kadnárova 104	Bratislava	TV		0,173	
35.	OST	Hečkova 18	Bratislava	P	0,33		0,35
36.	SR z CZT Baronka 1	pri dome Úžiny č.1	Bratislava	TV		0,235	
37.	SR z CZT Baronka 2	pri dome Plickova 3-7	Bratislava	TV		0,320	
38.	SR z CZT Baronka 4	pri domu Kafendova 2-6	Bratislava	TV		0,325	
39.	SR z CZT Baronka 5	pri dome Mudrochova 15	Bratislava	TV		0,350	
40.	PR z CZT Záhumenice	Tbiliská 22	Bratislava			1,124	
41.	OST 1	Závodská 22	Bratislava	TV	0,6		2,00
42.	SR z OST 1	Závodská 22	Bratislava	TV		0,180	
43.	OST 2	bez čísla	Bratislava	TV	0,6		2,00
44.	SR z OST 2	Závodská	Bratislava	TV		0,176	
45.	OST 3	Gelnická	Bratislava	TV	0,6		2,00
46.	SR z OST 3	Gelnická	Bratislava	TV		0,400	
47.	OST Žarnovická	Žarnovická 1	Bratislava	TV	0,5		0,53
48.	OST MŠ Gelnická	Gelnická 34	Bratislava	TV	0,2		0,38
49.	OST 5	Cígel'ská	Bratislava	TV	0,6		2,00
50.	SR z OST 5	Cígel'ská	Bratislava	TV		0,171	

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0273 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	OST 6	Tbiliská	Bratislava	TV	0,6		2,00
52.	SR z CZT Komisárky	Karpatské námestie	Bratislava	TV		0,410	
53.	OST Zdravotné stredisko	Tbiliská 6	Bratislava	TV	0,3		0,38
54.	PR z CZT Komisárky	Karpatské námestie	Bratislava	TV		0,303	
55.	SR z CZT Komisárky	Karpatské námestie	Bratislava	TV		0,410	
56.	OST A	Pri vinohradoch 269	Bratislava	TV	0,4		0,37
57.	OST B	Pri vinohradoch 269B	Bratislava	TV	0,4		0,37
58.	OST C	Pri vinohradoch 269D	Bratislava	TV	0,4		0,32
59.	OST D	Pri vinohradoch 269J	Bratislava	TV	0,4		0,32
60.	OST E	Pri vinohradoch 269H	Bratislava	TV	0,4		0,32
61.	OST F	Pri vinohradoch 269F	Bratislava	TV	0,4		0,32
62.	PR	Na pasekách 8 - 22	Bratislava	TV		0,612	
63.	KOST	Na pasekách 16	Bratislava	TV	0,39		0,55
64.	KOST	Na pasekách 18	Bratislava	TV	0,39		0,61
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		38 565	Počet odberných miest:	145	Spolu:	7,677	