

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0036/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **909-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0049 - 9. zmena zo dňa 29.07.2011 a vydáva

povolenie č. 2005T 0049 - 10. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Službyt, spol. s r.o.**
IČO: **34 101 772** sídlo: **Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 40,011 MW;
z toho plynné palivo 32,011 MW; obnoviteľné zdroje 8,000 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 40,800 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. František Sás

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Peter Strýček
Ing. Jozef Smolka
Ing. Miroslav Pajchl

Doba začatia výkonu podnikania: 01.11.2005

Doba platnosti povolenia do: 01.11.2035

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0049 - 9. zmena vydané dňa 29.07.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 13.02.2012 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonávaní zmeny štatutárneho orgánu a zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie DK Sv. Gorazda 3002/3 v Senici - v povolení č. 2005T 0049 - 9. zmena zo dňa 29.07.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 16. februára 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0049 – 10. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT - Mestská výhrevňa	Továrenská 531	Senica	ZP	12,200	3 410
				OEZ	8,000	30 689
2.	BK - PK 1	S. Jurkoviča 1201	Senica	ZP	4,600	4 119
3.	BK - PK 2	L. Novomeského 1214	Senica	ZP	4,600	5 014
4.	BK - PK 4	gen. Svobodu 1357	Senica	ZP	4,280	5 599
5.	BK - PK 7	Sotinská 1372	Senica	ZP	2,600	1 615
6.	DK - PK 556	Kolónia 556	Senica	ZP	0,147	200
7.	DK - PK, I. Základná škola	V. P. Tótha 32/7	Senica	ZP	0,556	533
8.	DK - PK, II. Základná škola	J. A. Komenského 959	Senica	ZP	1,150	662
9.	DK - PK Základná umelecká škola	Vajanského 27	Senica	ZP	0,360	486
10.	DK - PK Centrum voľného času	Sadová 646/8	Senica	ZP	0,073	112
11.	DK - PK III. Materská škola	Kolónia 544/3	Senica	ZP	0,093	107
12.	DK - PK VI. Materská škola	Čáčov 86	Senica	ZP	0,134	99
13.	DK - PK IX. Materská škola	Komenského 1039	Senica	ZP	0,100	196
14.	DK - PK XI. Materská škola	Hollého 744	Senica	ZP	0,010	46
15.	DK - PK č. 1559	Štefánikova 1559	Senica	ZP	0,220	362
16.	DK - PK č. 1590	Sotinská 159/03	Senica	ZP	0,147	214
17.	DK - PK č. 2870	Sv. Cyrila a Metoda 2870/2	Senica	ZP	0,147	215
18.	DK - PK č. 2871	Sv. Cyrila a Metoda 2871/4	Senica	ZP	0,147	215
19.	DK - PK č. 2872	Sv. Cyrila a Metoda 2872/3	Senica	ZP	0,149	299
20.	DK - PK č. 2873	Sv. Cyrila a Metoda 2873/7	Senica	ZP	0,149	299
21.	DK - PK č. 3002	Sv. Gorazda 3002/3	Senica	ZP	0,149	299
Spolu :					40,011	54 788

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0049 – 10. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
1.	OST K3	Palárikova 289	Senica	HV	0,8		6,960
2.	SR z OST K3	Palárikova 289	Senica	TV	0,3	1,8	
3.	OST č. 1	Robotnícka 56	Senica	HV	0,8		5,020
4.	SR z OST č. 1	Robotnícka 56	Senica	TV	0,3	1,5	
5.	OST č. 2	Hurbanova 486	Senica	HV	0,8		3,700
6.	SR z OST č. 2	Hurbanova 486	Senica	TV	0,3	1,6	
7.	OST č. 3	J. Kráľa 738	Senica	HV	0,8		5,020
8.	SR z OST č. 3	J. Kráľa 738	Senica	TV	0,3	1,4	
9.	OST č. 4	Hviezdoslavova 57	Senica	HV	0,8		1,400
10.	SR z OST č. 4	Hviezdoslavova 57	Senica	TV	0,4	0,2	
11.	OST č. 5	Štefánikova 701	Senica	HV	0,8		4,300
12.	SR z OST č. 5	Štefánikova 701	Senica	TV	0,3	1,2	
13.	OST č. 6	Štefánikova 723	Senica	HV	0,8		4,300
14.	SR z OST č. 6	Štefánikova 723	Senica	TV	0,4	1,1	
15.	OST č. 7	Robotnícka 63	Senica	HV	0,8		2,700
16.	SR z OST č. 7	Robotnícka 63	Senica	TV	0,3	0,3	
17.	OST č. 8	Hviezdoslavova 472	Senica	HV	0,8		2,840
18.	SR z OST č. 8	Hviezdoslavova 472	Senica	TV	0,3	0,3	
19.	OST č. 10	Hurbanova 1378	Senica	HV	0,8		0,700
20.	SR z OST č. 10	Hurbanova 1378	Senica	TV	0,2	0,1	
21.	OST RSMS	Továrenská 466/9	Senica	HV	0,8		2,200
22.	OST stará Poliklinika	Štefánikova 700	Senica	HV	0,8		0,710
23.	OST MsKS	Nám. Oslobodenia 11/17	Senica	HV	0,8		0,950
24.	PR z Mestskej výhrevne	Továrenská 531	Senica	HV	0,8	5,6	
25.	SR z PK č. 1	S. Jurkoviča 1201	Senica	TV	0,3	0,8	
26.	SR z PK č. 2	L. Novomeského 1214	Senica	TV	0,3	0,7	
27.	SR z PK č. 4		Senica	TV	0,3	0,9	
28.	SR z PK č. 7		Senica	TV	0,3	0,3	
Ročná dodávka tepla spolu [MW]:			33865,57	Počet odberných miest:	102	Spolu:	17,8