



ODBOR OPRAVNENÍ

Číslo: 0011/2024/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **226-2024-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0044 - 28. zmena z 12.07.2023 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2005T 0044 - 29. zmena

právnickej osobe

obchodné meno: **Bytkomfort, s.r.o.**

IČO: **36 555 193**

sídlo: **SNP 9, 940 02 Nové Zámky**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 24,1751 MW;

z toho plynné palivo 10,565 MW, plynné palivo pre vysoko účinnú KVET 5,196 MW,

biomasa 6,0000 MW, elektrokotol 2,4000 MW, solár 0,0141 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 258,2525 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Lisziczki

Doba začatia výkonu podnikania: 12.10.2005

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0044 - 28. zmena vydané 12.07.2023 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 10.01.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v systave tepelných zariadení na výrobu tepla - vyňatie kotolne Nábřežie I. - v povolení č. 2005T 0044 - 28. zmena z 12.07.2023. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 25. januára 2024

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredseda úradu

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0044 - 29. zmena
Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - Centrálny tepelný zdroj, Dvorská cesta, Nové Zámky	ZP	7,6500	11 998
		ZP	5,1960	31 805
		Biomasa	6,0000	13 779
		Elektrokotol	2,4000	1
2	BK - Kotelňa Petöfího + CB, Petöfího 14, Nové Zámky	ZP	1,3800	1 170
3	CZT - Kotelňa Sládkovičova, Sládkovičova, Hurbanovo - Bohatá	ZP	1,1350	1 045
		OEZ	0,0141	14
4	DK - Kotelňa Hlavné námestie, Hlavné námestie 7, Nové Zámky	ZP	0,4000	335

Inštalovaný výkon spolu: 24,1751 MW

Ročná výroba spolu: 60 147 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST - Centrálny tepelný zdroj, Dvorská cesta, Nové Zámky	HV	0,6	0,400	1,2791
2	OST - POS - 1, Cyrilometódska 13, Nové Zámky	HV	0,6	0,530	4,0400
3	OST - POS - 2, Bratislavská 1, Nové Zámky	HV	0,6	0,710	3,3600
4	OST - POS - 3, Nám. Republiky 2A (VOSR), Nové Zámky	HV	0,6	0,580	3,1580
5	OST - POS - 4, Cyrilometódska 5, Nové Zámky	HV	0,6	0,610	3,5400
6	OST - POS - 5, SNP 9, Nové Zámky	HV	0,6	0,860	3,9400
7	OST - POS - 6, Kapisztóryho 42 , Nové Zámky	HV	0,6	0,820	4,7705
8	OST - POS - 7, Gogoľova 17, Nové Zámky	HV	0,6	0,440	1,0234
9	OST - Bašty II, T. G. Masaryka 3 (Kpt. Nálepku), Nové Zámky	HV	0,6	1,330	7,4000
10	OST - NIII/VS-1, Bethlena 74 (Partizánska), Nové Zámky	HV	0,6	1,140	3,4500
11	OST - NIII/VS-2, Jánošíkova (Jazdecká), Nové Zámky	HV	0,6	0,890	3,1400
12	OST - NIII/VS-3, Bethlena (Partizánska), Nové Zámky	HV	0,6	0,040	0,3500
13	OST - Juh II/OS-3, T. Vansovej, Nové Zámky	HV	0,6	0,360	4,1900
14	OST - Juh II/OS-4, Jazdecká, Nové Zámky	HV	0,6	0,240	3,5400
15	OST - Juh III/OS-5, Tatranská, Nové Zámky	HV	0,6	0,410	3,8500
16	OST - Juh III/OS-6, S. H. Vajanského, Nové Zámky	HV	0,6	0,290	2,9900
17	OST - Nábřežie II, Nábřežná 44A, Nové Zámky	HV	0,6	2,100	7,7700
18	OST - ZŠ Mostná, Mostná 3, Nové Zámky	HV	0,6		0,6600
19	OST - Kino MIER, Kapisztóryho , Nové Zámky	HV	0,6		0,2300
20	OST - ZŠ Hradná, Hradná 22, Nové Zámky	HV	0,6		0,5000
21	OST - Polyfunkčný dom, Podzámska, Nové Zámky	HV	0,6		0,1500
22	OST - ZŠ Nábřežná, Nábřežná 95, Nové Zámky	HV	0,6		1,0000
23	OST - Bytový dom, Podzámska 1, Nové Zámky	HV	0,6		0,1100

24	OST - DOST - 1/Západ, Andovská ul., Andovská, (Blok A), Nové Zámky	HV	0,6		0,3000
25	OST - DOST - Dom seniorov, Nábřežná 22, Nové Zámky	HV	0,6		0,3400
26	OST - DOST - 2/Západ, Andovská ul., Andovská (Blok B), Nové Zámky	HV	0,6		0,2500
27	OST - Škola Letomostie, Letomostie 3, Nové Zámky	HV	0,6		0,9000
28	OST - ZŠ G. Bethlena, G. Bethlena 41, Nové Zámky	HV	0,6		0,8200
29	OST - DOST - 3/Západ, andovská ul., Andovská 11296/39BL, Nové Zámky	HV	0,6		2,5500
30	OST - DOST - Nový Kasárenská, Kasárenská 6856/2, Nové Zámky	HV	0,6		0,4000
31	OST - Nábřežie I, Nábřežná 57, Nové Zámky	HV	0,6	0,900	5,8700
32	OST - Juh I/VS-1, T. Vansovej (S. H. Vajanského), Nové Zámky	HV	0,6	0,660	2,8800
33	OST - Juh I/VS-2, S. H. Vajanského (Šoltésova), Nové Zámky	HV	0,6	0,660	4,2800
34	OST - Kotelňa Petöfiho + CB, Petöfiho 14, Nové Zámky	HV	0,6	0,165	1,6025
35	OST - Kotelňa Sládkovičova, Sládkovičova, Hurbanovo, časť Bohatá	HV	0,6	0,128	1,1400
36	TR - Tepelný rozvod, Nové Zámky	HV	0,6	0,165	1,6000
37	SR - Sekundárny rozvod, Nové Zámky	HV	0,6	14,668	84,1500
38	PR - Primárny rozvod, Nové Zámky	HV	1,2	11,720	86,7290

Ročná dodávka tepla spolu: 52 266 MWh

Počet odberných miest: 323

Celková dĺžka rozvodov: 26,553 km