



Číslo: 0099/2025/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **3266-2025-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0312 - 10. zmena z 26.05.2021 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2006T 0312 - 11. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **Mestská teplárenská spoločnosť a.s.,
skrátенý názov: MTS a.s.**

IČO: 36 389 480

sídlo: **Palárikova 88, 022 01 Čadca**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 23,776 MW; z toho plynné palivo 23,776 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 71,73 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ľuboslav Jánoš

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2006

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0312 - 10. zmena vydané 26.05.2021 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 02.06.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny - doplnenie vlastníka zariadení - v povolení č. 2006T 0312 - 10. zmena z 26.05.2021. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 12. júna 2025

Jozef Holjenčík
predseda

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0312 - 11. zmena
Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]	Vlastník zariadenia
1	CZT - kotolňa PK III, Bottova 2148, Čadca	ZP	10,710	14 673	Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátенý názov: MTS a.s. Palárikova 88, 022 01 Čadca IČO 36 389 480
2	BK - 4 Žarec, J. Kráľa 41, Čadca	ZP	1,815	4 884	
3	BK - 5 Žarec, Bernoláka 38, Čadca	ZP	2,046	5 491	
4	BK - 7 Žarec, M. R. Štefánika 39, Čadca	ZP	2,030	4 690	
5	BK - 9 Žarec, Jašíkova 2648, Čadca	ZP	1,775	3 944	
6	DK - Mestský úrad, Nám. Slobody 30, Čadca	ZP	0,460	534	
7	BK - A. Hlinku + P.Q.R, A. Hlinku 1157, Čadca	ZP	0,840	2 153	
8	DK - 2481, Podjavorinskej 2481, Čadca	ZP	0,277	434	
9	DK - Plaváreň, Športovcov 1824, Čadca	ZP	1,781	1 758	
10	DK - Polícia, Palárikova 976, Čadca	ZP	0,267	659	
11	DK - Gymnázium, 17. novembra 1296, Čadca	ZP	0,720	1 165	
12	DK - Obchodná akadémia, 17. novembra 2701, Čadca	ZP	0,545	528	
13	BK - 17, Moyzesova 2107, Čadca	ZP	0,510	1 450	

Inštalovaný výkon spolu: 23,776 MW

Ročná výroba spolu: 42 363 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0312 - 11. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak[MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]	Vlastník zariadenia
1	PR z CZT- PK III, Bottova 2148, Čadca	HV	1,6	2,140	17,240	Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátенý názov: MTS a.s. Palárikova 88, 022 01 Čadca IČO 36 389 480
2	SR z OST Hlušek, Školská 37, Čadca	TV	0,5	0,624	5,200	
3	SR z OST Síd. III, Bottova 2148, Čadca	TV	0,5	0,680	7,020	
4	SR z BK 17, Moyzesova 2107, Čadca	TV	0,5	0,183	1,470	
5	SR z BK 7 Žarec, M. R. Štefánika 39, Čadca	TV	0,5	0,198	2,035	
6	OST ZŠ Žarec, M. R. Štefánika 2007, Čadca	TV	0,5	0,120	0,470	
7	SR z BK 4 Žarec, J. Kráľa 41, Čadca	TV	0,5	0,635	2,035	

8	SR z BK 5 Žarec, Bernoláka 38, Čadca	TV	0,5	0,539	2,230	
9	SR z BK 9 Žarec, Jašíkova 2648, Čadca	TV	0,5	1,576	1,770	
10	SR z BK A. Hlinku + P.Q.R., A. Hlinku 1157, Čadca	TV	0,5	0,620	0,960	
11	OST Kýčerka A, Okružná 2649, Čadca	HV	1,6			
12	SR z OST Kýčerka A, Okružná 2649, Čadca	TV	0,5	2,051	5,200	
13	OST Kýčerka B, Okružná 2650, Čadca	HV	1,6			
14	SR z OST Kýčerka B, Okružná 2650, Čadca	TV	0,5	0,994	10,400	
15	OST Kýčerka C, Okružná 2651, Čadca	HV	1,6			
16	SR z OST Kýčerka C, Okružná 2651, Čadca	TV	0,5	0,672	7,800	
17	OST Kýčerka D, Chalúpkova 2652, Čadca	HV	1,6			
18	SR z OST Kýčerka D, Chalúpkova 2652, Čadca	TV	0,5	0,645	7,900	

Ročná dodávka tepla spolu: 73 552 MWh

Počet odberných miest: 20

Celková dĺžka rozvodov: 11,677 km