

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0108/2015/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **683-2015-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0062 - 7. zmena zo dňa 04.03.2015 a vydáva

povolenie č. 2005T 0062 - 8. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **ENERGO - BYTOS, s. r. o.**
IČO: **31 445 659** sídlo: **E. B. Lukáča 24, 936 01 Šahy**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 17,13 MW; z toho plynné palivo 17,13 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 17,13 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Dezider Orbán

číslo:

Doba začatia výkonu podnikania: 01.12.2005

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0062 - 7. zmena vydané dňa 04.03.2015 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 12.03.2015 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu v povolení č. 2005T 0062 - 7. zmena zo dňa 04.03.2015. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 26. marca 2015

JUDr. Miriama Čurlíková
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľky odboru

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK – ŠAHY - SEVER, Thúróczyho 35, ŠAHY	ZP	7,00	8298
2	BK – ŠAHY - TABÁŇ, Janka Kráľa 25, ŠAHY	ZP	3,36	4632
3	BK – ŠAHY - STRED, Vajanského 26, ŠAHY	ZP	4,20	4833
4	BK – ŠAHY - SEVERNÁ, Severná 4, ŠAHY	ZP	0,44	570
5	BK - ŠAHY - ZŠ cirkevná, Hlavné námestie 1, ŠAHY	ZP	1,30	450
6	BK - ŠAHY - Rotarídesa, Rákoczyho 7, ŠAHY	ZP	0,10	157
7	DK - ŠAHY - MsÚ, Hlavné námestie 1, ŠAHY	ZP	0,50	291
8	DK - ŠAHY - DÚ, Rákoczyho 7, ŠAHY	ZP	0,10	107
9	DK - ŠAHY - MŠ Hontianska, Hontianska cesta 45, ŠAHY	ZP	0,03	35
10	DK - ŠAHY - Hontianska 13, Hontianska cesta 13, ŠAHY	ZP	0,10	100

Inštalovaný výkon spolu: 17,13 MW

Ročná výroba spolu: 19 473 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR z BK - ŠAHY - SEVER, Thúróczyho 35, ŠAHY	TV	0,30	0,630	7,00
2	TR z BK - ŠAHY - TABÁŇ, Janka Kráľa 25, ŠAHY	TV	0,30	0,514	3,36
3	TR z BK - ŠAHY - STRED, Vajanského 26, ŠAHY	TV	0,30	0,956	4,20
4	TR z BK - ŠAHY - SEVERNÁ, Severná 4, ŠAHY	TV	0,18	0,198	0,44
5	TR z BK - ŠAHY - ZŠ cirkevná, Hlavné námestie 1, ŠAHY	TV	0,20	0,200	1,30
6	TR z BK - ŠAHY - Rotarídesa, Rákoczyho 7, ŠAHY	TV	0,10	0,010	0,10

Ročná dodávka tepla spolu: 18 967 MWh

Celková dĺžka rozvodov: 2,508 km