

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0085/2013/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívno-právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **4451-2013-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2008T 0411 - 4. zmena zo dňa 27.06.2012 a vydáva

povolenie č. 2008T 0411 - 5. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **COFELY a.s.**

IČO: **35 966 289** sídlo: **Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 22,06 MW;

z toho plynné palivo 16,86 MW, obnoviteľné zdroje 5,20 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 23 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Jozef Solár

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Peter Strýček
Ing. Roman Tožička
Ing. Roman Doupovec

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2009

Doba platnosti povolenia do: 30.06.2029

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2008T 0411 - 4. zmena vydané dňa 27.06.2012 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 13.05.2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny štatutárneho orgánu a čísla osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu v povolení č. 2008T 0411 - 4. zmena zo dňa 27.06.2012. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívno-právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 24. mája 2013

JUDr. Janka Vávrová
riaditeľka odboru legislatívno-právneho

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK - kotolňa S1, Dolné lúky 362, Brezová pod Bradlom	ZP	0,80	1 551
2	BK - kotolňa S2, Družstevná 585/9, Brezová pod Bradlom	ZP	1,20	1 200
3	CZT - kotolňa S3, Piešťanská 14/9, Brezová pod Bradlom	ZP	2,30	1 718
		biomasa	5,20	6 874
4	DK - Veterná 8, Veterná 8, Bratislava	ZP	1,20	1 242
5	DK - BR1, Pribinova blok SO 06, Bratislava	ZP	3,50	2 063
6	DK - BR2, Pribinova blok SO 08, Bratislava	ZP	3,50	2 500
7	DK - BR3, Pribinova blok SO 10, Bratislava	ZP	2,60	1 875
8	DK - EUROPA 1, Námestie SNP, Zvolen	ZP	1,76	3 370

Inštalovaný výkon spolu: 22,06 MW

Ročná výroba spolu: 22 393 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR - kotolňa S1, Dolné lúky 362, Brezová pod Bradlom	TV	0,2	0,25	0,7
2	TR - kotolňa S2, Družstevná 585/9, Brezová pod Bradlom	TV	0,4	2,51	4,2
3	PR - kotolňa S3, Piešťanská 14/9, Brezová pod Bradlom	TV	0,7	1,36	5,6
4	SR z VS1, D. Jurkoviča 711, Brezová pod Bradlom	TV	0,4	2,34	2,5
5	SR z VS2, Horný rad 555, Brezová pod Bradlom	TV	0,4	1,16	2,5
6	OST - VS 1, D. Jurkoviča 711, Brezová pod Bradlom	TV	0,4	0	2,5
7	OST - VS 2, Horný rad 555, Brezová pod Bradlom	TV	0,4	0	2,5
8	OST - VS 3 - S2, Družstevná 585/9, Brezová pod Bradlom	TV	0,4	0	4,2

Ročná dodávka tepla spolu: 20 390 MWh

Počet odberných miest: 82

Celková dĺžka rozvodov: 7,62 km