

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

Číslo: 0067/2020/T-PE

R O Z H O D N U T I E

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **3479-2020-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0014 - 16. zmena z 13.12.2016 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2005T 0014 - 17. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.**
IČO: **35 908 700** sídlo: **Einsteinova 25, 851 01 Bratislava**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 45,144 MW; z toho plynné palivo 45,144 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 69,59 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Mgr. Miloš Valovič

Doba začatia výkonu podnikania: 01.07.2005

Doba platnosti povolenia do: 01.07.2035

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0014 - 16. zmena vydané 13.12.2016 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 04.03.2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny inštalovaného výkonu v povolení č. 2005T 0014 - 16. zmena z 13.12.2016. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 23. júna 2020

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0014 - 17. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT, Priekopnícka 20, Bratislava	ZP	0,420	319
2	CZT, Vetvárska 31, Bratislava	ZP	0,690	955
3	CZT, Baltská 2, Bratislava	ZP	5,360	4037
4	CZT, Hornádska 2, Bratislava	ZP	8,120	7071
5	CZT, Bodrocká 1, Bratislava	ZP	8,120	7678
6	CZT, Podzáhradná 51, Bratislava	ZP	6,695	6216
7	CZT, Estónska 22, Bratislava	ZP	6,380	3544
8	CZT, Bieloruská 20, Bratislava	ZP	4,280	7172
9	CZT, Lotyšská 22, Bratislava	ZP	2,910	21
10	DK, Kazanská 21, Bratislava	ZP	0,150	194
11	DK, Kazanská 23, Bratislava	ZP	0,150	192
12	DK, Kazanská 50, Bratislava	ZP	0,200	226
13	DK, Kazanská 52, Bratislava	ZP	0,200	233
14	DK, Kazanská 56, Bratislava	ZP	0,400	569
15	DK, Hradská 78/B, Bratislava	ZP	0,200	252
16	DK, Podzáhradná 100, Bratislava	ZP	0,132	135
17	DK, Staromlynská, Bratislava	ZP	0,135	162
18	DK, Baltská 21/A, Bratislava	ZP	0,400	308
19	DK, Kazanská 19, Bratislava	ZP	0,132	232
20	DK, Estónska 53, Bratislava	ZP	0,070	90

Inštalovaný výkon spolu: 45,144 MW

Ročná výroba spolu: 39 606 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0014 - 17. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR z CZT, Priekopnícka 20, Bratislava	TV	0,6	0,01	0,69
2	TR z CZT, Vetvárska 31, Bratislava	TV	0,6	0,04	0,69
3	PR z CZT, Hornádska, Bratislava	TV	0,6	2,26	10,00
4	PR z CZT, Podzáhradná, Bratislava	TV	0,6	2,09	8,10
5	B, Uzbecká 20, Bratislava	TV	0,6		0,06
6	TR z CZT, Estónska, Bratislava	TV	0,6	0,93	8,73
7	TR z CZT, Bieloruská, Bratislava	TV	0,6	0,89	5,58
8	TR z CZT, Lotyšská, Bratislava	TV	0,6	0,82	8,73
9	PR z CZT, Baltská, Bratislava	TV	0,6	1,31	6,90
10	OST, Baltská 3, Bratislava	TV	0,6		0,17
11	OST, Baltská 5, Bratislava	TV	0,6		0,17
12	OST, Baltská 7, Bratislava	TV	0,6		0,17
13	OST, Baltská 9, Bratislava	TV	0,6		0,17
14	OST, Baltská 17, Bratislava	TV	0,6		0,17
15	OST, Baltská 23, Bratislava	TV	0,6		0,17
16	OST, Podzáhradná 3, Bratislava	TV	0,6		0,17
17	OST, Podzáhradná 15, Bratislava	TV	0,6		0,17
18	OST, MŠ Podzáhradná , Bratislava	TV	0,6		0,05
19	OST, Podzáhradná 100/A, Bratislava	TV	0,6		0,05
20	PR z CZT, Bodrocká, Bratislava	TV	0,6	2,18	10,00
21	OST, Bodrocká 2, Bratislava	TV	0,6		0,06
22	OST, Bodrocká 4, Bratislava	TV	0,6		0,06
23	OST, Bodrocká 6, Bratislava	TV	0,6		0,06
24	OST, Bodrocká 8, Bratislava	TV	0,6		0,06
25	OST, Bodrocká 10, Bratislava	TV	0,6		0,06
26	OST, Bodrocká 12, Bratislava	TV	0,6		0,06
27	OST, Bodrocká 14, Bratislava	TV	0,6		0,06
28	OST, Bodrocká 16, Bratislava	TV	0,6		0,06
29	OST, Bodrocká 18, Bratislava	TV	0,6		0,06
30	OST, Bodrocká 20, Bratislava	TV	0,6		0,06
31	OST, Bodrocká 22, Bratislava	TV	0,6		0,06
32	OST, Bodrocká 3, Bratislava	TV	0,6		0,04
33	OST, Bodrocká 5, Bratislava	TV	0,6		0,04
34	OST, Bodrocká 7, Bratislava	TV	0,6		0,04
35	OST, Bodrocká 9, Bratislava	TV	0,6		0,04
36	OST, Bodrocká 11, Bratislava	TV	0,6		0,04
37	OST, Bodrocká 13, Bratislava	TV	0,6		0,04
38	OST, Bodrocká 15, Bratislava	TV	0,6		0,04
39	OST, Bodrocká 17, Bratislava	TV	0,6		0,04
40	OST, Bodrocká 19, Bratislava	TV	0,6		0,04
41	OST, Bodrocká 21, Bratislava	TV	0,6		0,04
42	OST, Bodrocká 23, Bratislava	TV	0,6		0,04
43	OST, Bodrocká 25, Bratislava	TV	0,6		0,04
44	OST, Bodrocká 38, Bratislava	TV	0,6		0,04
45	OST, Bodrocká 40, Bratislava	TV	0,6		0,04
46	OST, Bodrocká 42, Bratislava	TV	0,6		0,04
47	OST, Hronská 2, Bratislava	TV	0,6		0,06
48	OST, Hronská 4, Bratislava	TV	0,6		0,06

49	OST, Hronská 6, Bratislava	TV	0,6		0,06
50	OST, Hronská 8, Bratislava	TV	0,6		0,06
51	OST, Hronská 10, Bratislava	TV	0,6		0,06
52	OST, Hronská 12, Bratislava	TV	0,6		0,06
53	OST, Hronská 14, Bratislava	TV	0,6		0,06
54	OST, Hronská 16, Bratislava	TV	0,6		0,06
55	OST, Hronská 18, Bratislava	TV	0,6		0,06
56	OST, Hronská 20, Bratislava	TV	0,6		0,06
57	OST, Hronská 22, Bratislava	TV	0,6		0,06
58	OST, Hronská 24, Bratislava	TV	0,6		0,06
59	OST, Hronská 26, Bratislava	TV	0,6		0,06
60	OST, Hronská 28, Bratislava	TV	0,6		0,06
61	OST, Hronská 30, Bratislava	TV	0,6		0,06
62	OST, Hronská 3, Bratislava	TV	0,6		0,03
63	OST, Ipeľská 1, Bratislava	TV	0,6		0,17
64	OST, Ipeľská 3, Bratislava	TV	0,6		0,17
65	OST, Ipeľská 5, Bratislava	TV	0,6		0,17
66	OST, Ipeľská 7, Bratislava	TV	0,6		0,17
67	OST, Ipeľská 9, Bratislava	TV	0,6		0,17
68	OST, Ipeľská 11, Bratislava	TV	0,6		0,17
69	OST, NP Latorická 4, Bratislava	TV	0,6		0,05
70	OST, Ipeľská 2, Bratislava	TV	0,6		0,05
71	OST, MŠ Latorická 2, Bratislava	TV	0,6		0,15
72	OST, Latorická 7, Bratislava	TV	0,6		0,08
73	OST, Latorická 9, Bratislava	TV	0,6		0,08
74	OST, Latorická 11, Bratislava	TV	0,6		0,08
75	OST, Podzáhradná 45-49, Bratislava	TV	0,6		0,45
76	OST, Podzáhradná 51, Bratislava	TV	0,6		0,42
77	OST, MŠ Linzbotova 18, Bratislava	TV	0,6		0,21
78	OST, Učiteľská 1-2, Bratislava	TV	0,6		0,11
79	OST, Korytnická 1, Bratislava	TV	0,6		0,27
80	OST, Korytnická 2, Bratislava	TV	0,6		0,27
81	OST, Korytnická 3, Bratislava	TV	0,6		0,27
82	OST, Korytnická 4, Bratislava	TV	0,6		0,27
83	OST, Korytnická 5, Bratislava	TV	0,6		0,27
84	OST, Korytnická 6, Bratislava	TV	0,6		0,27
85	OST, Korytnická 7, Bratislava	TV	0,6		0,27
86	OST, Korytnická 8, Bratislava	TV	0,6		0,27
87	OST, Uzbecká 16-20, Bratislava	TV	0,6		0,27
88	OST, Uzbecká 22, Bratislava	TV	0,6		0,06
89	OST, Uzbecká 24, Bratislava	TV	0,6		0,05
90	OST, Uzbecká 26, Bratislava	TV	0,6		0,05
91	OST, Uzbecká 28, Bratislava	TV	0,6		0,55
92	OST, Bodrocká 32, Bratislava	TV	0,6		0,13
93	OST, Bodrocká 34, Bratislava	TV	0,6		0,13
94	OST, Bodrocká 36, Bratislava	TV	0,6		0,13
95	OST, Bodrocká 44, Bratislava	TV	0,6		0,23

Ročná dodávka tepla spolu: 34 855 MWh

Počet odberných miest: 349

Celková dĺžka rozvodov: 10,53 km