

**Úrad pre reguláciu sieťových odvetví**  
**ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY**  
**Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27**

Číslo: 0084/2021/T-PE

**R O Z H O D N U T I E**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovaný pod číslom: **4767-2021-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0241 - 4. zmena z 09.12.2020 a rozhodol o vydaní

**povolenia č. 2006T 0241 - 5. zmena**  
právnickej osobe

obchodné meno: **TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.**  
IČO: **31 687 555** sídlo: **Hlavná 42, 053 42 Kropachy**

na predmet podnikania:

**výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 21,213 MW; z toho plynne palivo 21,213 MW

**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 19,92 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** Ing. Juraj Lovás

**Doba začatia výkonu podnikania:** 01.01.2007

**Doba platnosti povolenia do:** 31.12.2027

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0241 - 4. zmena vydané 09.12.2020 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal 04.10.2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu v povolení č. 2006T 0241 - 4. zmena z 09.12.2020. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava 14. októbra 2021**

JUDr. Szabolcs Hodosy  
podpredseda úradu

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0241 - 5. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK, Poštová 1052, Kropachy	ZP	6,400	7 108
2	BK, Hlavná 946, Kropachy	ZP	4,160	3 970
3	BK, Mlynská 4 (Juh), Kropachy	ZP	4,160	5 949
4	BK, Kúpeľná 9 (Mier), Kropachy	ZP	5,200	6 616
5	DK, nám. Slobody 1 (MsÚ), Kropachy	ZP	0,203	260
6	DK, Maurerova 786, Kropachy	ZP	0,232	356
7	DK, Maurerova 787, Kropachy	ZP	0,203	293
8	DK, Maurerova 935, Kropachy	ZP	0,140	245
9	DK, Maurerova 29, Kropachy	ZP	0,161	126
10	DK, Štúrova 6, Kropachy	ZP	0,354	324

Inštalovaný výkon spolu: 21,213 MW

Ročná výroba spolu: 25 247 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0241 - 5. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR z BK, Poštová 1052, Kropachy	TV	0,4	1,19	6,40
2	TR z BK, Hlavná 946, Kropachy	TV	0,4	0,53	4,16
3	TR z BK, Mlynská 4 (Juh), Kropachy	TV	0,4	0,68	4,16
4	TR z BK, Kúpeľná 9 (Mier), Kropachy	TV	0,4	0,84	5,20

Ročná dodávka tepla spolu: 25 731 MWh

Celková dĺžka rozvodov: 3,24 km