



ODBOR REGULÁCIE ELEKTROENERGETIKY

P O T V R D E N I E

o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Číslo: 0111/2026/PoP-KV
Číslo spisu: 1650-2026-BA

Bratislava 07. 04. 2026

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, oddelenie technickej regulácie ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu v spojení s § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a § 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) vo veci vydania potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou pre výrobcu elektriny **BIOCHYN s.r.o.**, Pod Párovcami 25/4757, 921 01 Piešťany, IČO 36 835 366

v y d á v a

podľa § 8 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. na základe žiadosti výrobcu elektriny **potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou** za obdobie od 20. 01. 2025 do 31. 12. 2025, pre zariadenie výrobcu elektriny:

1. s názvom „Bioplynová stanica 995 kW Chynorany“,
2. využívajúcim technológiu výroby vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacom motore s palivom zemný plyn, s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 0,995 MW, dátumom uvedenia do prevádzky po rekonštrukcii 20. 01. 2025, určeného na základe Znaleckého posudku č. 2/2025,
3. s množstvom paliva 3 911 936 m³ bioplyn a výhrevnosťou 0,0047 MWh/m³,
4. so spôsobom využitia tepla dodávkou tepla do PD Chynorany,
5. miestom výroby elektriny areál PD Chynorany, Bernoláková 202/18, 956 33 Chynorany, parc. č. 2663/3, 2663/4, 2645, 2659, 2683/2, 2683/5, k. ú. Chynorany,
6. množstvom elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou 8 146,907 MWh,
7. úsporou primárnej energie na výrobu elektriny a tepla 27,73 %,
8. bez investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,

9. dosiahnutou celkovou účinnosťou kombinovanej výroby 76,73 %,
10. množstvom tepla dodaného centralizovaným zásobovaním 0 MWh,
11. podielom dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním 0 %,
12. množstvom elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. 7 849,591 MWh.

Podpora prednostným pripojením zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy podľa § 3 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do konca životnosti zariadenia na výrobu elektriny.**

Podpora prístupom do sústavy, prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu zákona č. 309/2009 Z. z. **nebola priznaná.**

Podpora výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. **nebola priznaná.**

Podpora doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 19. 01. 2040.**

Podpora výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. **nebola priznaná.**

Podpora príplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. **nebola priznaná.**

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky, oddeleniu technickej regulácie (ďalej len „úrad“) bola dňa 30. 01. 2026 doručená a pod podacím číslom úradu 4250/2026/BA zaevidovaná žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2025 výrobcu elektriny BIOCHYN s.r.o., Pod Párovcami 25/4757, 921 01 Piešťany, IČO 36 835 366 (ďalej len „výrobca elektriny“) v zariadení výrobcu elektriny „Bioplynová stanica 995 kW Chynorany“ s celkovým inštalovaným výkonom 0,995 MW nachádzajúcom sa na adrese areál PD Chynorany, Bernoláková 202/18, 956 33 Chynorany, parc. č. 2663/3, 2663/4, 2645, 2659, 2683/2, 2683/5, k. ú. Chynorany (ďalej len „zariadenie na výrobu elektriny“).

Výrobca elektriny doplnil žiadosť dňa 27. 02. 2026, 30.03.2026 a 02. 04. 2026 podaním zaevidovaným pod podacím číslom úradu 14258/2026/BA, 14303/2026/BA a 14535/2026/BA. Týmto dňom začala plynúť 30 dňová lehota na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie.

Celkové množstvo vyrobenej elektriny v zariadení na výrobu elektriny za obdobie od 20. 01. 2025 do 31. 12. 2025 je 8 146,907 MWh a technologická vlastná spotreba pri výrobe elektriny je 296,376 MWh. Množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo príplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. je 7 849,591 MWh. Uvedené vyplýva z údajov poskytnutých výrobcom elektriny. Podiel využiteľného tepla dodávaného pre technologické účely je 10 %, množstvo tepla dodaného

centralizovaným zásobovaním teplom je 0 MWh, podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom je 0 %.

Podľa § 18i ods. 3 druhej vety zákona č. 309/2009 Z. z. výrobcu elektriny, ktorého zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019, má právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2018, iba ak si uplatňuje právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b).

Podľa § 3 ods. 12 zákona č. 309/2009 Z. z. účinného od 01. 01. 2019 podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) sa neposkytuje za obdobie, v ktorom cena elektriny na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou dosiahne záporné hodnoty najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich obchodných hodín.

Zúčtovateľ podpory spoločnosť OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO 45 687 862 na základe tohto potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za uplynulé obdobie uplatňuje u výrobcu elektriny rozdiel vyplatenej podpory podľa § 3 zákona č. 309/2009 Z. z. a podpory, ktorá zodpovedá množstvu elektriny podľa tohto potvrdenia o pôvode za uplynulé obdobie.

Úrad posúdil žiadosť predloženú výrobcom elektriny podľa § 8 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a dospel k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Ing. Peter Rihák
riaditeľ odboru
regulácie elektroenergetiky

Potvrdenie sa doručí:

BIOCHYN s.r.o., Pod Párovcami 25/4757, 921 01 Piešťany

OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 21



ODBOR REGULÁCIE ELEKTROENERGETIKY

BIOCHYN s.r.o.
Pod Párovcami 25/4757
921 01 Piešťany

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo/spis:
15441/2026/BA
1650-2026-BA

Vybavuje:
Ing. Dáša Lovas
+421 2 581 004 45

V Bratislave
13. 04. 2026

Vec:

Upovedomenie o oprave chyby v potvrdení o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č. 0111/2026/PoP-KV zo 07. 04. 2026

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, oddelenie technickej regulácie (ďalej len „úrad“) podľa § 8 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) vydal dňa 07. 04. 2026 potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č. 0111/2026/PoP-KV za obdobie od 20. 01. 2025 do 31. 12. 2025 výrobcovi elektriny BIOCHYN s.r.o., Pod Párovcami 25/4757, 921 01 Piešťany, IČO 36 835 366 (ďalej len „výrobca elektriny“) pre zariadenie výrobcu elektriny Bioplynová stanica 995 kW Chynorany s celkovým inštalovaným výkonom 0,995 MW nachádzajúce sa na adrese areál PD Chynorany, Bernoláková 202/18, 956 33 Chynorany, parc. č. 2663/3, 2663/4, 2645, 2659, 2683/2, 2683/5, k. ú. Chynorany.

Podľa § 12b ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. chyby v písaní, v počítaní a iné zrejme nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom výrobcu elektriny s právom na podporu.

Úrad týmto v súlade so znením § 12b ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. opravuje chybu v písaní v písomnom vyhotovení potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č. 0111/2026/PoP-KV zo 07. 04. 2026 nasledovne:

Na strane 2 sa text čísla 12. mení nasledovne:

pôvodný text v znení:

„využívajúcim technológiu výroby vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacom motore s palivom zemný plyn, s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 0,995 MW, dátumom uvedenia do prevádzky po rekonštrukcii 20. 01. 2025, určeného na základe Znaleckého posudku č. 2/2025,“

mení na nový text:

„využívajúcim technológiu výroby vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacom motore s palivom bioplyn, s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 0,995 MW, dátumom uvedenia do prevádzky po rekonštrukcii 20. 01. 2025, určeného na základe Znaleckého posudku č. 2/2025,“

Ostatné časti potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č. 0111/2026/PoP-KV zo 07. 04. 2026 zostávajú nezmenené. Táto oprava chyby v písaní je neoddeliteľnou súčasťou príslušného potvrdenia.

Ing. Peter Rihák
riaditeľ odboru
regulácie elektroenergetiky