

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

Číslo: 0124/2018/T-PE

R O Z H O D N U T I E

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **5017-2018-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2012T 0485 - 2. zmena z 21.12.2016 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2012T 0485 - 3. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.**
IČO: **36 837 920** sídlo: **Technická 7, 821 04 Bratislava**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 1,9746 MW; z toho obnoviteľné zdroje 1,9746 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 1,9746 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Krajčí

Doba začatia výkonu podnikania: 12.10.2012

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2012T 0485 - 2. zmena vydané 21.12.2016 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 13.12.2018 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie tepelného čerpadla a TR v Martine - v povolení č. 2012T 0485 - 2. zmena z 21.12.2016. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 27. decembra 2018

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	Tepelné čerpadlo OC Korzo, Pestovateľská 13, Bratislava	OEZ	0,7320	479
2	Tepelné čerpadlo Admin. budova SO01, areál P1, Technická 7, Bratislava	OEZ	0,0720	89
3	Tepelné čerpadlo Hala SO10, areál P1, Technická 7, Bratislava	OEZ	0,2820	129
4	Tepelné čerpadlo Hala SO11, areál P1, Technická 7, Bratislava	OEZ	0,1020	63
5	Tepelné čerpadlo OC Tulip, Pltníky 2, Martin	OEZ	0,7866	560

Inštalovaný výkon spolu: 1,9746 MW

Ročná výroba spolu: 1 320 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR OC Korzo, areál P13, Pestovateľská 13, Bratislava	TV	0,3	0,50	0,7320
2	TR AB SO01, areál P1, Technická 7, Bratislava	TV	0,2	0,20	0,0720
3	TR Hala SO10, areál P1, Technická 7, Bratislava	TV	0,2	0,15	0,2820
4	TR Hala SO11, areál P1, Technická 7, Bratislava	TV	0,2	0,10	0,1020
5	TR OC Tulip, Pltníky 2, Martin	TV	0,2	0,06	0,7866

Ročná dodávka tepla spolu: 1 319 MWh

Počet odberných miest: 12

Celková dĺžka rozvodov: 1,01 km