



ODBOR OPRAVNENÍ

Číslo: 0051/2023/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **3436-2023-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2009T 0434 - 5. zmena z 11.02.2019 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2009T 0434 - 6. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **BUKÓZA ENERGO, a. s.**
IČO: **43 806 643** sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 180 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 360 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Marek Saxa

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2010

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2009T 0434 - 5. zmena vydané 11.02.2019 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 24.04.2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu a zmeny v sústave zariadení na výrobu tepla – úprava inštalovaného výkonu (modernizácia kotla K1) – v povolení č. 2009T 0434 - 5. zmena z 11.02.2019. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhoviev v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 10. mája 2023

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredseda úradu

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2009T 0434 - 6. zmena

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	Nová energetika K1, K2 (CZT), Hencovská 2073, Hencovce	HU, OEZ, ZP	180	657 000

Inštalovaný výkon spolu: 180 MW

Ročná výroba spolu: 657 000 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	9,42	0,20	180
2	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	4,00	0,80	55
3	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	1,60	0,80	50
4	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	0,50	0,80	25
5	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	0,50	0,80	25
6	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	1,60	0,10	15
7	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	0,50	1,20	10

Ročná dodávka tepla spolu: 420 480 MWh

Počet odberných miest: 3

Celková dĺžka rozvodov: 4,70 km