

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0123/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **4505-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0091 - 6. zmena zo dňa 23.03.2011 a vydáva

povolenie č. 2006T 0091 - 7. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o.**
IČO: 36 643 491 sídlo: Dolná ul. 21/49, 967 01 Kremnica

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 11,271 MW; z toho plynné palivo 7,971 MW;
obnoviteľné zdroje 3,300 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 19,132 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Stanislav Pažický

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Dipl.-Ing. Jozef Füreder
Dipl.-Kffr. Radka Bělková

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2006

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2025

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0091 - 6. zmena vydané dňa 23.03.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 25.09.2012 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny priezviska člena štatutárneho orgánu v povolení č. 2006T 0091 - 6. zmena zo dňa 23.03.2011 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 26. septembra 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0091 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK Kotelňa K5	Jula Horvátha 907	Kremnica	ZP	7,000	1 029
				OEZ	3,000	7 574
2.	BK Kotelňa K3	Bystrická 375	Kremnica	ZP	0,500	330
				OEZ	0,300	627
3.	DK Kotelňa K1	Štefánikovo námestie 13/25	Kremnica	ZP	0,154	154
4.	DK Kotelňa K6	ČSA 265	Kremnica	ZP	0,133	258
5.	BK Kotelňa K25	Štefánikovo námestie 24	Kremnica	ZP	0,184	337
Spolu :					11,271	10 309

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0091 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z K5	Jula Horvátha 907	Kremnica	TV	0,42	4,544	10,000
2.	OST (KOS č.1)	J.Horvátha 881/ 55	Kremnica	TV	0,42		0,267
3.	OST (KOS č.2)	J.Horvátha 928/86	Kremnica	TV	0,42		0,252
4.	OST (KOS č.3)	J.Horvátha 905/40 A,B	Kremnica	TV	0,42		0,267
5.	OST (KOS č.4)	J.Horvátha 905/40 C,D	Kremnica	TV	0,42		0,267
6.	OST (KOS č.5)	J.Horvátha 905/40 A,B	Kremnica	TV	0,42		0,267
7.	OST (KOS č.6)	J.Horvátha 905/40 C,D	Kremnica	TV	0,42		0,267
8.	OST (KOS č.7)	J.Horvátha 905/40 A,B	Kremnica	TV	0,42		0,267
9.	OST (KOS č.8)	J.Horvátha 905/40 C,D	Kremnica	TV	0,42		0,267
10.	OST (KOS č.9)	J.Horvátha 905/40 E,F	Kremnica	TV	0,42		0,267
11.	OST (KOS č.10)	J.Horvátha 955/94	Kremnica	TV	0,42		0,174
12.	OST (KOS č.11)	J.Horvátha 957/102	Kremnica	TV	0,42		0,174
13.	OST (KOS č.12)	J.Horvátha 902/34	Kremnica	TV	0,42		0,174
14.	OST (KOS č.13)	Dolná 56/35	Kremnica	TV	0,42		0,174
15.	OST (KOS č.14)	Dolná 55/33	Kremnica	TV	0,42		0,267
16.	OST (KOS č.15)	Dolná 54/31 A,B,C	Kremnica	TV	0,42		0,252
17.	OST (KOS č.16)	Dolná 54/31 D,E,F	Kremnica	TV	0,42		0,252
18.	OST (KOS č.17)	Veternícka 109/1-3	Kremnica	TV	0,42		0,267
19.	OST (KOS č.18)	Veternícka 110/5-11	Kremnica	TV	0,42		0,550
20.	OST (KOS č.19)	Veternícka 137/2	Kremnica	TV	0,42		0,174
21.	OST (KOS č.20)	Dolná 52/27	Kremnica	TV	0,42		0,267
22.	OST (KOS č.21)	Dolná 53/29	Kremnica	TV	0,42		0,267
23.	OST (KOS č.22)	Dolná 50/23	Kremnica	TV	0,42		0,174
24.	OST (KOS č.23)	Dolná 96/60	Kremnica	TV	0,42		0,252
25.	OST (KOS č.24)	Matunáková 377/2	Kremnica	TV	0,42		0,267
26.	OST (KOS č.25)	Matunáková 379/6	Kremnica	TV	0,42		0,267

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0091 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
27.	OST (KOS č.26)	Matunákova 380/8	Kremnica	TV	0,42		0,267
28.	OST (KOS č.27)	Zechenterova 354/18-20	Kremnica	TV	0,42		0,267
29.	OST (KOS č.28)	M-Market J.Horvátha 924/85	Kremnica	TV	0,42		0,070
30.	OST (KOS č.29)	MsBP Dolná 49/21	Kremnica	TV	0,42		0,550
31.	OST (KOS č.30)	Mareská škola Dolná 57/37	Kremnica	TV	0,42		0,252
32.	OST (KOS č.31)	Slobodáreň Matunákova 378/4	Kremnica	TV	0,42		0,174
33.	PR z K3	ŠUV Bystricka 375	Kremnica	TV	0,21	0,100	0,750
34.	PR z K25	Štefánikovo námestie 24	Kremnica	TV	0,40	0,110	0,231
35.	OST27	Štefánikovo námestie 27/28	Kremnica	TV	0,04		0,231
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		7 890	Počet odberných miest:	41	Spolu:	4,754	