

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0065/2014/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **3159-2014-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0254 - 4. zmena zo dňa 27.06.2011 a vydáva

povolenie č. 2006T 0254 - 5. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Bytová správa s.r.o.**
IČO: **36 045 195** sídlo: **Dolná 2, 969 01 Banská Štiavnica**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 20,29 MW; z toho plynné palivo 20,2 MW, hnedé uhlie 0,09 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 19,17 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Michal Pika

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: RNDr. Pavel Bačík

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0254 - 4. zmena vydané dňa 27.06.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 28.04.2014 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 1 BK a TR – a zmeny čísla osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu v povolení č. 2006T 0254 - 4. zmena zo dňa 27.06.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 12. mája 2014

JUDr. Zuzana Ďurovčíková
riaditeľka odboru právneho

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK K1 Drieňová, gen. L. Svobodu 1271/41, Banská Štiavnica	ZP	6,80	11 449
2	BK PK2 Drieňová, J. Straku 1572/14, Banská Štiavnica	ZP	6,80	1 011
3	BK K1 Dolná, Dolná 30, Banská Štiavnica	ZP	1,00	1 149
4	BK K2 Dolná, Dolná 32, Banská Štiavnica	ZP	1,25	1 591
5	BK K3 Križovatka, Križovatka 12, Banská Štiavnica	ZP	1,98	2 712
6	BK PK Mierová, Mierová 13, Banská Štiavnica	ZP	0,48	699
7	DK PK Mája 6, 1. mája 6, Banská Štiavnica	ZP	0,12	255
8	DK PK Mája 8, 1. mája 8, Banská Štiavnica	ZP	0,12	249
9	DK PK Mája 10, 1. mája 10, Banská Štiavnica	ZP	0,12	266
10	DK PK Exnára, L. Exnára 3, Banská Štiavnica	ZP	0,32	469
11	DK PK Trojičné námestie, Námestie sv. Trojica 7, Banská Štiavnica	ZP	0,15	186
12	DK PK býv. OPP, Dolná 2, Banská Štiavnica	ZP	0,08	115
13	DK UK Zigmundšachta, Na Zigmund šachtu 12, Banská Štiavnica	HU	0,09	162
14	DK Budovateľská, Budovateľská 15, Banská Štiavnica	ZP	0,12	162
15	BK Budovateľská 12, Budovateľská 12, Banská Štiavnica	ZP	0,86	937

Inštalovaný výkon spolu: 20,29 MW

Ročná výroba spolu: 21 412 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR z K1 Drieňová, gen. L. Svobodu 1271/41, Banská Štiavnica	TV	0,30	2,500	6,80
2	TR z PK2 Drieňová, J. Straku 1572/14, Banská Štiavnica	TV	0,25	0,500	6,80
3	TR z K1 Dolná, Dolná 30, Banská Štiavnica	TV	0,35	0,300	1,00
4	TR z K2 Dolná, Dolná 32, Banská Štiavnica	TV	0,25	0,320	1,25
5	TR z K3 Križovatka, Križovatka 12, Banská Štiavnica	TV	0,35	0,560	1,98
6	TR z PK Mierová, Mierová 13, Banská Štiavnica	TV	0,20	0,450	0,48
7	BK Budovateľská 12, Budovateľská 12, Banská Štiavnica	TV	0,35	0,045	0,86

Ročná dodávka tepla spolu: 20 505 MWh

Počet odberných miest: 4

Celková dĺžka rozvodov: 4,675 km