

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0126/2013/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **4945-2013-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0131 - 17. zmena zo dňa 17.06.2013 a vydáva

povolenie č. 2006T 0131 - 18. zmena

právnickej osobe

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

IČO: **36 199 222** sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 1010,3 MW; z toho čierne uhlie 926,3 MW plyné palivo 84,0 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 402,6 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Mikuláš Perháč

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Martin Pitorák
Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA
Matthew Todd Lewis
Mark Granville Tabler
Mgr. Elena Petrášková, LL.M
John Patrick Coyne
Christian Korn
Charles James Bond
Michael Andrew Fedorenko
George F. Babcoke

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2006

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0131 - 17. zmena vydané dňa 17.06.2013 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 29.07.2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny štatutárneho orgánu v povolení č. 2006T 0131 - 17. zmena zo dňa 17.06.2013. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 15. augusta 2013

JUDr. Zuzana Jakubová
riaditeľka odboru právneho

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - Tepláreň DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, Košice	CU/ZP	926,3	5 697 328
2	CZT - Spalinová kotolňa za narážacími pecami, Vstupný areál U. S. Steel, Košice	ZP	84,0	238 168

Inštalovaný výkon spolu: 1 010,3 MW

Ročná výroba spolu: 5 935 496 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR, Vstupný areál U. S. Steel, Košice	P	1,8	17,00	
2	PR, Vstupný areál U. S. Steel, Košice	P	0,6	0,67	
3	PR, Vstupný areál U. S. Steel, Košice	HV	1,6	18,49	

Ročná dodávka tepla spolu: 765 257 MWh

Celková dĺžka rozvodov: 36,16 km