

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0119/2017/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **2888-2017-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2016T 0584 - 1. zmena zo dňa 17.05.2017 a vydáva

povolenie č. 2016T 0584 - 2. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **ENERGY HEATING, s.r.o.**
IČO: **50 211 315** sídlo: **Čachtická 13, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 2,876 MW; z toho plynne palivo 2,876 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 3,642 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Martin Bartolčíč

Doba začatia výkonu podnikania: 01.05.2016

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2016T 0584 - 1. zmena vydané dňa 17.05.2017 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 14.12.2017 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 1 kotolne, 1 OST a PR - v povolení č. 2016T 0584 - 1. zmena zo dňa 17.05.2017. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 28. decembra 2017

JUDr. Renáta Pisárová
riaditeľka odboru vecnej regulácie

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT Plynová kotolňa C2-1, Žltá 1, Bratislava	ZP	0,920	1 260
2	CZT Plynová kotolňa C2-2, Běžová 6, Bratislava	ZP	0,920	1 260
3	CZT Plynová kotolňa Staromestská office, Veterná, Bratislava	ZP	0,450	771
4	CZT Plynová kotolňa Retail Park, Panónska cesta, Bratislava	ZP	0,586	500

Inštalovaný výkon spolu: 2,876 MW

Ročná výroba spolu: 3 791 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST C2-1, Žltá 3, 5, Bratislava	TV	0,25		0,216
2	OST C2-1, Běžová 2, Bratislava	TV	0,25		0,278
3	PR, Žltá 1 - 7, Běžová 2, Bratislava	TV	0,25	0,474	0,920
4	OST C2-2, Žltá 7, Bratislava	TV	0,25		0,327
5	OST C2-2, Žltá 11, Bratislava	TV	0,25		0,327
6	PR, Žltá 7 - 11, Bratislava	TV	0,25	0,589	0,920
7	OST 3, C2-2, Žltá 13, 13/A, Bratislava	TV	0,25		0,327
8	PR, Žltá 13, 13/A, Bratislava	TV	0,25	0,050	0,327

Ročná dodávka tepla spolu: 4 500 MWh

Počet odberných miest: 8

Celková dĺžka rozvodov: 1,113 km