

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **157-2008-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0216 zo dňa 22.11.2006 a vydáva

povolenie č. 2006T 0216 - 1. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.**
IČO: **36 325 961** sídlo: **G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 179,4 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing.Ladislav Ješík

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing.Ladislav Ješík,
Ing.Vladimír Meszároš,
Ing. Matej Matulay.

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:

Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0216 vydané dňa 22.11.2006 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal úrad podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonávaní zmeny sídla akciovej spoločnosti v povolení č. 2006T 0216 zo dňa 22.11.2006. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 14. januára 2008

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	Bloková kotolňa PK-2	Športová 38 (III.135)	Prievidza	ZP	2,160	7 724
2.	Bloková kotolňa PK-3	Lúčna 30 (III.157)	Prievidza	ZP	2,270	4 182
3.	Bloková kotolňa PK-5	Jesenského 12 (I. 540)	Prievidza	ZP	1,150	8 114
4.	Domová kotolňa PK-7	A. Hlinku 17 (I.445)	Prievidza	ZP	0,723	4 396
5.	Domová kotolňa PK-15 (DOS-305)	Vansovej 12 (I.527,528)	Prievidza	ZP	0,0875	326
				Spolu :	6,391	24 742

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR- vetva A	Teplárenská 2 (I.83)	Prievidza	HV	1,60	8,5322	47,987
2.	OST 1201	Vnúťorná 2	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
3.	OST 1202	Vnúťorná 12	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
4.	OST 1203	Vnúťorná 18	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
5.	OST 1204	Vnúťorná 24	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
6.	OST 1205	Krajná 26	Prievidza	HV	0,23	-	0,275
7.	OST 1206	Svätopluka 53	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
8.	OST 1207	Svätopluka 44	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
9.	OST 1208	Pauleho 7	Prievidza	HV	0,23	-	0,275
10.	OST 1210	Svätopluka 35	Prievidza	HV	0,23	-	0,275
11.	OST 1211	Svätopluka 23	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
12.	OST 1212	F.Madvu 1	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
13.	OST 1213	F.Madvu 25	Prievidza	HV	0,23	-	0,500
14.	OST 1214	Svätopluka 18	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
15.	OST 1215	Krajná 4	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
16.	OST 1217	Krajná 16	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
17.	OST 1218	Svätopluka 43	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
18.	OST 1219	Svätopluka 34	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
19.	OST 1220	Trhová 11	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
20.	OST 1221	Štefánika 21	Prievidza	HV	0,23	-	0,300
21.	OST 1222	Vnúťorná 17	Prievidza	HV	0,23	-	0,240
22.	OST 1223	Gavloviča 11	Prievidza	HV	0,23	-	0,275
23.	OST 1224	Vnúťorná 7	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
24.	OST 1225	Súbežná 1	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
25.	OST 1226	Vnúťorná 5	Prievidza	HV	0,23	-	0,240

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST 1227	Gavloviča 17	Prievidza	HV	0,23	-	0,240
27.	OST 1228	Svätopluka 6	Prievidza	HV	0,23	-	0,410
28.	OST 1230	Madvu 8	Prievidza	HV	0,23	-	0,514
29.	OST 1231	Svätopluka 15	Prievidza	HV	0,23	-	0,575
30.	OST 1232	Bjornsona 10	Prievidza	HV	0,23	-	0,700
31.	OST 1233	Banícka 10	Prievidza	HV	0,23	-	0,500
32.	OST 1234	Bjorsona 38	Prievidza	HV	0,23	-	0,700
33.	OST 1235	Bjornsona 44	Prievidza	HV	0,23	-	0,500
34.	OST 1236	Bjornsona 30	Prievidza	HV	0,23	-	0,575
35.	OST 1237	Gavloviča 18	Prievidza	HV	0,23	-	0,515
36.	OST 1238	Bjornsona 33	Prievidza	HV	0,23	-	0,575
37.	OST 1239	Bjornsona 37	Prievidza	HV	0,23	-	0,670
38.	OST 1241	Banícka 24	Prievidza	HV	0,23	-	0,500
39.	OST 1242	Štefánika 26	Prievidza	HV	0,23	-	0,700
40.	SR OST 1242	Štefánika 26	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
41.	OST 1243	Štefánika 41	Prievidza	HV	0,23	-	0,575
42.	OST 1244	Banícka 9	Prievidza	HV	0,23	-	0,575
43.	OST 1245	J.Kráľa 18	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
44.	OST 1246	Palkoviča 4	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
45.	OST 1247	Kráľa 9	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
46.	OST 1248	Malookružná 51	Prievidza	HV	0,23	-	0,250
47.	OST 1249	Malookružná 41	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
48.	SR OST 1249	Malookružná 41	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
49.	OST 1351	Chalupku 55	Prievidza	HV	0,23	-	0,330
50.	OST 1352	Chalupku 31	Prievidza	HV	0,23	-	0,498

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	OST 1353	D.Kubíka 11	Prievidza	HV	0,23	-	0,700
52.	SR OST 1353	D.Kubíka 11	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
53.	OST 1354	Chalupku 9	Prievidza	HV	0,23	-	0,575
54.	OST 1355	Chalupku 29	Prievidza	HV	0,23	-	0,500
55.	OST 1356	Chalupku 53	Prievidza	HV	0,23	-	0,500
56.	OST 1358	Krmana 7	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
57.	SR OST 1358	Krmana 7	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
58.	OST 1359	Malookružná 31	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
59.	SR OST 1359	Malookružná 31	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
60.	OST 1361	Malookružná 21	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
61.	SR OST 1361	Malookružná 21	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
62.	OST 1364	Chalupku 41	Prievidza	HV	0,15	-	0,320
63.	SR OST 1364	Chalupku 41	Prievidza	TV	0,15	0,05	-
64.	OST 1371	Malookružná 13	Prievidza	HV	0,23	-	0,318
65.	SR OST 1371	Malookružná 13	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
66.	OST 1374	Bjornsona 21	Prievidza	HV	0,23	-	0,360
67.	OST 1376	Gavloviča 1	Prievidza	HV	0,23	-	1,150
68.	SR OST 1376	Gavloviča 1	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
69.	OST 1378	Hronského 14	Prievidza	HV	0,23	-	0,380
70.	OST 1478	Kráľa 32	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
71.	SR OST 1478	Kráľa 32	Prievidza	TV	0,23	0,03	-
72.	OST 1479	Súbežná 27	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
73.	OST 1480	Súbežná 35	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
74.	OST 1481	Súbežná 19	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
75.	OST 1482	Súbežná 11	Prievidza	HV	0,23	-	0,350

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
76.	OST 1483	Svätopluka 1	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
77.	OST 1517	Rudnaya 33	Prievidza	HV	0,23	-	0,700
78.	SR OST 1517	Rudnaya 33	Prievidza	TV	0,23	0,16	-
79.	OST 1518	Rudnaya 29	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
80.	SR OST 1518	Rudnaya 29	Prievidza	TV	0,23	0,03	-
81.	OST 1519	Rudnaya 27	Prievidza	HV	0,23	-	0,455
82.	SR OST 1519	Rudnaya 27	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
83.	OST 1520	Rudnaya 21	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
84.	SR OST 1520	Rudnaya 21	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
85.	OST 1521	Rudnaya 19	Prievidza	HV	0,23	-	0,455
86.	SR OST 1521	Rudnaya 19	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
87.	OST 1522	Rudnaya 13	Prievidza	HV	0,23	-	0,455
88.	SR OST 1522	Rudnaya 13	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
89.	OST 1523	Rudnaya 11	Prievidza	HV	0,23	-	0,455
90.	SR OST 1523	Rudnaya 11	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
91.	OST 1525	Rudnaya 3	Prievidza	HV	0,23	-	0,694
92.	SR OST 1525	Rudnaya 3	Prievidza	TV	0,23	0,03	-
93.	OST 1526	Chalupku 30	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
94.	SR OST 1526	Chalupku 30	Prievidza	TV	0,23	0,03	-
95.	OST 1527	Chalupku 26	Prievidza	HV	0,23	-	0,476
96.	SR OST 1527	Chalupku 26	Prievidza	TV	0,23	0,04	-
97.	OST 1528	Chalupku 22	Prievidza	HV	0,23	-	0,275
98.	OST 1532	Chalupku 3	Prievidza	HV	0,27	-	0,700
99.	SR OST 1532	Chalupku 3	Prievidza	TV	0,27	0,02	-
100.	OST 1533	Králika 3	Prievidza	HV	0,27	-	0,450

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
101.	OST 1533	Králika 3	Prievidza	HV	0,27	-	0,450
102.	OST 1534	Králika 7	Prievidza	HV	0,27	-	0,700
103.	SR OST 1534	Králika 7	Prievidza	TV	0,27	0,03	-
104.	OST 1535	Králika 9	Prievidza	HV	0,27	-	0,575
105.	OST 1537	Bjornsona 2	Prievidza	HV	0,27	-	0,575
106.	OST 1541	Bjornsona 1	Prievidza	HV	0,27	-	0,450
107.	OST 1543	Králika 15	Prievidza	HV	0,27	-	0,700
108.	SR OST 1543	Králika 15	Prievidza	TV	0,27	0,03	-
109.	OST 1544	Králika 17	Prievidza	HV	0,27	-	0,700
110.	SR OST 1544	Králika 17	Prievidza	TV	0,27	0,01	-
111.	OST 1545	Králika 21	Prievidza	HV	0,27	-	0,700
112.	SR OST 1545	Králika 21	Prievidza	TV	0,27	0,03	-
113.	OST 1546	Bjornsona 5	Prievidza	HV	0,27	-	0,575
114.	OST Kino Baník	Mierové námestie 18	Prievidza	HV	0,10	-	0,100
115.	OST Zimný štadión	Bojnická cesta 34	Prievidza	HV	0,20	-	0,460
116.	OST Športová hala	Olympionikov 4	Prievidza	HV	0,20	-	0,850
117.	OST TEZAS	Garážová 1	Prievidza	HV	0,20	-	0,675
118.	OST 11	Stodolu 14	Prievidza	HV	0,40	-	4,500
119.	SR OST 11	Stodolu 14	Prievidza	TV	0,40	0,82	-
120.	OST-22	Baniča	Prievidza	HV	0,23	-	0,275
121.	PR vetva B-C	Teplárenská 2 (I.83)	Prievidza	HV	1,60	15,67	125,809
122.	OST 1	Energetikov 27	Prievidza	HV	0,60	-	4,300
123.	SR OST 1	Energetikov 27	Prievidza	TV	0,60	0,76	-
124.	OST 1-A-1	Energetikov 33	Prievidza	TV	0,35	-	0,450
125.	OST 1-A-2	Energetikov 21	Prievidza	TV	0,35	-	0,575

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
126.	OST 1-A-3	Energetikov 48	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
127.	OST 1-A-4	Energetikov 36	Prievidza	TV	0,35	-	0,700
128.	OST 1-B-1	Energetikov 11	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
129.	OST 1-B-2	Energetikov 26	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
130.	OST 1-B-3	Energetikov 16	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
131.	OST 1-B-4	Energetikov 4	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
132.	OST 1-B-5	Mojmírova 3	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
133.	OST 1-B-6	Energetikov 6	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
134.	OST 1-B-8	Mojmírova 5	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
135.	OST 1-B-9	Mojmírova 4	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
136.	OST 1-ZŠ Energetikov	ZŠ Energetikov	Prievidza	TV	0,25	-	0,450
137.	OST 1-ZSŠHS	ZSŠHS	Prievidza	TV	0,25	-	1,100
138.	OST 2	Nedožerského 25	Prievidza	HV	0,60	-	3,000
139.	SR OST 2	Nedožerského 25	Prievidza	TV	0,60	0,515	-
140.	OST 2-C-1	Bernoláka 28	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
141.	OST 2-C-2	Bernoláka 6	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
142.	OST 2-C-3	Bernoláka 4	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
143.	OST 2-C-4	Bernoláka 30	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
144.	OST 2-C-5	Benedikta 18	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
145.	OST 2-C-6	Benedikta 8	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
146.	OST 2-C-7	Benedikta 7	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
147.	OST 2-C-8	Benedikta 17	Prievidza	TV	0,35	-	0,700
148.	OST 2-C-10	Gorkého 43	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
149.	OST 2-C-11	Gorkého 37	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
150.	OST 2-C-12	Gorkého 29	Prievidza	TV	0,35	-	0,575

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
151.	OST 3	Gorkého 36	Prievidza	HV	0,60	-	3,500
152.	SR OST 3	Gorkého 36	Prievidza	TV	0,60	0,362	-
153.	OST 3-C-13	Gorkého 19	Prievidza	TV	0,35	-	0,700
154.	OST 3-C-14	Gorkého 11	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
155.	OST 3-C-15	Gorkého 50	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
156.	OST 3-C-16	Gorkého 42	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
157.	OST 3-C-17	Gorkého 28	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
158.	OST 3-C-18	Gorkého 14	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
159.	OST 3-D-5	Clementisa 41	Prievidza	TV	0,35	-	1,200
160.	OST 3-D-6	Clementisa 37	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
161.	OST 3-MŠ Gorkého	MŠ Gorkého	Prievidza	TV	0,15	-	0,450
162.	OST 4	Clementisa 9	Prievidza	HV	0,80	-	5,740
163.	SR OST 4	Clementisa 9	Prievidza	TV	0,80	0,865	-
164.	OST 5	Nad terasami 4	Prievidza	HV	0,80	-	3,970
165.	SR OST 5	Nad terasami 4	Prievidza	HV	0,80	0,710	-
166.	OST 6-1191	Škarvana 7	Prievidza	HV	0,20	-	0,200
167.	OST 6-1192	Sv. Cyrila 6	Prievidza	HV	0,20	-	0,120
168.	OST 6-1193	Sv. Cyrila 8	Prievidza	HV	0,20	-	0,120
169.	OST 6-1194	Sv. Cyrila 10	Prievidza	HV	0,20	-	0,120
170.	OST 6-1195	Sv. Cyrila 12	Prievidza	HV	0,20	-	0,120
171.	OST 6-586	Sv. Cyrila 2	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
172.	OST 6-587	Dlhá 8	Prievidza	HV	0,32	-	0,575
173.	OST 6-588	Dlhá 16	Prievidza	HV	0,32	-	0,575
174.	OST 6-589	Dlhá 24	Prievidza	HV	0,32	-	0,575
175.	OST 6-590	Dlhá 32	Prievidza	HV	0,32	-	0,575

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
176.	OST 6-591	Sv. Cyrila 20	Prievidza	HV	0,32	-	1,100
177.	OST 6-595	Škarvana 2	Prievidza	HV	0,35	-	0,575
178.	OST 6-596	Škarvana 4	Prievidza	HV	0,35	-	0,575
179.	OST 7-592	Dlhá 44	Prievidza	HV	0,38	-	0,575
180.	OST 7-593	Dlhá 46	Prievidza	HV	0,38	-	0,575
181.	OST 7-594	Dlhá 48	Prievidza	HV	0,38	-	0,575
182.	OST 7-597	Sv. Cyrila 23	Prievidza	HV	0,32	-	0,800
183.	OST 7-598	Sv. Cyrila 30	Prievidza	HV	0,32	-	0,350
184.	OST 7-598	Sv. Cyrila 33	Prievidza	HV	0,32	-	0,350
185.	OST 7-M 600	Sv. Cyrila 39	Prievidza	HV	0,32	-	0,800
186.	OST 7-MŠ Sv. Cyrila	Sv. Cyrila 28	Prievidza	HV	0,15	-	0,350
187.	OST ROZVOJ	Dlhá 1	Prievidza	HV	0,20	-	-
188.	SR OST ROZVOJ	Dlhá 1	Prievidza	TV	0,20	0,0430	-
189.	OST 8	Rastislavova 4	Prievidza	HV	0,20	-	0,930
190.	OST 9	Hollého 3	Prievidza	HV	0,30	-	2,600
191.	SR OST 9	Hollého 3	Prievidza	TV	0,30	0,6915	-
192.	OST TITANIK (R.O.C.)	Košovská cesta 1	Prievidza	HV	0,30	-	2,200
193.	OST 10	Šumperská 3	Prievidza	HV	0,18	-	7,000
194.	SR OST 10	Šumperská 3	Prievidza	TV	0,18	0,1624	-
195.	OST 1700	Šumperská 17	Prievidza	HV	0,18	-	0,350
196.	OST 1701	Šumperská 21	Prievidza	HV	0,18	-	0,350
197.	OST 1702	Šumperská 27	Prievidza	HV	0,18	-	0,350
198.	OST 1703	Bakalárska 4	Prievidza	HV	0,18	-	0,350
199.	OST 1704	Mišíka 27	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
200.	OST 1705	Mišíka 25	Prievidza	HV	0,35	-	0,450

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
201.	OST 1706	Mišíka 21	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
202.	OST 1707	Mišíka 19	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
203.	OST 1709	Šumperská 31	Prievidza	HV	0,18	-	0,700
204.	OST 1722-2	Košovská 2	Prievidza	HV	0,18	-	0,275
205.	OST 1722-10	Košovská 10	Prievidza	HV	0,18	-	0,450
206.	OST MŠ Mišíka	MŠ Mišíka	Prievidza	HV	0,15	-	0,150
207.	OST PRIMA ZDROJ	Potraviny PRIMA ZDROJ	Prievidza	HV	0,10	-	0,100
208.	OST ROKO	Objekt Roko - BYTOS	Prievidza	HV	0,15	-	0,350
209.	OST 12	Šafárika 26	Prievidza	HV	0,35	-	4,000
210.	SR OST 12	Šafárika 26	Prievidza	TV	0,35	0,309	-
211.	OST 13-A-1	Bajzu 5	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
212.	OST 13-A-2	Ondrejova 4	Prievidza	HV	0,35	-	0,575
213.	OST 13-A-3	Ondrejova 20	Prievidza	HV	0,35	-	0,700
214.	OST 13-A-4-7	Hurbana 7	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
215.	OST 13-A-4-15	Hurbana 15	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
216.	OST 13-B-1.1.	Žarnova 10	Prievidza	HV	0,35	-	0,700
217.	OST 13-B-1.2.	Šulekova 9	Prievidza	HV	0,35	-	0,700
218.	OST 14-A-9-20	Žarnova 20	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
219.	OST 14-A-9-28	Žarnova 28	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
220.	OST 14-A-10	Rázusa 4	Prievidza	HV	0,35	-	0,800
221.	OST 14- B-2.1.	Žarnova 7	Prievidza	HV	0,35	-	0,700
222.	OST 14- B-2.2-3	Rázusa 3	Prievidza	HV	0,35	-	0,700
223.	OST 14- B-2.2-13	Žarnova 13	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
224.	OST 15-B-3-24	Rázusa 24	Prievidza	HV	0,35	-	0,575
225.	OST 15-B-3-32	Rázusa 32	Prievidza	HV	0,35	-	0,575

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
226.	OST 15-B-4-9	Jégého 3	Prievidza	HV	0,35	-	0,575
227.	OST 15-B-4-16	Jégého 9	Prievidza	HV	0,35	-	0,350
228.	OST 15-B-4-21	Šulekova 16	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
229.	OST 15-B-11	Šulekova 21	Prievidza	HV	0,35	-	0,800
230.	OST 16	Šafárika 22	Prievidza	HV	0,35	-	4,000
231.	SR OST 18	Palárika 3	Prievidza	TV	0,25	0,0750	-
232.	OST 19	Mišúta 6	Prievidza	HV	0,35	-	4,000
233.	SR OST 19	Mišúta 6	Prievidza	SR	0,35	0,5930	-
234.	OST 20	Francisciho 8	Prievidza	HV	0,35	-	4,000
235.	SR OST 20	Francisciho 8	Prievidza	TV	0,35	0,9010	-
236.	OST 21-Z-22	Fándlyho 19	Prievidza	HV	0,35	-	1,100
237.	OST 21-Z-23	Krasku 28	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
238.	OST 21-Z-24	Matušku 22	Prievidza	HV	0,35	-	0,800
239.	OST 21-Z-25	Ondrejova 21	Prievidza	HV	0,35	-	0,575
240.	OST 21-Z-26	Bendíka 4	Prievidza	HV	0,30	-	0,275
241.	OST 21-ZŠ Dobšinského	ZŠ Dobšinského	Prievidza	HV	0,25	-	0,950
242.	OST 21-MŠ Mišúta	MŠ Matušku	Prievidza	HV	0,25	-	0,250
243.	OST 21-Domov dôchodcov	Domov dôchodcov	Prievidza	HV	0,25	-	0,575
244.	OST 23	Urbárska 26	Prievidza	HV	0,35	-	4,000
245.	SR OST 23	Urbárska 26	Prievidza	TV	0,35	0,4150	-
246.	OST 24	Gazdovská 16	Prievidza	HV	0,35	-	4,000
247.	SR OST 24	Gazdovská 16	Prievidza	TV	0,35	0,2475	-
248.	OST 25	Dúbravská 16	Prievidza	HV	0,35	-	4,000
249.	SR OST 25	Dúbravská 16	Prievidza	TV	0,35	0,0930	-
250.	TR BK PK-2	Športová 38	Prievidza	TV	0,35	0,4885	2,160

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
251.	TR BK PK-3	Lúčna 30	Prievidza	TV	0,35	0,464	2,27
252.	TR BK PK-5	Jesenského 12	Prievidza	TV	0,35	0,200	1,15
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		637 888			Spolu:	34,090	