

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1104-2008-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0273 – 1.zmena zo dňa 22.06.2007 a vydáva

povolenie č. 2006T 0273 - 2. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Račianska teplárenská, a.s.**
IČO: **35 886 781** sídlo: **Hečkova 5, 831 05 Bratislava**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 46,5 MW; z toho plyné palivo 46,5 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 46,5 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Gabriela Eichlerová

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: JUDr. Ľubica Benčurová
Ing. Ivan Ostrihoň
JUDr. Adriana Benková
Ing. Michal Hrdlička
Ing. Peter Strýček
Ing. Miloš Sušarský

Doba začatia výkonu podnikania: 1.1.2007

Doba platnosti povolenia do: 31.1.2025

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0273 – 1.zmena vydané dňa 22.06.2007 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v počte prevádzkovaných tepelných zariadení akciovej spoločnosti v povolení č. 2006T 0273 – 1.zmena zo dňa 22.06.2007. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 07. apríla 2008

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0273 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT - Kotelňa Kadnárova	Kadnárova 3	Bratislava	ZP	16,90	48 419,660
2.	CZT- kotelňa Experiment	Hečkova 3	Bratislava	ZP	5,22	11 169,720
3.	CZT- kotelňa Baronka 1	pri dome Úžiny č.3	Bratislava	ZP	2,35	6 569,206
4.	CZT- kotelňa Baronka 2	pri dome Plickova 3-7	Bratislava	ZP	3,00	13 049,260
5.	CZT- kotelňa Baronka 4	pri dome Kafendova 2-6	Bratislava	ZP	3,00	9 826,930
6.	CZT- kotelňa Baronka 5	pri dome Mudrochova 15	Bratislava	ZP	3,00	9 391,530
7.	CZT- kotelňa Záhumenice	Tbiliská ul.	Bratislava	ZP	8,75	39 136,660
8.	CZT- kotelňa Komisárky	Karpatské námestie	Bratislava	ZP	4,28	11 037,110
Spolu :					46,5	148 600,08

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0273 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT Kadnárova 3	Kadnárova 3	Bratislava			2,12	
2.	OST	Horna 3	Bratislava	HV	0,25		0,30
3.	OST	Horna 5	Bratislava	HV	0,25		0,30
4.	OST	Hagarova 1	Bratislava	HV	0,22		0,41
5.	OST	Hagarova 3	Bratislava	HV	0,22		0,41
6.	OST	Hagarova 5	Bratislava	HV	0,22		0,41
7.	OST	Hagarova 11	Bratislava	HV	0,22		0,41
8.	OST	Hagarova 13	Bratislava	HV	0,22		0,41
9.	OST	Hagarova 15	Bratislava	HV	0,22		0,41
10.	OST	Hagarova 17	Bratislava	HV	0,22		0,41
11.	OST	Hagarova 19	Bratislava	HV	0,22		0,41
12.	OST	Hagarova 21	Bratislava	HV	0,22		0,41
13.	OST	Kadnárova 11	Bratislava	HV	0,22		0,41
14.	OST	Kadnárova 17	Bratislava	HV	0,22		0,41
15.	OST	Kadnárova 23	Bratislava	HV	0,22		0,41
16.	OST	Kadnárova 29	Bratislava	HV	0,22		0,41
17.	OST	Kadnárova 35	Bratislava	HV	0,22		0,41
18.	OST	Kadnárova 41	Bratislava	HV	0,22		0,41
19.	OST	Kadnárova 53	Bratislava	HV	0,22		0,41
20.	OST	Kadnárova 59	Bratislava	HV	0,22		0,41
21.	OST	Kadnárova 67	Bratislava	HV	0,22		0,67
22.	OST	Kadnárova 2-4	Bratislava	HV	0,22		0,62
23.	OST	Pekna 9-11	Bratislava	HV	0,22		0,62
24.	OST	Pekna 3-5	Bratislava	HV	0,22		0,62
25.	OST	Cyprichova 1-3	Bratislava	HV	0,22		0,50

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0273 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST	Cyprichova 4	Bratislava	HV	0,22		0,41
27.	OST	Cyprichova 10	Bratislava	HV	0,22		0,41
28.	OST	Cyprichova 16	Bratislava	HV	0,22		0,41
29.	PR z CZT Experiment	Hečkova 3	Bratislava			0,275	
30.	OST	Hečkova 2	Bratislava	P	0,33		0,68
31.	SR z OST	Hečkova 2	Bratislava	TV		0,08	
32.	OST	Kadnárova 104	Bratislava	P	0,33		1,20
33.	SR z OST	Kadnárova 104	Bratislava	TV		0,173	
34.	OST	Hečkova 18	Bratislava	P	0,33		0,35
35.	SR z CZT Baronka 1	pri dome Úžiny č.1	Bratislava	TV		0,235	
36.	SR z CZT Baronka 2	pri dome Plickova 3-7	Bratislava	TV		0,320	
37.	SR z CZT Baronka 4	pri domu Kafendova 2-6	Bratislava	TV		0,325	
38.	SR z CZT Baronka 5	pri dome Mudrochova 15	Bratislava	TV		0,350	
39.	PR z CZT Záhumenice	Tbiliská 22	Bratislava			1,095	
40.	OST 1	Závodská 22	Bratislava	TV	0,6		2,00
41.	SR z OST 1	Závodská 22	Bratislava	TV		0,180	
42.	OST 2	bez čísla	Bratislava	TV	0,6		2,00
43.	SR z OST 2	Závodská	Bratislava	TV		0,176	
44.	OST 3	Gelnická	Bratislava	TV	0,6		2,00
45.	SR z OST 3	Gelnická	Bratislava	TV		0,400	
46.	OST Žarnovická	Žarnovická 1	Bratislava	TV	0,5		0,53
47.	OST MŠ Gelnická	Gelnická 34	Bratislava	TV	0,2		0,38
48.	OST 5	Cígeľská	Bratislava	TV	0,6		2,00
49.	SR z OST 5	Cígeľská	Bratislava	TV		0,171	
50.	OST 6	Tbiliská	Bratislava	TV	0,6		2,00

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0273 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	SR z CZT Komisárky	Karpatské námestie	Bratislava	TV		0,410	
52.	SR	Paseky 8 - 22	Bratislava	TV		0,374	
Spolu						6,684	