

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

Číslo: 0066/2019/T-PE

R O Z H O D N U T I E

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **2834-2019-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0044 - 19. zmena z 24.01.2018 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2005T 0044 - 20. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Bytkomfort, s.r.o.**
IČO: **36 555 193** sídlo: **SNP 9, 940 60 Nové Zámky**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 63,4401 MW;

z toho plynné palivo 50,2970 MW, plynné palivo pre vysoko účinnú KVET 4,7290 MW,
obnoviteľné zdroje biomasa 6,0000 MW, solárne 0,0141 MW, elektrokotol 2,4000 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 63,4401 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Szabo

Doba začatia výkonu podnikania: 12.10.2005

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0044 - 19. zmena vydané 24.01.2018 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 25.06.2019 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – zníženie inštalovaného výkonu v povolení č. 2005T 0044 - 19. zmena z 24.01.2018. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 17. júla 2019

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0044 - 20. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - Centrálny tepelný zdroj, Dvorská cesta, Nové Zámky	ZP pre plynové kotly	28,6030	22 501,26
	CZT, Dvorská cesta, Nové Zámky	OEZ pre vysokoúčinnú KVET	4,7290	29 259,44
	CZT, Dvorská cesta, Nové Zámky	Biomasa	6,0000	16 215,70
	CZT, Dvorská cesta, Nové Zámky	Elektrokotol	2,4000	4 268,40
2	CZT - Kotelňa Nábřežie I , Nábřežná 57, Nové Zámky	ZP	9,3200	
3	CZT - Kotelňa Juh I/VS-1, T. Vansovej, Nové Zámky	ZP	4,600	
4	CZT - Kotelňa Juh I/VS-2, S. H. Vajanského, Nové Zámky	ZP	4,5700	
5	BK - Kotelňa Petöfiho + CB, Petöfiho 14, Nové Zámky	ZP	1,3800	1 273,48
6	CZT - Kotelňa NsP Kapisztóryho 5, Kapisztóryho 5, Nové Zámky	ZP	0,1090	
7	DK - Kotelňa K lomu, K lomu 1, 3, Bratislava - Staré mesto	ZP	0,1800	243,64
8	CZT - Kotelňa Sládkovičova, Sládkovičova, Hurbanovo - Bohatá	ZP	1,1350	1 151,80
		Solár	0,0141	14,93
9	DK - Kotelňa Hlavné námestie, Hlavné námestie 7, Nové Zámky	ZP	0,4000	360,14

Ročná výroba spolu: 75 288,78 MWh

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST - Centrálny tepelný zdroj, Dvorská cesta, Nové Zámky	HV	0,60	0,40	1,2791
2	OST - POS - 1, Cyrilometódska 13, Nové Zámky	HV	0,60	0,53	4,04
3	OST - POS - 2, Bratislavská 1, Nové Zámky	HV	0,60	0,71	3,36
4	OST - POS - 3, Nám. Republiky 2A (VOSR), Nové Zámky	HV	0,60	0,58	3,158
5	OST - POS - 4, Cyrilometódska 5, Nové Zámky	HV	0,60	0,61	3,54
6	OST - POS - 5, SNP 9, Nové Zámky	HV	0,60	0,86	3,94
7	OST - POS - 6, Kapisztóryho 42, Nové Zámky	HV	0,60	0,82	4,7705
8	OST - POS - 7, Gogoľova 17, Nové Zámky	HV	0,60	0,44	1,0234
9	OST - Bašty II, T. G. Masaryka 3 (Kpt. Nálepku), Nové Zámky	HV	0,60	1,33	7,40
10	OST - NIII/VS-1, Bethlena 74 (Partizánska), Nové Zámky	HV	0,60	1,14	3,45
11	OST - NIII/VS-2, Jánošíkova (Jazdecká), Nové Zámky	HV	0,60	0,89	3,14
12	OST - NIII/VS-3, Bethlena (Partizánska), Nové Zámky	HV	0,60	0,04	0,35
13	OST - Juh II/OS-3, T. Vansovej, Nové Zámky	HV	0,60	0,36	4,19
14	OST - Juh II/OS-4, Jazdecká, Nové Zámky	HV	0,60	0,24	3,54
15	OST - Juh III/OS-5, Tatranská, Nové Zámky	HV	0,60	0,41	3,85
16	OST - Juh III/OS-6, S. H. Vajanského, Nové Zámky	HV	0,60	0,29	2,99
17	OST - Nábřežie II, Nábřežná 44A, Nové Zámky	HV	0,60	2,10	7,77
18	OST - ZŠ Mostná, Mostná 3, Nové Zámky	HV	0,60		0,66
19	OST - Kino MIER, Kapisztóryho, Nové Zámky	HV	0,60		0,23
20	OST - ZŠ Hradná, Hradná 22, Nové Zámky	HV	0,60		0,50
21	OST - NsP Kapisztóryho 5, Kapisztóryho 5, Nové Zámky	HV	0,60		1,321
22	OST - Polyfunkčný dom, Podzámska, Nové Zámky	HV	0,60		0,15
23	OST - ZŠ Nábřežná, Nábřežná 95, Nové Zámky	HV	0,60		1,00
24	OST - Bytový dom, Podzámska 1, Nové Zámky	HV	0,60		0,11
25	OST - DOST - 1/Západ, Andovská ul., Andovská, Nové Zámky	HV	0,60		0,30
26	OST - DOST - Dom seniorov, Nábřežná 22, Nové Zámky	HV	0,60		0,34
27	OST - Kotolňa Nábřežie I, Nábřežná 57, Nové Zámky	HV	0,60	0,90	5,87
28	OST - Kotolňa Juh I/VS-1, T. Vansovej (S. H. Vajanského), Nové Zámky	HV	0,60	0,66	2,88
29	OST - Kotolňa Juh I/VS-2, S. H. Vajanského (Šoltéssova), Nové Zámky	HV	0,60	0,66	4,28
30	OST - Kotolňa Petöfiho + CB, Petöfiho 14, Nové Zámky	HV	0,60	0,165	1,6025
31	OST - Kotolňa Sládkovičova, Sládkovičova, Hurbanovo	HV	0,60	0,128	1,14
32	TR - Tepelný rozvod, Nové Zámky	HV	0,60	0,165	1,60
33	SR - Sekundárny rozvod, Nové Zámky	HV	0,60	14,668	80,56
34	PR - Primárny rozvod, Nové Zámky	HV	1,20	11,639	86,729

Ročná dodávka tepla spolu: 75 289 MWh

Počet odberných miest: 321

Celková dĺžka rozvodov: 26,472 km