



P O T V R D E N I E

o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Číslo: 0037/2024/PoP-KV

Bratislava 05. 03. 2024

Spis číslo: 659-2024-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu v spojení s § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci vydania potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou pre výrobcu elektriny **Energetika Sered', s. r. o.**, Mlynárska 4677/39, 926 01 Sered', IČO 47 067 578

v y d á v a

podľa § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou** za predchádzajúci kalendárny rok 2023, pre zariadenie výrobcu elektriny **Energetika Sered', s. r. o.**, Mlynárska 4677/39, 926 01 Sered', IČO 47 067 578:

- a) názov: „KGJ Tedom Cento T 180,“
- b) technológia výroby: vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacom motore s palivom zemný plyn s celkovým inštalovaným výkonom 0,178 MW,
dátum uvedenia zariadenia do prevádzky: 27. 05. 2013,
- c) množstvo a výhrevnosťou paliva, ktoré bolo použité v premene na využiteľnú energiu: zemný plyn, množstvo 333 155 m³, výhrevnosť 0,0097003 MWh/m³,
- d) spôsob využitia tepla: dodávka tepla odberateľom a pre vlastnú spotrebu,
- e) miesto výroby elektriny: Kotelňa K5, Mlynárska ul., 926 01 Sered', v k. ú. Sered', na pozemku s parc. č. 3127/1,
- f) množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou: 1 135,88 MWh,
- g) úspory primárnej energie: 18,47 %,

- h) výška investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu: bez investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
- i) dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby: 80,44 %,
- j) množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom: 1 467 MWh,
- k) podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom: 0 %,
- l) množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“): 1 135,28 MWh.

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do konca životnosti zariadenia na výrobu elektriny.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 31. 12. 2033.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 31. 12. 2033** za predpokladu splnenia podmienky uvedenej v § 18i ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 26. 05. 2028.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. **nebola priznaná.**

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 25. 01. 2024 podacím číslom úradu 3544/2024/BA doručená žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2023 výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou Energetika Sered', s. r. o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sered', IČO 47 067 578 (ďalej len „výrobca elektriny“) v zariadení výrobcu elektriny: „KJ Tedom Cento T 180“ s celkovým inštalovaným výkonom 0,178 MW, ktoré sa nachádza na adrese Kotolňa K5, Mlynárska ul., 926 01 Sered', v k. ú. Sered' na pozemku s parc. č. 3127/1 (ďalej len „zariadenie na výrobu elektriny“).

Celkové množstvo vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny v roku 2023 je 1 135,88 MWh a technologická vlastná spotreba elektriny je vo výške 0,600 MWh. Množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. je 1 135,28 MWh. Uvedené vyplýva z údajov poskytnutých výrobcom elektriny. Podiel využiteľného tepla dodávaného pre technologické účely je 0 %, množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom je 1 467 MWh, podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom je 0 %.

Zúčtovateľ podpory spoločnosť OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862 na základe tohto potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za uplynulé obdobie uplatňuje u výrobcu elektriny rozdiel vyplatenej

podpory podľa § 3 zákona č. 309/2009 Z. z. a podpory, ktorá zodpovedá množstvu elektriny podľa tohto potvrdenia o pôvode za uplynulé obdobie.

Úrad posúdil žiadosť predloženú výrobcom elektriny podľa § 8 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a dospel k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredseda úradu

Potvrdenie sa doručí:

Energetika Sered', s. r. o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sered'

OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212



Energetika Sereď, s. r. o.
Mlynárska 4677/39
926 01 Sereď

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo/spis:
15148/2024/BA
659-2024-BA

Vybavuje:
Ing. Richard Johan
+421 32 744 22 53

V Bratislave
11. 04. 2024

Vec: **Oprava chyby v písaní v potvrdení úradu potvrdenia o pôvode elektriny
č. 0037/2024/PoP-KV - upovedomenie**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 8 ods. 8 zákona zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) vydal potvrdenie č. 0037/2024/PoP-KV dňa 05. 03. 2024 o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok 2023 výrobcovi elektriny Energetika Sereď, s. r. o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď, IČO 47 067 578 (ďalej len „výrobca elektriny“) pre zariadenie výrobcu elektriny využívajúce technológiu výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacom motore s palivom zemný plyn v zariadení výrobcu elektriny „KGJ Tedom Cento T 180“ s celkovým inštalovaným výkonom 0,178 MW nachádzajúcom sa na adrese Kotolňa K5, Mlynárska ul., 926 01 Sereď, v k. ú. Sereď, na pozemku s parc. č. 3127/1 (ďalej len „zariadenie výrobcu elektriny“).

Úradu bola 09. 04. 2024 doručená a pod podacím číslom úradu 14965/2024/BA zaevidovaná žiadosť o opravu celkového množstva vyrobenej elektriny, množstva elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a množstva elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z., v potvrdení č. 0037/2024/PoP-KV vydaného dňa 05. 03. 2024 pre zariadenie výrobcu elektriny.

Podľa § 12b ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. chyby v písaní, v počítaní a iné zrejme nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom výrobcu elektriny s právom na podporu.

Úrad týmto v súlade so znením § 12b ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. chybu v písaní v písomnom vyhotovení potvrdenia č. 0037/2024/PoP-KV vydaného dňa 05. 03. 2024 opravuje nasledovne:

pôvodné písmeno

f) množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou: 1 135,88 MWh,

sa nahrádza novým písmenom

f) množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou: 1 132,129 MWh,
pôvodné písmeno

g) úspory primárnej energie: 18,47 %,

sa nahrádza novým písmenom

g) úspory primárnej energie: 18,32 %,

pôvodné písmeno

i) dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby: 80,44 %,

sa nahrádza novým písmenom

i) dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby: 80,32 %,

pôvodné písmeno

l) množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“): 1 135,28 MWh,

sa nahrádza novým písmenom

l) množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“): 1 131,529 MWh.

Ostatné časti potvrdenia č. 0037/2024/PoP-KV vydaného dňa 05. 03. 2024 zostávajú nezmenené. Tieto opravy chyby v písaní sú neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia č. 0037/2024/PoP-KV vydaného dňa 05. 03. 2024.

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredseda úradu

Upovedomenie sa doručí:

Energetika Sered', s. r. o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sered'
OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava