

**Úrad pre reguláciu sieťových odvetví**  
**ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY**  
**Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27**

Číslo: 0106/2021/T-PE

**R O Z H O D N U T I E**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **5975-2021-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0044 - 23. zmena z 15.02.2021 a rozhodol o vydaní

**povolenia č. 2005T 0044 - 24. zmena**  
právnickej osobe

obchodné meno: **Bytkomfort, s.r.o.**  
IČO: **36 555 193** sídlo: **SNP 9, 940 60 Nové Zámky**

na predmet podnikania:

**výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 59,2681 MW  
z toho plynné palivo 45,6580 MW, plynné palivo pre vysoko účinnú KVET 5,1960 MW,  
biomasa 6,0000 MW, solár 0,0141 MW, elektrokotol 2,4000 MW  
**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 59,2681 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** Ing. Štefan Szabo

**Doba začatia výkonu podnikania:** 12.10.2005

**Doba platnosti povolenia:** na dobu neurčitú

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0044 - 23. zmena vydané 15.02.2021 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal 19.11.2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny inštalovaného výkonu v povolení č. 2005T 0044 - 23. zmena z 15.02.2021. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava 16. decembra 2021**

JUDr. Szabolcs Hodossy  
podpredseda úradu

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0044 - 24. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - Centrálny tepelný zdroj, Dvorská cesta, Nové Zámky	ZP	24,2530	40 825
	CZT - Centrálny tepelný zdroj, Dvorská cesta, Nové Zámky	ZP	5,1960	24 058
	CZT - Centrálny tepelný zdroj, Dvorská cesta, Nové Zámky	Biomasa	6,0000	3 938
	CZT - Centrálny tepelný zdroj, Dvorská cesta, Nové Zámky	Elektrokotel	2,4000	1 495
2	CZT - Kotelňa Nábrehie I, Nábrehná 57, Nové Zámky	ZP	9,3200	
3	CZT - Kotelňa Juh I/VS-1, T. Vansovej, Nové Zámky	ZP	4,6000	
4	CZT - Kotelňa Juh I/VS-2, S. H. Vajanského, Nové Zámky	ZP	4,5700	
5	BK - Kotelňa Petöfiho + CB, Petöfiho 14, Nové Zámky	ZP	1,3800	1 237
6	CZT - Kotelňa Sládkovičova, Sládkovičova, Hurbanovo - Bohatá	ZP	1,1350	1 145
	CZT - Kotelňa Sládkovičova, Sládkovičova, Hurbanovo - Bohatá	OEZ	0,0141	10
7	DK - Kotelňa Hlavné námestie, Hlavné námestie 7, Nové Zámky	ZP	0,4000	357

Inštalovaný výkon spolu: 59,2681 MW

Ročná výroba spolu: 73 065 MWh

## Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0044 - 24. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST - Centrálny tepelný zdroj, Dvorská cesta, Nové Zámky	HV	0,6	0,400	1,2791
2	OST - POS - 1, Cyrilometódska 13, Nové Zámky	HV	0,6	0,530	4,0400
3	OST - POS - 2, Bratislavská 1, Nové Zámky	HV	0,6	0,710	3,3600
4	OST - POS - 3, Nám. Republiky 2A (VOSR), Nové Zámky	HV	0,6	0,580	3,1580
5	OST - POS - 4, Cyrilometódska 5, Nové Zámky	HV	0,6	0,610	3,5400
6	OST - POS - 5, SNP 9, Nové Zámky	HV	0,6	0,860	3,9400
7	OST - POS - 6, Kapisztóryho 42, Nové Zámky	HV	0,6	0,820	4,7705
8	OST - POS - 7, Gogoľova 17, Nové Zámky	HV	0,6	0,440	1,0234
9	OST - Bašty II, T. G. Masaryka 3 (Kpt. Nálepku), Nové Zámky	HV	0,6	1,330	7,4000
10	OST - NIII/VS-1, Bethlena 74 (Partizánska), Nové Zámky	HV	0,6	1,140	3,4500
11	OST - NIII/VS-2, Jánošíkova (Jazdecká), Nové Zámky	HV	0,6	0,890	3,1400
12	OST - NIII/VS-3, Bethlena (Partizánska), Nové Zámky	HV	0,6	0,040	0,3500
13	OST - Juh II/OS-3, T. Vansovej, Nové Zámky	HV	0,6	0,360	4,1900
14	OST - Juh II/OS-4, Jazdecká, Nové Zámky	HV	0,6	0,240	3,5400
15	OST - Juh III/OS-5, Tatranská, Nové Zámky	HV	0,6	0,410	3,8500
16	OST - Juh III/OS-6, S. H. Vajanského, Nové Zámky	HV	0,6	0,290	2,9900
17	OST - Nábregie II, Nábregná 44A, Nové Zámky	HV	0,6	2,100	7,7700
18	OST - ZŠ Mostná, Mostná 3, Nové Zámky	HV	0,6		0,6600
19	OST - Kino MIER, Kapisztóryho, Nové Zámky	HV	0,6		0,2300
20	OST - ZŠ Hradná, Hradná 22, Nové Zámky	HV	0,6		0,5000
21	OST - Polyfunkčný dom, Podzámska, Nové Zámky	HV	0,6		0,1500
22	OST - ZŠ Nábregná, Nábregná 95, Nové Zámky	HV	0,6		1,0000
23	OST - Bytový dom, Podzámska 1, Nové Zámky	HV	0,6		0,1100
24	OST - DOST - 1/Západ, Andovská ul., Andovská, (Blok A), Nové Zámky	HV	0,6		0,3000
25	OST - DOST - Dom seniorov, Nábregná 22, Nové Zámky	HV	0,6		0,3400
26	OST - DOST - 2/Západ, Andovská ul., Andovská (Blok B), Nové Zámky	HV	0,6		0,2500
27	OST - Škola Letomostie, Letomostie 3, Nové Zámky	HV	0,6		0,9000
28	OST - ZŠ G. Bethlena, G. Bethlena 41, Nové Zámky	HV	0,6		0,8200
29	OST - Kotolňa Nábregie I, Nábregná 57, Nové Zámky	HV	0,6	0,900	5,8700
30	OST - Kotolňa Juh I/VS-1, T. Vansovej (S. H. Vajanského), Nové Zámky	HV	0,6	0,660	2,8800
31	OST - Kotolňa Juh I/VS-2, S. H. Vajanského (Šoltésova), Nové Zámky	HV	0,6	0,660	4,2800
32	OST - Kotolňa Petöfiho + CB, Petöfiho 14, Nové Zámky	HV	0,6	0,165	1,6025
33	OST - Kotolňa Sládkovičova, Sládkovičova, Hurbanovo, časť Bohatá	HV	0,6	0,128	1,1400
34	TR - Tepelný rozvod, Nové Zámky	HV	0,6	0,165	1,6000
35	SR - Sekundárny rozvod, Nové Zámky	HV	0,6	14,668	81,2000
36	PR - Primárny rozvod, Nové Zámky	HV	1,2	11,639	86,7290

Ročná dodávka tepla spolu: 63 286 MWh

Počet odberných miest: 321

Celková dĺžka rozvodov: 26,472 km