

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0082/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **2403-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0195 - 3. zmena zo dňa 17.05.2011 a vydáva

povolenie č. 2006T 0195 - 4. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **SABYT, s.r.o.**
IČO: **31 730 345** sídlo: **ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 30,59 MW; z toho plynné palivo 30,59 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 31,01 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Hužvár

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Pavol Hužvár

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0195 - 3. zmena vydané dňa 17.05.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 07.06.2012 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie BK Nezábudova 31 v Sabinove - v povolení č. 2006T 0195 - 3. zmena zo dňa 17.05.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 13. júna 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK Komenského	Komenského	Sabinov	ZP	7,06	4 722
2.	BK Centrum II.	Mieru 8	Sabinov	ZP	8,52	7 778
3.	BK 17. Novembra	17. Novembra	Sabinov	ZP	1,32	1 306
4.	BK Centrum I.	Pod Švabľovkou	Sabinov	ZP/ŠT*	6,80	6 111
5.	BK Šarišské Michaľany	Pod lesíkom 13	Šarišské Michaľany	ZP	4,41	2 778
6.	BK K3	Pod kopaninou 18	Lipany	ZP	1,75	2 222
7.	BK Nezábudova	Nezábudova 31	Sabinov	ZP	0,73	2 000
	* ŠT -drevná štieпка					
				Spolu :	30,59	26 917

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0195 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	TR Komenského	Komenského	Trenčianske Teplice	TV	0,3	2,0	7,06
2.	TR Centrum II.	Mieru 8	Sabinov	TV	0,3	4,2	8,52
3.	TR 17. Novembra	17. Novembra	Sabinov	TV	0,2	0,5	1,32
4.	TR Centrum I.	Pod Švabľovkou	Sabinov	TV	0,3	4,8	7,95
5.	TR Šarišské Michaľany	Pod lesíkom 13	Šarišské Michaľany	TV	0,3	2,0	4,41
6.	TR K3	Pod kopaninou 18	Lipany	TV	0,2	1,3	1,75
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		24 917			Spolu:	14,8	