

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: **1966-2008-BA**, vydáva

povolenie č. 2008T 0395

právnickej osobe

obchodné meno: **ENEVIA, a.s.**

IČO: **44 069 472** sídlo: **Priemyselná 12, 096 56 Žiar nad Hronom**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 135,5 MW; z toho čierne uhlie 95,2 MW; plynné palivo 40,3 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 99 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Ing. Martin Cíger

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Ján Klimko
Ing. Pavel Petřík
Ing. Rudolf Pradla

Doba začatia výkonu podnikania: 01.08.2008

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti.

Odôvodnenie: Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. K povoleniu žiadateľ ako doklad o vlastníckom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikáť, doložil vyhlásenie doterajšieho majiteľa, že od 01.08.2008 prevedie technické zariadenia do majetku žiadateľa povolenia. Doterajší majiteľ na týchto zariadeniach podnikal, ale požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o zrušenie povolenia. Doklad o vlastníckom vzťahu k sústave tepelných zariadení žiadateľ doloží do 01.10.2008. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 07. júla 2008

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2008T 0395 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT	Priemyselná 12	Žiar nad Hronom	CU/ZP	95,2/40,3	910 003
				Spolu :	135,5	910 003

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT - napájač na sídlisko	Priemyselná 12	Žiar nad Hronom	TV	0,9	6,30	41,0
2.	PR z CZT - horúcovodné rozvody	Priemyselná 12	Žiar nad Hronom	HV	0,9	28,80	45,0
3.	PR z CZT - parovody VUM/sušiareň	Priemyselná 12	Žiar nad Hronom	P	1,1	5,80	13,0
	Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:	518 469	Počet odberných miest:	46	Spolu:	40,90	