



P O T V R D E N I E

o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Číslo: 0041/2025/PoP-KV

Bratislava 24. 02. 2025

Číslo spisu: 779-2025-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu v spojení s § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci vydania potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou pre výrobcu elektriny **Železiarne Podbrezová a.s. skrátené ŽP a.s.**, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141

v y d á v a

podľa § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou** za predchádzajúci kalendárny rok 2023, pre zariadenie výrobcu elektriny **Železiarne Podbrezová a.s. skrátené ŽP a.s.**, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141:

- a) názov: „Tepláreň Nový závod - KGJ“,
- b) technológia výroby: vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla s palivom zemný plyn s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 5,00 MW,
s uvedením do prevádzky v roku 2001 a po rekonštrukcii v júli 2009,
- c) množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v premene na využiteľnú energiu: zemný plyn, množstvo 3 343 283 m³, výhrevnosť 9,830989779 kW/m³ (za obdobie január 2024 až júl 2024)
- d) spôsob využitia tepla: teplo nebolo dodané,
- e) miesto výroby elektriny: Mierová ulica č. 3937, 976 46 Valaská,

- f) množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou 9 507,876 MWh,
- g) úspory primárnej energie na výrobu elektriny a tepla: 20,62 %,
- h) výška investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu: bez investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
- i) dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby: 82,18 %,
- j) množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním: 0,00 MWh,
- k) podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním: 0,00 %,
- l) množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“): 9 430,696 MWh.

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do konca životnosti zariadenia na výrobu elektriny.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 31. 12. 2033.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 31. 12. 2033** za predpokladu splnenia podmienky uvedenej v § 18i ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvala do 31. 07. 2024.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. **nebola priznaná.**

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 31. 01. 2025 pod podacím číslom 3379/2025/BA doručená žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2024 výrobcu elektriny **Železiarne Podbrezová a.s. skrátené ŽP a.s.**, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141 (ďalej len „výrobca elektriny“) v zariadení výrobcu elektriny: „Tepláreň Nový závod - KGJ“ s celkovým inštalovaným výkonom 5,00 MW, ktoré sa nachádza na adrese Mierová ulica č. 3937, 976 46 Valaská (ďalej len „zariadenie na výrobu elektriny“).

Celkové množstvo vyrobenej elektriny v zariadení na výrobu elektriny v roku 2024 je 9507,876 MWh a technologická vlastná spotreba pri výrobe elektriny je 77,18 MWh. Množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. je 9 430,696 MWh. Uvedené vyplýva z údajov poskytnutých výrobcom elektriny. Podiel využiteľného tepla dodávaného pre technologické účely je 23,57 %, množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom je 0,00 MWh, podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom je 0,00 %.

Zúčtovateľ podpory, spoločnosť OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862, na základe tohto potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za uplynulé obdobie uplatňuje u výrobcu elektriny rozdiel vyplatenej

podpory podľa § 3 zákona č. 309/2009 Z. z. a podpory, ktorá zodpovedá množstvu elektriny podľa tohto potvrdenia o pôvode za uplynulé obdobie.

Úrad posúdil žiadosť predloženú výrobcom elektriny podľa § 8 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a dospel k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Martin Horváth
podpredseda

Potvrdenie sa doručí:

Železiarne Podbrezová a.s. skrátené ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Železiarne Podbrezová a.s.
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová

Váš list číslo/zo dňa:
CZ-17120/Te/AT/2025
27. 02. 2025

Naše číslo/spis:
7630/2025/BA
779-2025-BA

Vybavuje:
JUDr. Púček
+421 2 581 004 77

V Bratislave
27. 02. 2025

Vec: **Upovedomenie o oprave chyby v potvrdení úradu č. 0041/2025/PoP-KV**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 7 ods. 2 a 3 písm. b) a ods. 7 a 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) vydal dňa 24. 02. 2025 potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok 2024 výrobcovi elektriny Železiarne Podbrezová a.s. Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO 31 562 141 (ďalej len „výrobca elektriny“) pre zariadenie výrobcu elektriny Tepláreň Nový závod - KGJ s celkovým inštalovaným výkonom 5 MW nachádzajúcom sa na adrese Mierová ulica č. 3937, 976 46 Valaská.

Podľa § 12b ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. chyby v písaní, v počítaní a iné zrejme nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom výrobcu elektriny s právom na podporu.

Úrad týmto v súlade so znením § 12b ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. opravuje chybu v písaní v písomnom vyhotovení potvrdenia č. 0041/2025/PoP-KV na strane 1 nasledovne:

Číselný údaj o roku, za ktorý sa potvrdenie vydáva z pôvodného nesprávneho znenia „za predchádzajúci kalendárny rok 2023“ mení na nové znenie „za predchádzajúci kalendárny rok 2024“.

Ostatné časti potvrdenia č. 0041/2025/PoP-KV zostávajú nezmenené. Táto oprava chyby v písaní je neoddeliteľnou súčasťou príslušného potvrdenia.

Martin Horváth
podpredseda