

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

Číslo: 0120/2020/T-PE

R O Z H O D N U T I E

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **5366-2020-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2012T 0492 - 5. zmena z 24.09.2020 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2012T 0492 - 6. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.**
IČO: **44 518 684** sídlo: **Južné nábrežie 13, 042 19 Košice**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 1,22 MW; z toho plyné palivo 1,22 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 55 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ivan Forrai

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2013

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2012T 0492 - 5. zmena vydané 24.09.2020 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 30.11.2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu v povolení č. 2012T 0492 - 5. zmena z 24.09.2020. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 14. decembra 2020

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredseda úradu

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	DK - Lofflerova, Lofflerova č. 2, Košice	ZP	0,117	110
2	DK - Hlavná (radnica), Hlavná č. 59 - radnica, Košice	ZP	0,260	154
3	DK - Hlavná (Slovan), Hlavná č. 59 - Slovan, Košice	ZP	0,450	84
4	DK - Tajovského, Tajovského č. 9, Košice	ZP	0,172	235
5	DK - Mlynská, Mlynská 30, Košice	ZP	0,105	139
6	DK - Alžbetina, Alžbetina 12, Košice	ZP	0,116	140

Inštalovaný výkon spolu: 1,22 MW

Ročná výroba spolu: 862 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR do OST, Košice	HV	2,5	0,80	20,5
2	OST 12050, Hlavná č. 68, Košice	HV/TV	2,5/0,6		4,0
3	OST 11300, Tr. SNP č. 48/A, Košice	HV/TV	2,5/0,6		5,0
4	OST 22140, Americká trieda č. 17, Košice	HV/TV	2,5/0,6	0,01	5,0
5	SR z OST, Košice	TV	0,6	4,26	20,5

Ročná dodávka tepla spolu: 27 361 MWh

Počet odberných miest: 7

Celková dĺžka rozvodov: 5,07 km