

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0048/2016/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **911-2016-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0030 - 8. zmena zo dňa 26.07.2011 a vydáva

povolenie č. 2005T 0030 - 9. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **DCa THERM, a.s.**
IČO: **36 013 862** sídlo: **Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 78,088 MW; z toho plynné palivo 78,088 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 30,94 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Anton Švančara

Doba začatia výkonu podnikania: 01.09.2005

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0030 - 8. zmena vydané dňa 26.07.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 26.02.2016 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 2 KOST v Dubnici nad Váhom - v povolení č. 2005T 0030 - 8. zmena zo dňa 26.07.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 24. marca 2016

JUDr. Miriama Čurlíková
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľky odboru

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT K1, Centrum I., č. 30, Dubnica nad Váhom	ZP	14,000	11 111
2	CZT K2, Centrum I., č. 58, Dubnica nad Váhom	ZP	7,650	9 444
3	CZT K3, Centrum II., č. 82, Dubnica nad Váhom	ZP	12,150	13 889
4	CZT K4, Pod hájom č., 1286, Dubnica nad Váhom	ZP	16,000	25 556
5	CZT K5, Pod hájom , č. 1370, Dubnica nad Váhom	ZP	16,000	19 444
6	CZT KPK, Pod kaštieľom, č. 647, Dubnica nad Váhom	ZP	4,100	8 611
7	CZT Stred, Kollárová č. 1310, Dubnica nad Váhom	ZP	3,850	5 556
8	DK č. 431, Bratislavská č. 431, Dubnica nad Váhom	ZP	0,260	433
9	DK č. 443, Bratislavská č. 443, Dubnica nad Váhom	ZP	0,176	414
10	DK č. 444, Bratislavská č. 444, Dubnica nad Váhom	ZP	0,238	394
11	DK č. 446, Bratislavská č. 446, Dubnica nad Váhom	ZP	0,238	411
12	DK č. 447, Bratislavská č. 447, Dubnica nad Váhom	ZP	0,238	400
13	DK č. 293, Okružná č. 293, Dubnica nad Váhom	ZP	0,238	417
14	DK - Základná umelecká škola, Obrancov mieru č. 356, Dubnica nad Váhom	ZP	0,190	125
15	CZT K1, Súhradka, Lednické Rovne	ZP	0,468	698
16	CZT K2, Súhradka č. 211, Lednické Rovne	ZP	1,100	1 638
17	CZT K3, Majerská, Lednické Rovne	ZP	1,100	1 907
18	CZT K4, Záhradná č. 78, Lednické Rovne	ZP	0,092	180

Inštalovaný výkon spolu: 78,088 MW

Ročná výroba spolu: 100 628 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	SR - z K4 - Energoblok E2, Pod hájom , Dubnica nad Váhom	TV	1,0	7,010	
2	OST - K4 - Energoblok E2, Pod hájom, Dubnica nad Váhom	TV	1,0		9,810
3	SR - z K5 - Energoblok E1, Pod hájom, Dubnica nad Váhom	TV	1,0	3,380	
4	OST - K5 - Energoblok E1, Pod hájom, Dubnica nad Váhom	TV	1,0		12,800
5	PR - z K4 do K5, Pod hájom, Dubnica nad Váhom	TV	1,0		
6	OST - 4, Centrum II., č. 86 , Dubnica nad Váhom	TV	1,0	1,880	
7	SR - z OST 4, Centrum II., č. 87, Dubnica nad Váhom	TV	1,0		2,200
8	OST - KOS 1, Pod hájom č. 1358, Dubnica nad Váhom	TV	1,0		0,665
9	OST - KOS 2, Pod hájom č. 1359, Dubnica nad Váhom	TV	1,0		0,416
10	OST - KOS 3, Pod hájom č. 1360, Dubnica nad Váhom	TV	1,0		0,332
11	OST - KOS 4, Pod hájom č. 1361, Dubnica nad Váhom	TV	1,0		0,166
12	OST - KOS 5, Pod hájom č. 1362, Dubnica nad Váhom	TV	1,0		0,520
13	OST - 1, Pod hájom č. 1366, Dubnica nad Váhom	TV	1,0		0,124
14	OST - 2, Pod hájom č. 1367, Dubnica nad Váhom	TV	1,0		0,156
15	OST - 3, Pod hájom č. 1365, Dubnica nad Váhom	TV	1,0		0,156
16	SR - z K1, Súhradka, Lednické Rovne	TV	0,4	0,210	0,514
17	SR - z K2, Súhradka č. 211, Lednické Rovne	TV	0,4	0,329	1,210
18	SR - z K3, Majerská, Lednické Rovne	TV	0,4	0,583	1,210
19	SR - z K4, Záhradná č. 78, Lednické Rovne	TV	0,4	0,032	0,101
20	KOST, Agátová č. 4301, Dubnica nad Váhom	TV	1,0	0,122	0,280
21	KOST, Agátová č. 4302, Dubnica nad Váhom	TV	1,0	0,062	0,280

Ročná dodávka tepla spolu: 91 100 MWh

Počet odberných miest: 25

Celková dĺžka rozvodov: 13,608 km