

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **962/2007/03** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0115 - 1. zmena zo dňa 15.01.2007 a vydáva

povolenie č. 2006T 0115 - 2. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **BBES, a.s.**

IČO: **36 024 473** sídlo: **Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 206,776 MW; z toho plynné palivo 206,776 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 206,776 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Stanislav Badinský, Tulsá 28, 974 04 Banská Bystrica

číslo: 0321/027/2005

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Dipl. Ing. Ludwig Robitschko,
Ing. Jozef Kováč,
Ing. Ondrej Borguľa,

Doba začatia výkonu podnikania: 19.01.2006

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2016

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0115 – 1. zmena vydané dňa 15.01.2007 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal úrad podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny štatutárneho orgánu v povolení č. 2006T 0115 – 1. zmena zo dňa 15.01.2007. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 21. septembra 2007

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0115 –2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT Tepláreň Radvaň	Zvolenská cesta 1	Banská Bystrica	ZP	50,09	365 061
2.	BK PK1 - Fatranská 5	Fatranská 5	Banská Bystrica	ZP	2,130	10 704
3.	BK PK3 - Gerlachovská 6	Gerlachovská 6	Banská Bystrica	ZP	2,870	16 815
4.	BK PK4 - Chabenecká 5	Chabenecká 5	Banská Bystrica	ZP	1,740	6 833
5.	BK PK5 - Magurská 69	Magurská 69	Banská Bystrica	ZP	4,160	20 320
6.	BK PK6 - Krivánska 14	Krivánska 14	Banská Bystrica	ZP	4,490	16 603
7.	BK PK7 - Javornícka 10	Javornícka 10	Banská Bystrica	ZP	5,040	24 234
8.	BK PK8 - Starohorská 30	Starohorská 30	Banská Bystrica	ZP	3,960	15 796
9.	BK PK9 - Karpatská 2	Karpatská 2	Banská Bystrica	ZP	4,380	23 514
10.	BK PK10 - Starohorská 1	Starohorská 1	Banská Bystrica	ZP	4,270	16 245
11.	BK PK11 - Tatranská 13	Tatranská 13	Banská Bystrica	ZP	4,160	19 888
12.	BK PK12 - Tatranská 34	Tatranská 34	Banská Bystrica	ZP	4,380	20 059
13.	BK PK 13 - Tatranská 64	Tatranská 64	Banská Bystrica	ZP	4,270	19 982
14.	BK PK14 - Magurská 39	Magurská 39	Banská Bystrica	ZP	4,250	13 724
15.	BK PK15 - Pieninská 21	Pieninská 21	Banská Bystrica	ZP	4,360	15 072
16.	BK PK16 - Tatranská 107	Tatranská 107	Banská Bystrica	ZP	4,280	16 904
17.	BK PK17 - Tatranská 6	Tatranská 6	Banská Bystrica	ZP	3,640	10 469
18.	BK PK18 - Sitnianska 30	Sitnianska 30	Banská Bystrica	ZP	4,280	19 362
19.	BK PK19 - Rudohorská 1	Rudohorská 1	Banská Bystrica	ZP	3,550	7 258
20.	BK PK TP Ružová 9	Ružová 9	Banská Bystrica	ZP	2,645	14 758
21.	DK PK Kráľovohorská 20	Kráľovohorská 20	Banská Bystrica	ZP	0,102	500
22.	BK PK Wolkerova 8	Wolkerova 8	Banská Bystrica	ZP	0,290	554
23.	BK PK Wolkerova 13	Wolkerova 13	Banská Bystrica	ZP	0,120	419
24.	DK PK Kráľovohorská 21	Kráľovohorská 21	Banská Bystrica	ZP	0,102	500
25.	DK PK Kráľovohorská 22	Kráľovohorská 22	Banská Bystrica	ZP	0,102	500

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0115 –2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
26.	BK PK2 Podháj 43	Podháj 43	Banská Bystrica	ZP	2,750	17 943
27.	BK PK3 Podháj 65	Podháj 65	Banská Bystrica	ZP	3,120	21 831
28.	BK PK Tr. SNP 9	Tr. SNP 9	Banská Bystrica	ZP	2,750	7 007
29.	DK PK 72b.j. ČSA 14	ČSA 14	Banská Bystrica	ZP	1,290	3 085
30.	DK PK Robotnícka 13	Robotnícka 13	Banská Bystrica	ZP	0,412	1 810
31.	BK PK Robotnícka 24	Robotnícka 24	Banská Bystrica	ZP	0,211	757
32.	BK PK CKN 27	Cesta k Nemocnici 27	Banská Bystrica	ZP	1,170	5 124
33.	BK PK TP Uhlisko	Golianova 26	Banská Bystrica	ZP	4,210	17 257
34.	BK 9. mája 5	9. mája 5	Banská Bystrica	ZP	0,186	746
35.	BK PK Uhlisko 26	Uhlisko 26	Banská Bystrica	ZP	0,628	4 924
36.	DK PK Mičinská 19 /KOTVA/	Mičinská 19	Banská Bystrica	ZP	0,288	1 261
37.	BK PK T. Vansovej 16	T. Vansovej 16	Banská Bystrica	ZP	2,720	13 101
38.	DK PK Kuzmányho 6	Kuzmányho 6	Banská Bystrica	ZP	0,302	1 401
39.	BK PK Tr. SNP 58	Tr. SNP 58	Banská Bystrica	ZP	3,630	11 948
40.	DK PK Bakossová 36-38	Bakossova 36	Banská Bystrica	ZP	0,104	749
41.	BK PK Tr. SNP 25	Tr. SNP 25	Banská Bystrica	ZP	5,480	28 035
42.	BK PK Tr. SNP 39	Tr. SNP 39	Banská Bystrica	ZP	6,040	19 624
43.	DK PK ČSA 17	ČSA 17	Banská Bystrica	ZP	0,200	1 048
44.	BK PK Švermova 21	Švermova 21	Banská Bystrica	ZP	1,600	7 396
45.	BK PK Dukla	Internátna 10	Banská Bystrica	ZP	0,546	4 101
46.	DK PK Šalgotariánska 2A	Šalgotariánska 2	Banská Bystrica	ZP	0,080	300
47.	DK PK Šalgotariánska 2B	Šalgotariánska 2	Banská Bystrica	ZP	0,080	300
48.	DK PK Šalgotariánska 2C	Šalgotariánska 2	Banská Bystrica	ZP	0,080	300
49.	DK PK Šalgotariánska 2D	Šalgotariánska 2	Banská Bystrica	ZP	0,080	300
50.	CZT TP-7	Internátna 61	Banská Bystrica	ZP	20,800	51 592

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0115 –2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
51.	BK PK Bakossova Sever	Bakossova 2	Banská Bystrica	ZP	6,630	19 646
52.	BK PK Podlavice	Podlavice 35	Banská Bystrica	ZP	9,020	28 935
53.	BK PK Brusno	Brusno	Brusno	ZP	1,120	3 830
54.	BK PK LOBB	Sládkovičova 29	Banská Bystrica	ZP	4,270	4460
55.	BK PK Pršany	Medená ulica	Banská Bystrica	ZP	1,162	1499
56.	DK PK Horná	Horná 33	Banská Bystrica	ZP	0,096	578
57.	BK PK Kováčová	Slnčná 3A	Kováčová	ZP	1,440	6536
58.	DK PK Bakossova ZŠ	Bakossova ZŠ	Banská Bystrica	ZP	0,620	2415
Spolu :					206,78	950 422

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0115 –2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z Teplárne Radvaň	Zvolenská cesta 1	Banská Bystrica	HV	1,65	13,759	50,09
2.	TR z BK PK1 Fatranská 5	Fatranská 5	Banská Bystrica	TV	0,50	0,576	2,130
3.	TR z BK PK3 Gerlachovská 6	Gerlachovská 6	Banská Bystrica	TV	0,42	1,282	2,870
4.	TR z BK PK4 Chabenecká 5	Chabenecká 5	Banská Bystrica	TV	0,53	0,640	1,740
5.	TR z BK PK5 Magurská 69	Magurská 69	Banská Bystrica	TV	0,48	1,640	4,160
6.	TR z BK PK6 Krivánska 14	Krivánska 14	Banská Bystrica	TV	0,40	1,288	4,490
7.	TR z BK PK7 Javornícka 10	Javornícka 10	Banská Bystrica	TV	0,44	1,624	5,040
8.	TR z BK PK8 Starohorská 30	Starohorská 30	Banská Bystrica	TV	0,46	1,478	3,960
9.	TR z BK PK9 Karpatská 2	Karpatská 2	Banská Bystrica	TV	0,48	1,606	4,380
10.	TR z BK PK10 Starohorská 1	Starohorská 1	Banská Bystrica	TV	0,38	1,732	4,270
11.	TR z BK PK11 Tatranská 13	Tatranská 13	Banská Bystrica	TV	0,38	1,208	4,160
12.	TR z BK PK12 Tatranská 34	Tatranská 34	Banská Bystrica	TV	0,38	1,120	1,380
13.	TR z BK PK 13 Tatranská 64	Tatranská 64	Banská Bystrica	TV	0,38	1,398	4,270
14.	TR z BK PK14 Magurská 39	Magurská 39	Banská Bystrica	TV	0,38	0,682	4,250
15.	TR z BK PK15 Pieninská 21	Pieninská 21	Banská Bystrica	TV	0,44	1,146	4,360
16.	TR z BK PK16 Tatranská 107	Tatranská 107	Banská Bystrica	TV	0,44	1,390	4,280
17.	TR z BK PK17 Tatranská 6	Tatranská 6	Banská Bystrica	TV	0,44	0,996	3,640
18.	TR z BK PK18 Sitnianska 30	Sitnianska 30	Banská Bystrica	TV	0,40	1,440	4,280
19.	TR z BK PK19 Rudohorská 1	Rudohorská 1	Banská Bystrica	TV	0,48	0,960	3,550
20.	TR z BK PK TP Ružová 9	TP Ružová 9	Banská Bystrica	TV	0,48	2,350	2,645
21.	TR z BK PK Wolkerova 8	Wolkerova 8	Banská Bystrica	TV	0,30	0,074	0,290
22.	TR z BK PK Wolkerova 13	Wolkerova 13	Banská Bystrica	TV	0,22	0,040	0,120
23.	TR z BK PK2 Podháj 43	Podháj 43	Banská Bystrica	TV	0,42	0,699	2,750
24.	TR z BK PK3 Podháj 65	Podháj 65	Banská Bystrica	TV	0,40	1,073	3,120
25.	TR z BK PK Tr. SNP 9	Tr. SNP 9	Banská Bystrica	TV	0,25	0,260	2,750

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0115 –2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	TR z DK PK 72b.j. ČSA 14	ČSA 14	Banská Bystrica	TV	0,21	0,032	1,290
27.	TR z BK PK Robotnícka 24	Robotnícka 24	Banská Bystrica	TV	0,21	0,046	0,211
28.	TR z BK PK CKN 27	Cesta k Nemocnici 27	Banská Bystrica	TV	0,22	0,420	1,170
29.	TR z BK PK TP Uhlisko	TP Uhlisko	Banská Bystrica	TV	0,51	2,548	4,210
30.	TR z BK 9. mája 5	9. mája 5	Banská Bystrica	TV	0,16	0,044	0,186
31.	TR z BK PK Uhlisko 26	Uhlisko 26	Banská Bystrica	TV	0,26	0,422	0,628
32.	TR z BK Mičinská	Mičinská 19	Banská Bystrica	TV	0,2	0,001	0,288
33.	TR z BK PK T. Vansovej 16	T. Vansovej 16	Banská Bystrica	TV	0,48	0,532	2,720
34.	TR z BK PK Tr. SNP 58	Tr. SNP 58	Banská Bystrica	TV	0,42	0,424	3,630
35.	TR z BK PK Tr. SNP 25	Tr. SNP 25	Banská Bystrica	TV	0,42	0,390	5,480
36.	TR z BK PK Tr. SNP 39	Tr. SNP 39	Banská Bystrica	TV	0,35	0,488	6,040
37.	TR z BK PK Švermova 21	Švermova 21	Banská Bystrica	TV	0,46	1,326	1,600
38.	TR z BK PK Dukla Internátna 10	Internátna 10	Banská Bystrica	TV	0,21	0,174	0,546
39.	PR z CZT TP-7 Internátna 61	Internátna 61	Banská Bystrica	HV	0,42	3,493	20,800
40.	TR z BK PK Bakossova Sever	Bakossova Sever	Banská Bystrica	TV	0,56	3,488	6,630
41.	TR z BK PK Podlavice	Podlavice	Banská Bystrica	TV	0,40	2,713	9,020
42.	TR z BK PK Brusno	Brusno	Brusno	TV	0,38	0,250	1,120
43.	TR z BK PK LOBB	Sládkovičova 29	Banská Bystrica	TV	0,25	0,250	4,270
44.	TR z BK PK Pršany	Medená ulica	Banská Bystrica	TV	0,15	0,260	1,162
45.	TR z BK PK Kováčová	Slnečná 3A	Kováčová	TV	0,30	1,260	1,440
46.	KOST 06.1	Krivánska 12	Banská Bystrica	TV	0,60		0,325
47.	KOST 06.8	Krivánska 6	Banská Bystrica	TV	0,60		0,480
48.	KOST 23.1 Wolkerova 13	Wolkerova 13	Banská Bystrica	TV	0,20		0,120
49.	KOST 23.2 Wolkerova 15	Wolkerova 15	Banská Bystrica	TV	0,20		0,237
50.	KOST 23.3 Wolkerova 17	Wolkerova 17	Banská Bystrica	TV	0,20		0,124

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0115 –2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	KOST 23.4 Wolkerova 22	Wolkerova 18	Banská Bystrica	TV	0,20		0,187
52.	KOST 23.5. Wolkerova 24	Wolkerova 19	Banská Bystrica	TV	0,20		0,124
53.	KOST 23.6 Jilemnického 41	Wolkerova 20	Banská Bystrica	TV	0,20		0,187
54.	OST 32.1 Tr. SNP 7	Trieda SNP 7	Banská Bystrica	TV	0,20		0,450
55.	OST 32.2 Tr. SNP 9	Trieda SNP 9	Banská Bystrica	TV	0,20		0,450
56.	OST 32.3 Tr. SNP 11	Trieda SNP 11	Banská Bystrica	TV	0,20		0,450
57.	OST 32.4 Tr. SNP 13	Trieda SNP 13	Banská Bystrica	TV	0,20		0,450
58.	KOST 38.1 CKN 7	Cesta k Nemocnici 7	Banská Bystrica	TV	0,22		0,340
59.	KOST 38.2 CKN 17	Cesta k Nemocnici 17	Banská Bystrica	TV	0,22		0,340
60.	KOST 38.3 CKN 27	Cesta k Nemocnici 27	Banská Bystrica	TV	0,22		0,480
61.	KOST 38.4 CKN 37	Cesta k Nemocnici 37	Banská Bystrica	TV	0,22		0,255
62.	KOST 60.1 Tr. SNP 58	Trieda SNP 58	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
63.	KOST 60.2 Tr. SNP 64	Trieda SNP 64	Banská Bystrica	TV	0,30		0,375
64.	KOST 60.3 Tr. SNP 78	Trieda SNP 78	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
65.	OST 81.1 Tr. SNP 36	Trieda SNP 36	Banská Bystrica	TV	0,30		1,350
66.	OST 81.2 29. Augusta 14	29. Augusta 14	Banská Bystrica	TV	0,30		2,291
67.	OST 81.3 Tr. SNP 25	Trieda SNP 25	Banská Bystrica	TV	0,30		1,290
68.	OST 82.1 Tr. SNP 40	Trieda SNP 40	Banská Bystrica	TV	0,30		1,455
69.	OST 82.2 Tr. SNP 39	Trieda SNP 39	Banská Bystrica	TV	0,30		1,135
70.	OST 83.3 29. Augusta 13	29. Augusta 13	Banská Bystrica	TV	0,30		1,575
71.	OST 0.1 Radvanská 1	Radvanská 1	Banská Bystrica	HV	1,80		3,860
72.	OST 0.2 Radvanská 11	Radvanská 11	Banská Bystrica	HV	2,00		2,720
73.	OST 0.3 Bernoláková 2	Bernoláková 2	Banská Bystrica	HV	2,10		3,200
74.	OST 0.4 Bernoláková 14	Bernoláková 14	Banská Bystrica	HV	2,00		4,710
75.	KOST 104.1 Bernoláková 16	Bernoláková 16	Banská Bystrica	TV	0,54		0,295

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0115 –2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
76.	KOST 104.1 Bernolákova 22	Bernoláková 22	Banská Bystrica	TV	0,54		0,400
77.	KOST 104.1 Bernolákova 30	Bernoláková 30	Banská Bystrica	TV	0,54		0,455
78.	KOST 104.1 Bernolákova 40	Bernoláková 40	Banská Bystrica	TV	0,54		0,475
79.	KOST 104.1 Bernolákova 50	Bernoláková 50	Banská Bystrica	TV	0,54		0,525
80.	OST 0.5 Radvanská 26	Radvanská 26	Banská Bystrica	HV	2,10		4,080
81.	KOST 105.1 Radvanská 26	Radvanská 26	Banská Bystrica	TV	0,56		0,345
82.	KOST 105.2 Bernolákova 1	Bernoláková 1	Banská Bystrica	TV	0,56		0,480
83.	KOST 105.3 Bernolákova 3	Bernoláková 3	Banská Bystrica	TV	0,56		0,530
84.	KOST 105.4 Bernolákova 13	Bernoláková 13	Banská Bystrica	TV	0,56		0,780
85.	OST 0.6 Kalinčiakova 2	Kalinčiakova 2	Banská Bystrica	HV	1,80		3,450
86.	OST 0.8 ZŠ Radvanská 1	Radvanská 1	Banská Bystrica	HV	1,80		2,780
87.	OST 1.1 Okružná 3	Okružná 3	Banská Bystrica	HV	2,00		3,600
88.	OST 1.2 Družby 10	Družby 10	Banská Bystrica	HV	1,80		3,700
89.	OST 1.3 Mládežnícka 13	Mládežnícka 13	Banská Bystrica	HV	1,80		3,700
90.	OST 1.4 Mládežnícka 47	Mládežnícka 47	Banská Bystrica	HV	1,80		3,700
91.	OST 1.5 Internátna 13 TP	Internátna 13	Banská Bystrica	HV	1,70		6,630
92.	OST 2.1 Moskovská 2	Moskovská 2	Banská Bystrica	HV	1,70		3,510
93.	OST 2.2 Tulsá 37	Tulsá 37	Banská Bystrica	HV	1,70		3,300
94.	OST 2.3 Tulsá 2	Tulsá 2	Banská Bystrica	HV	1,70		3,500
95.	OST 2.4 Moskovská 28	Moskovská 28	Banská Bystrica	HV	1,40		4,140
96.	OST 2.5 Moskovská 17	Moskovská 17	Banská Bystrica	HV	1,40		2,760
97.	OST 2.6 Orenburská 2	Orenburská 2	Banská Bystrica	HV	1,30		2,800
98.	OST 2.8 Sadová 18	Sadová 18	Banská Bystrica	HV	2,00		1,600
99.	OST 3.1 Švermová 3	Švermová 3	Banská Bystrica	HV	1,90		0,250
100.	OST 3.2 Švermová 4	Švermová 4	Banská Bystrica	HV	1,90		0,250

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0115 –2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
101.	OST 3.3 Švermova 9	Švermova 9	Banská Bystrica	HV	1,90		0,250
102.	OST 3.4 Švermova 10	Švermova 10	Banská Bystrica	HV	1,90		0,250
103.	OST 3.5 Švermova 15	Švermova 15	Banská Bystrica	HV	1,90		0,250
104.	OST 3.6 Švermova 16	Švermova 16	Banská Bystrica	HV	1,90		0,330
105.	OST 3.7 Švermova 24	Švermova 24	Banská Bystrica	HV	1,90		0,330
106.	OST 3.8 Švermova 29	Švermova 29	Banská Bystrica	HV	1,90		0,330
107.	OST 3.9 Švermova 37	Švermova 37	Banská Bystrica	HV	1,90		0,330
108.	OST 4.0 Kyjev.nám.6 Gamo	Kyjev.nám.6	Banská Bystrica	HV	1,70		0,520
109.	OST 3.1 Internátna 30	Internátna 30	Banská Bystrica	HV	0,85		20,800
110.	OST 3.2 Slnecná 9	Slnecná 9	Banská Bystrica	HV	0,70		6,800
111.	OST 3.3 Spojová 12	Spojová 12	Banská Bystrica	HV	1,00		5,630
112.	KOST 233.1 THK 1	THK 4	Banská Bystrica	TV	0,60		0,480
113.	KOST 233.2 Spojová 8	Spojová 8	Banská Bystrica	TV	0,60		0,480
114.	KOST 233.3 Spojová 10	Spojová 10	Banská Bystrica	TV	0,60		0,480
115.	KOST 233.4 Spojová 4	Spojová 4	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
116.	KOST 233.5 Spojová 3	Spojová 3	Banská Bystrica	TV	0,30		0,340
117.	KOST 233.6 Spojová 13	Spojová 13	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
118.	OST 3.4 Šalgotarijanska 1	Šalgotarijanska 1	Banská Bystrica	HV	1,00		3,600
119.	KOST 234.1 Šalgotarijanska 1	Šalgotarijanska 1	Banská Bystrica	TV	0,60		0,480
120.	KOST 234.2 Šalgotarijanska 12	Šalgotarijanska 12	Banská Bystrica	TV	0,60		0,480
121.	KOST 234.3 Šalgotarijanska 6-8	Šalgotarijanska 6-8	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
122.	KOST 234.4 Šalgotarijanska 2-4	Šalgotarijanska 2-4	Banská Bystrica	TV	0,30		0,250
123.	OST 3.5 THK 4	THK 4	Banská Bystrica	HV	1,00		5,480
124.	OST 3.6 THK 21	THK 21	Banská Bystrica	HV	1,00		8,200
125.	OST 3.7 THK 34	THK 34	Banská Bystrica	HV	0,90		3,600

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0115 –2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
126.	OST 3.8 ZŠ Spojová 14	Spojová 14	Banská Bystrica	HV	1,00		5,400
127.	KOST 30101 Severná 1	Severná 1	Banská Bystrica	TV	0,30		0,410
128.	KOST 30102 Severná 2	Severná 2	Banská Bystrica	TV	0,30		0,410
129.	KOST 30103 Bakossova 31	Bakossova 31	Banská Bystrica	TV	0,30		0,195
130.	KOST 30104 Bakossova 33	Bakossova 33	Banská Bystrica	TV	0,30		0,195
131.	KOST 30105 Bakossova 35	Bakossova 35	Banská Bystrica	TV	0,30		0,170
132.	KOST 30106 Bakossova 39	Bakossova 39	Banská Bystrica	TV	0,30		0,170
133.	KOST 30107 Bakossova 43	Bakossova 43	Banská Bystrica	TV	0,30		0,170
134.	KOST 30108 Severná 4	Severná 4	Banská Bystrica	TV	0,30		0,410
135.	KOST 30109 Severná 5	Severná 4	Banská Bystrica	TV	0,30		0,350
136.	KOST 30110 Severná 6	Severná 5	Banská Bystrica	TV	0,30		0,195
137.	KOST 30112 Severná 19	Severná 6	Banská Bystrica	TV	0,30		0,270
138.	KOST 30113 Severná 22	Severná 7	Banská Bystrica	TV	0,30		0,270
139.	KOST 29.1 Podháj 49	Podháj 49	Banská Bystrica	TV	0,30		0,270
140.	KOST 29.2 Podháj 41	Podháj 41	Banská Bystrica	TV	0,30		0,510
141.	KOST 29.3 Podháj 39	Podháj 39	Banská Bystrica	TV	0,30		0,450
142.	KOST 29.4 Podháj 33	Podháj 33	Banská Bystrica	TV	0,30		0,510
143.	KOST 29.5 Sládkovičova 50	Sládkovičova 50	Banská Bystrica	TV	0,30		0,450
144.	KOST 29.6 Sládkovičova 52	Sládkovičova 52	Banská Bystrica	TV	0,30		0,450
145.	KOST 9.1 Rudohorská 27/144/	Rudohorská 27/144/	Banská Bystrica	TV	0,30		0,450
146.	KOST 9.2 Rudohorská 27/144/N	Rudohorská 27/144/N	Banská Bystrica	TV	0,30		0,450
147.	KOST 48.01 Viestova 2-6	Viestova 2-6	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
148.	KOST 48.02 Viestova 26	Viestova 26	Banská Bystrica	TV	0,30		0,480
149.	KOST 48.03 Viestova 28	Viestova 28	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
150.	KOST 48.04 Viestova 30	Viestova 30	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0115 –2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
151.	KOST 48.05 9.mája 17	9.mája 17	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
152.	KOST 48.06 9.mája 19	9.mája 19	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
153.	KOST 48.07 9.mája 21	9.mája 21	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
154.	KOST 48.08 9.mája 23	9.mája 23	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
155.	KOST 48.09 9.mája 25	9.mája 25	Banská Bystrica	TV	0,30		0,488
156.	KOST 48.10 9.mája 20-24	9.mája 20-24	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
157.	KOST 48.11 Golanova 10	Golanova 10	Banská Bystrica	TV	0,40		0,340
158.	KOST 48.12 Jesenského 30	Jesenského 30	Banská Bystrica	TV	0,40		0,340
159.	KOST 53.1 Rázusova 20-24	Rázusova 20-24	Banská Bystrica	TV	0,30		0,375
160.	KOST 53.2 Rázusova 23-27	Rázusova 23-27	Banská Bystrica	TV	0,30		0,340
161.	KOST 53.3 Rázusova 26-30	Rázusova 26-30	Banská Bystrica	TV	0,30		0,340
162.	KOST 53.4 Rázusova 1-3	Rázusova 1-3	Banská Bystrica	TV	0,30		0,340
163.	KOST 53.5 Rázusova 8-12	Rázusova 8-12	Banská Bystrica	TV	0,30		0,340
164.	KOST 53.6 Rázusova 32-36	Rázusova 32-36	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
165.	KOST 53.7 Rázusova 17-11	Rázusova 17-11	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
166.	KOST 53.8 Rázusova 7-11	Rázusova 7-11	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
167.	KOST 81.11 Tr. SNP 22	Trieda SNP 22	Banská Bystrica	TV	0,32		0,480
168.	KOST 81.12 Tr. SNP 32	Trieda SNP 32	Banská Bystrica	TV	0,32		0,255
169.	KOST 81.13 Tr. SNP 36	Trieda SNP 36	Banská Bystrica	TV	0,32		0,340
170.	KOST 81.14 29. augusta 26	29. augusta 26	Banská Bystrica	TV	0,32		0,580
171.	KOST 81.31 Tr. SNP 21-23	Trieda SNP 21-23	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
172.	KOST 81.32 Tr. SNP 17-19	Trieda SNP 17-19	Banská Bystrica	TV	0,30		0,340
173.	KOST 81.33 Tr. SNP 25-27	Trieda SNP 25-27	Banská Bystrica	TV	0,30		0,480
174.	KOST 82.11 Tr. SNP 52	Trieda SNP 52	Banská Bystrica	TV	0,30		0,480
175.	KOST 82.12 Tr. SNP 42	Trieda SNP 42	Banská Bystrica	TV	0,30		0,420

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0115 –2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
176.	KOST 82.13 Tr. SNP 46	Trieda SNP 46	Banská Bystrica	TV	0,30		0,340
177.	KOST 82.14 29.augusta 27	29.augusta 27	Banská Bystrica	TV	0,35		0,610
178.	KOST 82.21 Tr. SNP 39	Trieda SNP 39	Banská Bystrica	TV	0,38		0,340
179.	KOST 82.22 Tr. SNP 43	Trieda SNP 43	Banská Bystrica	TV	0,38		0,265
180.	KOST 82.23 Tr. SNP 47	Trieda SNP 47	Banská Bystrica	TV	0,38		0,340
181.	KOST 83.31 Partizánska 58-62	Partizánska 58-62	Banská Bystrica	TV	0,32		0,340
182.	KOST 83.32 Partizánska 46-52	Partizánska 46-52	Banská Bystrica	TV	0,32		0,375
183.	KOST 83.33 Partizánska 54-56	Partizánska 54-56	Banská Bystrica	TV	0,32		0,265
184.	KOST 83.34 29.augusta 3-7	29.augusta 3-7	Banská Bystrica	TV	0,32		0,340
185.	KOST 83.35 Partizánska 42-44	Partizánska 42-44	Banská Bystrica	TV	0,30		0,265
186.	KOST 83.36 29.augusta 9-17	29.augusta 9-17	Banská Bystrica	TV	0,30		0,480
187.	SR z OST 81.1 Tr. SNP 36	Tr. SNP 36	Banská Bystrica	TV	0,20	0,176	
188.	SR z OST 81.2 29. Augusta 14	29. Augusta 14	Banská Bystrica	TV	0,20	0,560	
189.	SR z OST 81.3 Tr. SNP 25	Tr. SNP 25	Banská Bystrica	TV	0,20	0,110	
190.	SR z OST 82.1 Tr. SNP 40	Tr. SNP 40	Banská Bystrica	TV	0,20	0,240	
191.	SR z OST 82.2 Tr. SNP 39	Tr. SNP 39	Banská Bystrica	TV	0,20	0,052	
192.	SR z OST 83.3 29. Augusta 13	29. Augusta 13	Banská Bystrica	TV	0,20	0,180	
193.	SR z OST 0.1 Radvanská 1	Radvanská 1	Banská Bystrica	TV	0,52	1,116	
194.	SR z OST 0.2 Radvanská 11	Radvanská 11	Banská Bystrica	TV	0,29	0,516	
195.	SR z OST 0.3 Bernoláková 2	Bernoláková 2	Banská Bystrica	TV	0,37	0,810	
196.	SR z OST 0.4 Bernoláková 14	Bernoláková 14	Banská Bystrica	TV	0,38	1,470	
197.	SR z OST 0.5 Radvanská 26	Radvanská 26	Banská Bystrica	TV	0,49	1,402	
198.	SR z OST 0.6 Kalinčiakova 2	Kalinčiakova 2	Banská Bystrica	TV	0,68	0,676	
199.	SR z OST 1.1 Okružná 3	Okružná 3	Banská Bystrica	TV	0,43	1,430	
200.	SR z OST 1.2 Družby 10	Družby 10	Banská Bystrica	TV	0,35	1,540	

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0115 –2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
201.	SR z OST 1.3 Mládežnícka 13	Mládežnícka 13	Banská Bystrica	TV	0,40	1,478	
202.	SR z OST 1.4 Mládežnícka 47	Mládežnícka 47	Banská Bystrica	TV	0,42	1,536	
203.	SR z OST 1.5 Internátna 13 TP	Internátna 13 TP	Banská Bystrica	TV	0,42	1,074	
204.	SR z OST 2.1 Moskovská 2	Moskovská 2	Banská Bystrica	TV	0,50	1,410	
205.	SR z OST 2.2 Tulsá 37	Tulsá 37	Banská Bystrica	TV	0,50	2,066	
206.	SR z OST 2.3 Tulsá 2	Tulsá 2	Banská Bystrica	TV	0,40	0,704	
207.	SR z OST 2.4 Moskovská 28	Moskovská 28	Banská Bystrica	TV	0,58	1,520	
208.	SR z OST 2.5 Moskovská 17	Moskovská 17	Banská Bystrica	TV	0,46	0,574	
209.	SR z OST 2.6 Orenburská 2	Orenburská 2	Banská Bystrica	TV	0,50	0,360	
210.	SR z OST 2.8 Sadová 18	Sadová 18	Banská Bystrica	TV	0,18	0,276	
211.	SR z OST 1.5 Internátna 13 TP	Internátna 13 TP	Banská Bystrica	TV	0,65	1,777	
212.	SR z OST 3.2 Slnčná 9	Slnčná 9	Banská Bystrica	TV	0,60	1,845	6,800
213.	SR z OST 3.3 Spojová 12	Spojová 12	Banská Bystrica	TV	0,75	1,314	5,630
214.	SR z OST 3.4 Šalgotarijanska 1	Šalgotarijanska 1	Banská Bystrica	TV	0,80	1,050	3,600
215.	SR z OST 3.5 THK 4	THK 4	Banská Bystrica	TV	0,90	0,484	5,480
216.	SR z OST 3.6 THK 21	THK 21	Banská Bystrica	TV	0,90	1,286	8,200
217.	SR z OST 3.7 THK 34	THK 34	Banská Bystrica	TV	0,85	0,510	3,600
218.	SR z OST 3.8 ZŠ Spojová 14	Spojová 14	Banská Bystrica	TV	0,60	0,252	5,400
Ročná dodávka tepla spolu [GJ] :		950 422			Spolu :	88,825	