

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0087/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **2402-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0108 – 2. zmena zo dňa 28.07.2010 a vydáva

povolenie č. 2006T 0108 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **SLUŽBYT, s.r.o.**
IČO: **31 675 361** sídlo: **Karpatská 56, 089 01 Svidník**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 34,084 MW; z toho plynne palivo 34,084 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 26,58 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Michal Husár
Milan Jaškanič

číslo:
číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Michal Husár
JUDr. Gabriel Kaliňák

Doba začatia výkonu podnikania: 29.09.2005

Doba platnosti povolenia do: 01.07.2019

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0108 – 2. zmena vydané dňa 28.07.2010 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v počte prevádzkovaných tepelných zariadení a zmeny štatutárneho orgánu spoločnosti v povolení č. 2006T 0108 – 2. zmena zo dňa 28.07.2010. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 20. júna 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK K2	Čsl. Armády 824/8	Svidník	ZP	3,70	3,3542
2.	BK K3	Komenského 501/25	Svidník	ZP	6,15	5,0212
3.	BK K4	Mládeže 756/8	Svidník	ZP	7,16	7,4616
4.	BK K5	Nábrežná 420/4	Svidník	ZP	1,02	1,2539
5.	BK K6	Karpatská 1413	Svidník	ZP	10,60	8,3345
6.	BK K7	gen. Svobodu 758/34	Svidník	ZP	4,19	4,2381
7.	BK Duklastav	Stropkovská	Svidník	ZP	0,22	0,1677
8.	DK NÚP	Centrálna	Svidník	ZP	0,24	0,1253
9.	DK SAD	Centrálna	Svidník	ZP	0,14	0,2210
10.	DK Dom Služieb	Nábrežná	Svidník	ZP	0,06	0,0913
11.	DK Malometrážne byty	Nábrežná 13	Svidník	ZP	0,407	0,3897
12.	Kotolňa 33 b.j. Sov hrdinov	Sov. Hrdinov 437	Svidník	ZP	0,2	0,1510
				Spolu :	34,084	30,8095

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	TR z BK K2	Čsl. Armády 824/8	Svidník	TV	0,3	2,086	3,67
2.	TR z BK K3	Komenského 501/25	Svidník	TV	0,3	6,656	6,95
3.	TR z BK K4	Mládeže 756/8	Svidník	TV	0,3	3,030	4,66
4.	TR z BK K5	Nábřežná 420/4	Svidník	TV	0,3	0,220	1,30
5.	TR z BK K6	Karpatská 1413	Svidník	TV	0,3	6,464	6,58
6.	TR z BK K7	gen. Svobodu 758/34	Svidník	TV	0,3	3,964	2,94
7.	TR z BK Duklastav	Stropkovská	Svidník	TV	0,3	0,500	0,48
Ročná dodávka tepla spolu [GWh]:		33,000			Spolu:	22,920	