

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0117/2013/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **648-2013-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0074 - 5. zmena zo dňa 30.01.2013 a vydáva

povolenie č. 2005T 0074 - 6. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **V.O.S.R. spol. s r.o.**
IČO: **36 307 530** sídlo: **972 16 Pravenec 420**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 4,355 MW; z toho plynne palivo 4,355 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 4 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Jaroslav Krcho

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Ján Dráb
Jaroslav Krcho

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2006

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0074 - 5. zmena vydané dňa 30.01.2013 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 28.06.2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – vyňatie 7 kotolní a doplnenie rozvodu tepla - v povolení č. 2005T 0074 - 5. zmena zo dňa 30.01.2013. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 25. júla 2013

JUDr. Zuzana Jakubová
riaditeľka odboru právneho

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK, Komenského 340/2, Dolné Vestenice	ZP	3,250	4 167
2	BK, Obrancov mieru 323, Dolné Vestenice	ZP	0,750	889
3	DK, Obrancov mieru 322/26, Dolné Vestenice	ZP	0,100	194
4	DK, Pravenec 351, Pravenec	ZP	0,255	472

Inštalovaný výkon spolu: 4,355 MW

Ročná výroba spolu: 5 722 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR - PK1, Dolné Vestenice	TV	0,6	0,75	3,25
2	TR - PK2, Dolné Vestenice	TV	0,6	0,18	0,75

Ročná dodávka tepla spolu: 3 600 MWh

Počet odberných miest: 16

Celková dĺžka rozvodov: 0,93 km