

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0094/2015/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1354-2015-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2011T 0461 zo dňa 26.09.2011 a vydáva

povolenie č. 2011T 0461 - 1. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Mesto Sobrance**
IČO: **00 325 791** sídlo: **Štefánikova 23, 073 01 Sobrance**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 1,5 MW; z toho obnoviteľné zdroje 1,5 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 1,77 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Vladislav Kecskeméty

Doba začatia výkonu podnikania: 26.09.2011

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2011T 0461 vydané dňa 26.09.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 04.03.2015 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny štatutárneho orgánu v povolení č. 2011T 0461 zo dňa 26.09.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 06. marca 2015

JUDr. Miriama Čurlíková
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľky odboru

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	Kotolňa K4 - Herz modul R-H 200 , ul. Tyršova, Sobrance	Drevoštiepka	1,5	2 502

Inštalovaný výkon spolu: 1,5 MW

Ročná výroba spolu: 2 502 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST Základná škola, Komenského 12, Sobrance	TV	0,4	0,597	0,325
2	OST Základná škola, Komenského 6, Sobrance	TV	0,4	0,576	0,325
3	OST Základná umelecká škola, Štefánikova 22, Sobrance	TV	0,4	1,028	0,065
4	OST Mestské kultúrne stredisko, Nám. Slobody 1, Sobrance	TV	0,4	1,222	0,065
5	OST Dom Služieb, Michalovská 2 , Sobrance	TV	0,4	1,132	0,160
6	OST Mestský úrad, Štefánikova 23, Sobrance	TV	0,4	1,144	0,270
7	OST Poliklinika, Kpt. Nálepku č.1, Sobrance	TV	0,4	0,881	0,065
8	OST Materská škola, Gagarinova 916, Sobrance	TV	0,4	1,404	0,170
9	OST Materská škola /nová budova/, Komenského 11, Sobrance	TV	0,4	0,415	0,130
10	OST Materská škola /stará budova/, Komenského 11, Sobrance	TV	0,4	0,387	0,130
11	OST Materská škola, Kpt. Nálepku 2, Sobrance	TV	0,4	0,838	0,065

Ročná dodávka tepla spolu: 2 502 MWh

Počet odberných miest: 10

Celková dĺžka rozvodov: 9,624 km