



ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY

Číslo: 0039/2022/E-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: 2793-2022-BA, vykonal zmenu povolenia č. 2006E 0214 - 14. zmena z 07.01.2021 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2006E 0214 - 15. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Veolia Energia Levice, a.s.**

IČO: 35 968 486

sídlo: **Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka**

právna forma podnikania: **akciová spoločnosť**

na predmet podnikania:

elektroenergetika

Rozsah podnikania: výroba elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny

Miesto podnikania a mapa vymedzeného územia: príloha č. 1

Zodpovedný zástupca: Milan Ftáček

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Technické zariadenia sú uvedené v prílohe č. 2. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006E 0214 - 14. zmena z 07.01.2021 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 23.03.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vykonanie zmeny – doplnenie rozsahu podnikania distribúcia elektriny (položky 1-3) – v povolení č. 2006E 0214 - 14. zmena z 07.01.2021. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovievané v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 21. apríla 2022

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredsa úradu

Príloha č. 2 k povoleniu č. 2006E 0214 - 15. zmena

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu elektriny

p.č.	Názov a adresa zariadenia ¹⁾	Palivo ²⁾	Výkon [MW]	Výroba [GWh]
1	KVET - Spaľovacie turbíny s kombinovaným cyklom (2 x Spaľovacia turbína 31,36 MWe, 1x Parná turbína 11,59 MWe), Ul. Zeppelina 7, Levice	ZP	74,31	520,17
2	KVET - Spaľovacie motory (6 x spaľovací motor 1,99 MWe), Ul. Zeppelina 7, Levice	ZP	11,94	95,52

Ročná výroba spolu: 615,69 GWh

Inštalovaný výkon spolu: 86,25 MW

¹⁾ KVET - kombinovaná výroba elektriny a tepla, O EZ - obnoviteľné energetické zdroje, VE - vodná elektrárňa, MVE – malá vodná elektrárňa, FVE – fotovoltaická elektrárňa, JE - jadrová elektrárňa

²⁾ ZP - zemný plyn, CU - čierne uhlie, HU - hnedé uhlie, K - koks, KP - kvapalné palivo, JP - jadrové palivo, O EZ - biomasa, geotermálny zdroj, bioplyn, fotovoltaika

Miesto podnikania a technický popis zariadení na distribúciu elektriny

p.č.	Názov a umiestnenie zariadenia ¹⁾	Napätie v systéme ²⁾	Typ vedenia ³⁾	Dĺžka vedení [km]
1	TS - Veolia Energia Levice, parc. č. 12622/57, k. ú. Levice	VN/NN		
2	VN rozvody, Levice	VN, 22 kV	N	0,2
3	RO, Levice	VN, 22 kV		

Množstvo distribuovanej elektriny za rok: 10 GWh

¹⁾ TS - transformačná stanica, RO - rozvádzač, DS - distribučná sústava, PS - prenosová sústava

²⁾ NN - nízke napätie, VN - vysoké napätie, VVN - veľmi vysoké napätie

³⁾ N - nadzemné, P - podzemné



ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY

Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
v zastúpení
BBLegal s.r.o.
Galvaniho 2/A
821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

Váš list číslo/zo dňa:
04. 05. 2022

Naše číslo/spis:
1655/2022/BA
2793-2022-BA

Vybavuje:
Ing. Dáša Lovas
+421 2 581 004 45

V Bratislave
13. 05. 2022

Vec:

Oprava rozhodnutia č. 0039/2022/E-PE z 21. apríla 2022

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, Vám oznamuje, že v rozhodnutí úradu č. 0039/2022/E-PE z 21. apríla 2022, ktorým bola vykonaná zmena povolenia č. 2006E 0214 – 15. zmena z 21. apríla 2022 pre držiteľa povolenia Veolia Energia Levice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 968 486, je chyba v tabuľke prílohy č. 2 k povoleniu 2006E 0214 – 15. zmena – Miesto podnikania a technický popis zariadení na distribúciu elektriny a rozhodnutie sa opravuje takto:

1. V p. č. 1 v tabuľke prílohy č. 2 k povoleniu 2006E 0214 – 15. zmena – Miesto podnikania a technický popis zariadení na distribúciu elektriny, napätie v systéme sa text:

„VN/NN“

nahradí textom:

„VVN/VN“

2. V p. č. 2 v tabuľke prílohy č. 2 k povoleniu 2006E 0214 – 15. zmena – Miesto podnikania a technický popis zariadení na distribúciu elektriny, napätie v systéme sa numerická hodnota:

„22“

nahradí numerickou hodnotou:

„11,2“

3. V p. č. 3 v tabuľke prílohy č. 2 k povoleniu 2006E 0214 – 15. zmena – Miesto podnikania a technický popis zariadení na distribúciu elektriny, napätie v systéme sa numerická hodnota:

„22“

nahradí numerickou hodnotou:

„11,2“

V ostatných častiach zostáva rozhodnutie nezmenené.

V rozhodnutí boli chyby v tabuľke prílohy č. 2 k povoleniu 2006E 0214 – 15. zmena – Miesto podnikania a technický popis zariadení na distribúciu elektriny spôsobené chybou v písaní napätia v systéme, resp. uvedením nesprávnej numerickej hodnoty v žiadosti o zmenu povolenia, pričom v technickej dokumentácii boli numerické hodnoty napätia v systéme uvedené správne.

Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov chyby v písaní, v počtoch a iné zrejme nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania.

Táto oprava zrejmej nesprávnosti je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 0039/2022/T-PE z 21. apríla 2022.

JUDr. Miriama Čurlíková
riaditeľka odboru