



ODBOR OPRAVNENÍ

Číslo: 0072/2023/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **4251-2023-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0163 - 1. zmena z 16.02.2015 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2006T 0163 - 2. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **Kúpele Dudince, a.s.**
IČO: **31 642 713** sídlo: **Kúpeľná 106, 962 71 Dudince**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 5,598 MW; z toho plynné palivo 5,598 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 5 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ľubomír Žovinec

Doba začatia výkonu podnikania: 21.02.2006

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0163 - 1. zmena vydané 16.02.2015 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 15.06.2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v systave zariadení na výrobu tepla – doplnenie 2 x KGJ – v povolení č. 2006T 0163 - 1. zmena z 16.02.2015. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 20. júla 2023

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredseda úradu

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0163 - 2. zmena

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT, Kúpeľná 106, Dudince	ZP	5,250	8 333
2	KGJ 133 kW Liebherr G944 (VÚKVET), Kúpeľná 106, Dudince	ZP	0,174	622
3	KGJ 133 kW Liebherr G944 (VÚKVET), Kúpeľná 106, Dudince	ZP	0,174	622

Inštalovaný výkon spolu: 5,598 MW

Ročná výroba spolu: 9 577 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR z CZT, Kúpeľná 106, Dudince	HV	0,3	1,3	5,0

Ročná dodávka tepla spolu: 8 542 MWh

Počet odberných miest: 3

Celková dĺžka rozvodov: 1,3 km