

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0234/2015/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1978-2015-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2008T 0411 - 9. zmena zo dňa 28.09.2015 a vydáva

povolenie č. 2008T 0411 - 10. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **COFELY a.s.**

IČO: **35 966 289** sídlo: **Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 67,655 MW;
z toho plynne palivo 49,455 MW, obnoviteľné zdroje 18,200 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 23 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Jozef Solár

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2009

Doba platnosti povolenia do: 30.06.2029

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2008T 0411 - 9. zmena vydané dňa 28.09.2015 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 29.10.2015 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 1 CZT a 4 BK v Senici v povolení č. 2008T 0411 - 9. zmena zo dňa 28.09.2015. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 11. decembra 2015

JUDr. Miriama Čurlíková
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľky odboru

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK - kotolňa S1, Dolné lúky 362, Brezová pod Bradlom	ZP	0,800	1551
2	BK - kotolňa S2, Družstevná 585/9, Brezová pod Bradlom	ZP	1,200	1200
3	CZT - kotolňa S3, Piešťanská 14/9, Brezová pod Bradlom	ZP	2,300	1718
		OEZ biomasa	5,200	6874
4	BK - K1, Veľkomoravská, Malacky	ZP	3,360	4 399
5	BK - K2, Bernolákova, Malacky	ZP	0,895	3 082
6	BK - K3, Partizánska, Malacky	ZP	2,210	2 217
7	BK - K4, Štúrova, Malacky	ZP	4,900	9 995
8	CZT výhrevňa - K8, Brnenská 2181/5, Malacky	ZP	7,190	3 577
		OEZ	5,000	13 439
9	CZT – Mestská výhrevňa, Továrenská 531, Senica	ZP	12,200	3 410
		OEZ	8,000	30 689
10	BK – PK 1, S. Jurkoviča 1201, Senica	ZP	4,600	4 119
11	BK – PK 2, L. Novomestského 1214, Senica	ZP	4,600	5 014
12	BK – PK 4, gen. Svobodu 1357, Senica	ZP	4,280	5 599
13	BK – PK 7, Sotinská 1372, Senica	ZP	0,920	1 615

Inštalovaný výkon spolu: 67,655 MW

Ročná výroba spolu: 98 498 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR kotolňa S1, Dolné lúky 362, Brezová pod Bradlom	TV	0,2	0,25	0,7
2	TR kotolňa S2, Družstevná 585/9, Brezová pod Bradlom	TV	0,4	2,51	4,2
3	PR - kotolňa S3, Piešťanská 14/9, Brezová pod Bradlom	TV	0,7	1,36	5,6
4	SR z VS1, D. Jurkoviča 711, Brezová pod Bradlom	TV	0,4	2,34	2,5
5	SR z VS2, Horný rad 555, Brezová pod Bradlom	TV	0,4	1,16	2,5
6	OST - VS 1, D. Jurkoviča 711, Brezová pod Bradlom	TV	0,4		2,5
7	OST - VS 2, Horný rad 555, Brezová pod Bradlom	TV	0,4		2,5
8	OST - VS 3 - S2, Družstevná 585/9, Brezová pod Bradlom	TV	0,4		2,5

Ročná dodávka tepla spolu: 11 343 MWh

Počet odberných miest: 84

Celková dĺžka rozvodov: 7,62 km