



ODBOR KONTROLY

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0004/2026/K
Číslo spisu: 7217-2025-BA

V Bratislave 13. 01. 2026

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, oddelenie správnych konaní ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bodu 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 259/2025 Z. z. vo veci uloženia pokuty za porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z. a na základe protokolu č. 511/2025 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného 18. 07. 2025 a ďalších podkladov rozhodol tak, že účastníkovi konania **Arcos FM SK, s.r.o.**, Toryská 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ, IČO 35 770 660 **ukladá** podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

úhrnnú pokutu

vo výške 1 500,- eur
(slovom jedentisícpäťsto eur)

za spáchanie správnych deliktov tým, že:

1. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z., pretože neposkytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality distribúcie elektriny za rok 2024, a to o počte udalostí štandardov kvality distribúcie elektriny podľa § 3 písm. g) prvého bodu, h), i) a m) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, ktoré predložil Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 21. 05. 2025 na základe žiadosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ev. č. 17458/2025/BA z 12. 05. 2025, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. w) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z.,
2. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z., pretože neposkytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky elektriny za rok 2024, a to o počte udalostí štandardov kvality dodávky elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa

ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, ktoré predložil Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 21. 05. 2025 na základe žiadosti úradu ev. č. 17458/2025/BA z 12. 05. 2025, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. w) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Úhrnnú pokutu spolu vo výške 1 500,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu:

Odôvodnenie:

V súlade s písomným poverením č. 511/2025 na vykonanie kontroly z 05. 05. 2025, vykonala zamestnankyňa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ alebo „správny orgán“) v dňoch od 09. 05. 2025 do 18. 07. 2025 podľa § 9 ods. 1 písm. b) piateho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) v znení zákona č. 143/2024 Z. z. kontrolu dodržiavania vybraných povinností podľa zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 128/2024 Z. z., zákona č. 108/2024 Z. z. a zákona č. 143/2024 Z. z. a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 393/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z., zákona č. 128/2024 Z. z., zákona č. 108/2024 Z. z., zákona č. 109/2024 Z. z. a zákona č. 143/2024 Z. z., všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä vybraných ustanovení vyhlášky úradu č. 207/2023, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení vyhlášky úradu č. 492/2023 Z. z., vyhlášky úradu č. 133/2024 Z. z. a vyhlášky úradu č. 351/2024 Z. z. a vyhlášky úradu č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny v znení vyhlášky č. 317/2024 Z. z. a vydaných právoplatných rozhodnutí úradu a overovanie správnosti a pravdivosti údajov, dokladov, podkladov a informácií predkladaných úradu v oblasti regulácie elektroenergetiky za roky 2023 – 2025 v spoločnosti Arcos FM SK, s.r.o., Toryská 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ, IČO 35 770 660 (ďalej len „Arcos“). Kontrola bola ukončená elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) 18. 07. 2025, a to doručením doručenky o prevzatí zápisnice o prerokovaní protokolu č. 511/2025 o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“), ktorá bola zaslaná spoločnosti Arcos prostredníctvom ÚPVS listom ev. č. 29314/2025/BA z 18. 07. 2025 podľa § 35 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Spoločnosť Arcos je zapísaná od 11. 08. 1999 v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 17114/V. Predmetom podnikania spoločnosti Arcos je okrem iných činností aj elektroenergetika v rozsahu podnikania: dodávka elektriny, distribúcia elektriny. Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov je v prílohe č. 1 protokolu.

Spoločnosť Arcos je v súčasnosti držiteľom aktuálne platného povolenia č. 2009E 0375 – 15. zmena na predmet podnikania distribúcia elektriny, dodávka elektriny a v roku 2024 bola držiteľom povolenia č. 2009E 0375 – 13 a 14. zmena, ktorých kópie sa nachádzajú v prílohe č. 3 protokolu.

Úrad listom ev. č. 46047/2025/BA z 18. 12. 2025 (ďalej len „oznámenie o začatí správneho konania“), doručeným 18. 12. 2025, oznámil spoločnosti Arcos začatie správneho konania vo veci uloženia úhrnnej pokuty za porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti Arcos, že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia úhrnnej pokuty budú zistenia uvedené v protokole, ako aj ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním.

Vychádzajúc z čl. 6 ods. 1 veta prvá Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, z Odporúčania výboru ministrov z 13. 02. 1991 ako aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. rozsudok Neumeister v. Rakúsko z júla 1976) trestanie za správne delikty (priestupky, správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb – podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Je preto nevyhnutné poskytnúť záruky a práva, ktoré sú zakotvené v trestnom zákone a trestnom poriadku nielen obvinenému z trestného činu, ale aj subjektu, voči ktorému je vyvodzovaná administratívno-právna zodpovednosť, čo napokon vyplýva aj zo zásady č. 6 odporúčania o správnych sankciách, podľa ktorej je nevyhnutné v rámci správneho konania vo veciach správnych sankcií, poskytovať okrem záruk spravodlivého správneho konania v zmysle rezolúcie (77) 31, aj pevne zavedené záruky v trestnom konaní. Nemožno pritom opomenúť, že hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a správnymi deliktami, za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú určené prejavom vôle zákonodarcu a nie sú odvodené prirodzeno-právnymi princípmi.

V administratívno-právnom trestaní je potrebné rešpektovať Odporúčanie výboru ministrov Rady Európy (91) z 13. 02. 1991 (relative aux sanctions administratives), podľa ktorého pre ukladanie administratívnych sankcií platia analogicky zásady ukladania sankcií trestných s tým, že správny (administratívny) postih protiprávneho správania možno uplatniť len v primeranej lehote. Keďže administratívne trestanie má aj podľa štrasburskej judikatúry trestnoprávny charakter, treba vychádzať z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 50) a analogicky aj z Trestného zákona.

Na rozdiel od Trestného zákona právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za súbeh deliktov. Pri súbehu správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť „*analogiae legis*“ tzv. absorpčnú zásadu. Jej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (teda prísnejší trest pohlcuje miernejší). Zbiehajúce delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktov a úhrnný trest uloží podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov, závažnosť pritom treba posudzovať predovšetkým s ohľadom na charakter individuálneho objektu deliktu, čiže záujem, proti ktorému delikt smeruje a ku ktorému je ochrana právnym predpisom určená.

V tomto smere je jednotná aj judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (napríklad sp. zn. 3Sžn/68/2004, 3Sž/85/2007, 8Sžo/28/2007, 8Sžo/147/2008, 2Sžf/9/2010, 2Sžf/44/2011, 5Sž/21/2010), podľa ktorej sa uvedené princípy v správnom trestaní v plnom rozsahu aplikujú a že trestanie za správne delikty musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy.

S ohľadom na spomenuté princípy správneho trestania, ktoré musia zodpovedať trestaniu v trestnom práve, správny orgán zistené porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. posúdil ako súbeh správnych deliktov, pritom podľa trestnoprávnej teórie o súbehu trestných činov ide vtedy, ak ten istý páchatel' spácha dva alebo viac trestných činov

pred tým, ako bol za niektorý z nich odsúdený súdom prvého stupňa, a pokiaľ nezanikla trestnosť niektorého z nich a spoločnosti Arcos uložil, z hľadiska hmotnoprávných účinkov súbehu, úhrnnú pokutu za správny delikt najprísnejšie postihnuteľný podľa absorpčnej zásady, ktorá sa v trestnom práve uplatňuje pri trestaní zbiehajúcich sa trestných činov.

Nakoľko za oba správne delikty, za porušenia povinností podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2022 Z. z., správny orgán ukladá pokutu podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. v rozsahu od 500 do 100 000 eur, správny orgán ukladá spoločnosti Arcos úhrnnú pokutu podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2022 Z. z. s použitím anológie legis § 41 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

1. Podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. je regulovaný subjekt povinný poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

Podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 128/2024 Z. z., zákona č. 108/2024 Z. z. a zákona č. 143/2024 Z. z. regulácii kvality podlieha prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny.

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 128/2024 Z. z., zákona č. 108/2024 Z. z. a zákona č. 143/2024 Z. z. regulácia kvality sa vykonáva určením štandardov kvality, požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality, výšky kompenzačnej platby, spôsobu výpočtu kompenzačnej platby, spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzačnej platby.

Podľa § 22 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 128/2024 Z. z., zákona č. 108/2024 Z. z. a zákona č. 143/2024 Z. z. je regulovaný subjekt povinný evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť úradu.

Úrad podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov vydal vyhlášku úradu č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „vyhláška č. 236/2016 Z. z.“).

Podľa § 3 písm. g) prvého bodu vyhlášky č. 236/2016 Z. z. štandardmi kvality distribúcie elektriny je obnovenie distribúcie elektriny po neplánovanom prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave

1. do odovzdávacích miest pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nad 1 kV a do odberných miest zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu v lehote

1.1. 3 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak nie je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy,

1.2. 9 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia mimo zalesneného územia,

1.3. 11 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia v zalesnenom území,

1.4. 17 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena podzemného vedenia;

lehoty podľa bodov 1.1. až 1.4. sa vzťahujú na odberné miesto zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti pripojené do sústavy s napätovou úrovňou do 1 kV vtedy, ak prevádzkovateľ daného zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti oznámil prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že je pripojený do jeho sústavy s napätovou úrovňou do 1 kV.

Podľa § 3 písm. h) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. štandardmi kvality distribúcie elektriny je oznámenie termínu začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny spôsobom a v lehote podľa osobitného predpisu, alebo spôsobom definovaným v obchodných podmienkach prevádzkového poriadku regulovaného subjektu, ak je to nad rámec spôsobu podľa uvedeného osobitného predpisu; ak je plánované prerušenie alebo obmedzenie distribúcie oznámené prevádzkovateľovi sústavy pripojenej do nadradenej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom sústavy pripojenej do nadradenej sústavy sa oznámi termín plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny užívateľom dotknutých odberných miest pripojených do jeho distribučnej sústavy v lehote jedného pracovného dňa, odkedy sa o plánovanom prerušení alebo obmedzení distribúcie elektriny z nadradenej sústavy dozvedel; oznámenie sa nevyžaduje, ak sa prevádzkovateľ sústavy a užívatelia sústavy, ktorých sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny dotýka, preukázateľným spôsobom dohodli na termíne začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny alebo vtedy, ak užívateľ sústavy preukázateľným spôsobom požiada prevádzkovateľa sústavy o dočasné prerušenie distribúcie do svojho odberného miesta alebo odberných miest, pričom nie je obmedzená distribúcia elektriny ostatným užívateľom sústavy.

Podľa § 3 písm. i) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. štandardmi kvality distribúcie elektriny je dodržanie oznámeného termínu začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny; termín sa považuje za dodržaný aj vtedy, ak

1. je distribúcia elektriny obmedzená alebo prerušená v lehote podľa oznámeného termínu, ale v skutočnosti dôjde ku skráteniu tejto lehoty a prevádzkovateľ sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou,

2. sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neuskutoční z dôvodov na strane prevádzkovateľa sústavy a prevádzkovateľ sústavy oznámi túto skutočnosť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred pôvodne oznámeným termínom začiatku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,

3. sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neuskutoční z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré znemožnia vykonať plánované práce v dobe plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie a ktoré nastanú v lehote kratšej ako päť dní pred oznámeným začiatkom plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny, a prevádzkovateľ sústavy oznámi túto skutočnosť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou do 24 hodín, odkedy zistil nemožnosť vykonania plánovaných prác, najneskôr však v deň oznámeného začiatku plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny,

4. sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny uskutoční po vzájomnej dohode prevádzkovateľa sústavy s dotknutými odberateľmi elektriny v inom termíne, ako bol oznámený,

5. je oznámené opakované plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie na určitú časť dňa počas dvoch a viac dní a v skutočnosti sa počet dní opakovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny zníži, alebo

6. nie je dodržaný oznámený termín plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu obnovovania distribúcie elektriny prerušenej následkom živelnej pohromy a prevádzkovateľ sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou v lehote 12 hodín po oznámenom začiatku plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny, alebo 24 hodín pred oznámeným ukončením plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny.

Podľa § 3 písm. m) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. štandardom kvality distribúcie elektriny je obnovenie distribúcie elektriny do odovzdávacích miest pripojených do sústavy po prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku udalosti v nadradenej sústave, do ktorej je distribučná sústava pripojená, v lehote štyroch hodín po obnovení distribúcie alebo prenosu elektriny z nadradenej sústavy vtedy, ak nedošlo k poškodeniu elektroenergetického zariadenia v podradenej sústave.

Podľa § 11 ods. 1 vyhlášky č. 236/2016 Z. z. štandardy kvality sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom na základe podaní účastníkov trhu s elektrinou a informácií zistených vlastnou činnosťou regulovaného subjektu podľa príloh č. 1 až 10 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorého regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť.

Štandardy kvality distribúcie elektriny podľa § 3 písm. g) prvý bod, h), i) a m) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. sa sledujú a vyhodnocujú podľa príloh č. 4, 5 a 6 vyhlášky č. 236/2016 Z. z. V prílohe č. 4 je v tabuľke č. 4.6, č. 4.8, č. 4.9 a v tabuľke č. 4.13 uvedené, že údaje z tabuľky sa uvádzajú do prílohy č. 5 tabuľky č. 5.2. Počet udalostí (PU) uvádzaný v stĺpcoch 2 až 7 sa vypočíta podľa vzorca $PU = \sum Ni$, kde Ni je počet odberných miest dotknutých i -tou poruchou resp. plánovaným prerušením distribúcie elektriny. Súhrnné vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie elektriny sa sleduje v prílohe č. 6. V tabuľke č. 6.2 je pri vysvetlivkách k tabuľke č. 6.2 v bode 3 uvedené, že $Di = DiD/DiC$; $i = 2$ až 20 (údaje DiD , DiC a Di podľa tabuľky č. 5.2).

Úrad požiadal spoločnosť Arcos žiadosťou ev. č. 17458/2025/BA z 12. 05. 2025, ktorá je v prílohe č. 12 protokolu, okrem iného aj o predloženie vyhodnotenia štandardov kvality distribúcie elektriny za rok 2024, ktoré spoločnosť Arcos predložila úradu 21. 05. 2025 a ktoré sú v prílohe č. 15 protokolu.

Úrad vykonanou kontrolou zistil, že spoločnosť Arcos uviedla vo vyhodnotení štandardov kvality distribúcie elektriny za rok 2024 udalosti podľa § 3 písm. g) prvého bodu vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v počte 2, podľa § 3 písm. h) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v počte 3, podľa § 3 písm. m) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v počte 1 a podľa § 3 písm. i) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v počte 0.

Úrad vykonanou kontrolou zistil, že správny počet udalostí, ktoré sa týkali štandardu kvality distribúcie elektriny podľa:

- § 3 písm. g) prvého bodu vyhlášky č. 236/2016 Z. z. mal byť 44 a nie 2,
- § 3 písm. h) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. mal byť 31 a nie 3,
- § 3 písm. m) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. mal byť 12 a nie 1,
- § 3 písm. i) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. mal byť 31 a nie 0,

a to z dôvodu, že spoločnosť Arcos všetky odberné miesta dotknuté udalosťou nezapočítala a uvedené štandardy vykázala iba ako udalosť v celej miestnej distribučnej sústave (ďalej len „MDS“) bez ohľadu na počet odberných miest odberateľov, ktoré sa v tejto MDS nachádzajú, a ktorých sa tieto udalosti dotkli. Uvedené preukazuje príloha č. 16 protokolu.

Uvedeným postupom spoločnosť Arcos neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality distribúcie elektriny za rok 2024, a to o počte udalostí štandardov kvality distribúcie elektriny podľa § 3 písm. g) prvého bodu, h), i) a m) vyhlášky č. 236/2016 Z. z, ktoré predložila úradu 21. 05. 2025 na základe žiadosti úradu ev. č. 17458/2025/BA z 12. 05. 2025, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Spoločnosť Arcos sa k porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. vyjadrila listom z 26. 06. 2025, zaevidovaným úradom pod ev. č. 26573/2025/BA, ktorý je v prílohe č. 17 protokolu, a v ktorom okrem iného uviedla „Vyhodnotenie štandardov distribúcie elektriny, ktoré boli evidované pod číslom: 18964/2025/BA prišlo k mylnej interpretácii danej vyhlášky, kde sme dané udalosti v zmysle vyhlášky č. 236/2016 v zmysle § 3 písm. m), písm. h) a písm. g) vyhodnocovali z pohľadu MDS a nie z pohľadu počtu OM. Taktiež by sme ale radi uviedli, že týmto konaním sme neporušili štandardy kvality v zmysle distribúcie elektriny pre dané odberné miesta. Taktiež sme týmto spôsobom nespôsobili žiadnu škodu a ani ujmu technickú a ani finančnú žiadnemu odberateľovi elektriny a máme za to, že sa jedná len čisto o štatistickú chybu bez ostatných dopadov a následkov.“

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Arcos neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality distribúcie elektriny za rok 2024, a to o počte udalostí štandardov kvality distribúcie elektriny podľa § 3 písm. g) prvého bodu, h), i) a m) vyhlášky č. 236/2016 Z. z, ktoré predložila úradu 21. 05. 2025 na základe žiadosti úradu ev. č. 17458/2025/BA z 12. 05. 2025, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. a spáchala správny delikt podľa prvého bodu výroku tohto rozhodnutia.

2. Podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. je regulovaný subjekt povinný poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

Podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 128/2024 Z. z., zákona č. 108/2024 Z. z. a zákona č. 143/2024 Z. z. regulácii kvality podlieha prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny.

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 128/2024 Z. z., zákona č. 108/2024 Z. z. a zákona č. 143/2024 Z. z. regulácia kvality sa vykonáva určením štandardov kvality, požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality, výšky kompenzačnej platby, spôsobu výpočtu kompenzačnej platby, spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzačnej platby.

Podľa § 22 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 128/2024 Z. z., zákona č. 108/2024 Z. z. a zákona č. 143/2024 Z. z. je regulovaný

subjekt povinný evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť úradu.

Úrad podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov vydal vyhlášku úradu č. 236/2016 Z. z.

Podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. štandardmi kvality dodávky elektriny je odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní podľa písmena a) a vyhotovenie opravného účtovného dokladu v lehote

1. 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku elektriny, ak na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní nie je potrebná súčinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; ak je na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť prevádzkovateľa sústavy, lehota sa predlžuje o 5 pracovných dní, alebo

2. 5 pracovných dní odo dňa doručenia opravených údajov od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ak je na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

Podľa § 11 ods. 1 vyhlášky č. 236/2016 Z. z. štandardy kvality sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom na základe podaní účastníkov trhu s elektrinou a informácií zistených vlastnou činnosťou regulovaného subjektu podľa príloh č. 1 až 10 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorého regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť.

Úrad požiadala spoločnosť Arcos žiadosťou ev. č. 17458/2025/BA z 12. 05. 2025, ktorá je v prílohe č. 12 protokolu, okrem iného aj o predloženie vyhodnotenia štandardov kvality dodávky elektriny za rok 2024, ktoré spoločnosť Arcos predložila úradu 21. 05. 2025 a ktoré sú v prílohe č. 15 protokolu.

Úrad vykonanou kontrolou zistil, že spoločnosť Arcos uviedla vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky elektriny za rok 2024 udalosti podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v počte 4. Úrad na základe predložených dokladov spoločnosťou Arcos, ktoré sú v prílohe č. 15 protokolu, zistil, že správny počet udalostí podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. bol 2 udalosti, čo je uvedené v prílohe č. 16 protokolu.

Spoločnosť Arcos tak neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky elektriny za rok 2024, a to o počte udalostí štandardov kvality dodávky elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktoré predložila úradu 21. 05. 2025 na základe žiadosti úradu ev. č. 17458/2025/BA z 12. 05. 2025, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Spoločnosť Arcos sa k porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. vyjadrila listom z 26. 06. 2025, zaevidovaným úradom pod ev. č. 26573/2025/BA, ktorý je v prílohe č. 17 protokolu, a v ktorom okrem iného uviedla: „Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny, ktoré boli predložené úradu 21.5.2025 pod ev. č. 18964/2025/BA uznávame, že sme v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. uviedli o dve udalosti viac ako sme mali. T. j. mylne sme interpretovali výklad danej vyhlášky, lebo síce komunikácia medzi odberateľmi prebehla, ale podľa upozornenia zo strany ÚRSO sme tieto dve udalosti nemali ani uvádzať v štandardoch kvality. Každopádne treba uviesť, že sme týmto spôsobom nespôsobili žiadnu škodu ani technickú a ani finančnú

žiadnemu odberateľovi elektriny a máme za to, že sa jedná len čisto o štatistickú chybu bez ostatných dopadov a následkov na kvalitu dodržania štandardov kvality v zmysle vyhlášky č. 236/2016 Z. z.“.

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Arcos neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky elektriny za rok 2024, a to o počte udalostí štandardov kvality dodávky elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktoré predložila úradu 21. 05. 2025 na základe žiadosti úradu ev. č. 17458/2025/BA z 12. 05. 2025, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. a spáchala správny delikt podľa druhého bodu výroku tohto rozhodnutia.

Spoločnosť Arcos mala možnosť po oboznámení sa s protokolom podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole vyjadriť sa v termíne do 12. 07. 2025. Spoločnosť Arcos sa k zisteniam uvedeným v protokole v určenom termíne nevyjadrila.

Správny orgán oznámením o začatí správneho konania oznámil spoločnosti Arcos, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Spoločnosť Arcos sa v stanovenej lehote vyjadrila k oznámeniu o začatí správneho konania listom z 19. 12. 2025, zaevidovaným úradom pod ev. č. 46527/2025/BA (ďalej len „vyjadrenie k oznámeniu“), v ktorom zopakovala skutočnosti uvedené vo vyjadrení k žiadosti z 26. 06. 2025, zaevidovanej úradom pod ev. č. 26573/2025/BA.

Ako príloha vyjadrenia k oznámeniu bola priložená „Žiadosť o zmenu oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO) – podnikateľa a právnickej osoby (PO) podľa § 13 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente)“ zo 14. 07. 2017, ktorým bolo udelené oprávnenie na úplný prístup do elektronickej schránky spoločnosti Arcos pre

Správny orgán k vyjadreniu k oznámeniu uvádza, že spoločnosť Arcos je držiteľom povolenia č. 2009E 0375 – 15. zmena na predmet podnikania elektroenergetika s rozsahom podnikania distribúcia elektriny, dodávka elektriny zo 07. 08. 2025 podľa ktorého je držiteľ povolenia povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť Arcos je teda povinná na základe ustanovenia § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov povinná poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom, spoločnosť Arcos však úradu neposkytla pravdivé údaje a preto nedodržala ustanovenie § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z., čo dokazujú zistenia úradu uvedené v protokole. Navyše konaním spoločnosti Arcos mohol byť negatívne ovplyvnený výkon pôsobnosti úradu v zmysle právomocí zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov v oblasti regulácie štandardov kvality dodávky a distribúcie elektriny.

Kontrola vykonaná v spoločnosti Arcos bola vykonaná a ukončená v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z., podklady pre rozhodnutie boli získané zákonným spôsobom a dostatočne preukazujú kontrolné zistenia ako aj dopustenie sa správnych deliktov zo strany spoločnosti Arcos.

Správny orgán preskúmal všetky podklady potrebné pre zistenie skutočného stavu veci a dospel k záveru, že spoločnosť Arcos porušila zákon č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Správny orgán pri ukladaní úhrnnej pokuty spoločnosti Arcos podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. vo výške 1 500,- eur za porušenia povinností uvedených vo výroku tohto rozhodnutia bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy. Pri rozhodovaní o výške uloženej úhrnnej pokuty správny orgán prihliadol najmä na spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho stavu podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Správny orgán pri určovaní výšky úhrnnej pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť Arcos je povinná dodržiavať všetky zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých nesie zodpovednosť. Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy a skutočnosti svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti Arcos jednotlivo aj v ich vzájomných súvislostiach. Zhodnotil a zoberal do úvahy všetky jemu známe alebo spoločnosťou Arcos navrhnuté poľahčujúce okolnosti. Správny orgán ako poľahčujúcu okolnosť vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť Arcos v priebehu výkonu kontroly poskytla primeranú súčinnosť. Ako priťažujúcu okolnosť správny orgán vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť Arcos spáchala až dva správne delikty.

Správny orgán pri rozhodovaní o spáchaní správneho deliktu podľa prvého a druhého bodu výroku tohto rozhodnutia zohľadnil fakt, že jednou zo základných povinností spoločnosti Arcos, ktoré jej vyplývajú z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví, je poskytovať úradu pravdivé a úplné údaje. Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že konaním spoločnosti Arcos v prípade správneho deliktu podľa prvého a druhého bodu výroku tohto rozhodnutia, a to poskytnutím nepravdivých údajov v predložených vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky elektriny a distribúcie elektriny za rok 2024 úradu, mohol byť negatívne ovplyvnený výkon pôsobnosti úradu v zmysle právomocí zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov v oblasti regulácie štandardov kvality dodávky a distribúcie elektriny. Správny orgán vyhodnotil aj dĺžku trvania protiprávneho stavu, a konštatuje, že spoločnosť Arcos správne delikty podľa prvého a druhého bodu výroku tohto rozhodnutia spáchala v roku 2025, a to 21. 05. 2025, kedy spoločnosť Arcos predložila úradu požadované vyhodnotenia štandardov kvality dodávky a distribúcie elektriny za rok 2024 na základe žiadosti úradu ev. č. 17458/2025/BA z 12. 05. 2025.

Ďalej správny orgán ako priťažujúcu okolnosť vyhodnotil aj skutočnosť, že spoločnosť Arcos sa dopustila správneho deliktu opakovane do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia č. 0001/2023/E-SD o uložení pokuty vo výške 5 850,- eur zo 14. 08. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21. 11. 2023, to znamená, že správny orgán vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť Arcos bola upozornená na dodržiavanie platných právnych predpisov v oblasti regulácie sieťových odvetví a aj napriek tomu sa dopustila opakovane správnych deliktov.

Správny orgán po vyhodnotení dôkazov a po dôkladnom zvážení všetkých skutočností týkajúcich sa správneho konania nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený, vierohodne preukázaný, a že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán je bez pochybností, že stav prejednáwanej veci, ktorá bola predmetom konania, zistil úplne a presne. Dôkazy vyhodnotil jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a následne dospel k záveru, že rozhodnutie v celom jeho kontexte zodpovedá všetkým požiadavkám právnych predpisov, ako aj judikatúre súdov.

Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, času trvania a možných následkov porušenia povinností, úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Uloženú úhrnnú pokutu za porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. vo výške 1 500,- eur považuje správny orgán za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči spoločnosti Arcos. Preventívna úloha postihu nespočíva iba v účinku proti spoločnosti Arcos (individuálne pôsobenie). Postih musí mať silu odradiť od nezákonného postupu aj iných nositeľov rovnakých zákonných povinností (generálne pôsobenie); tento účinok potom môže vyvolať iba postih zodpovedajúci významu chráneného záujmu včas a vecne správne vyvodený. V prípade, že ide o finančný postih, musí byť tento citeľný v majetkovej sfére delikventa, a teda musí v sebe obsahovať aj zložku represívnu.

Správny orgán oznámením o začatí správneho konania oznámil spoločnosti Arcos, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 správneho poriadku oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť Arcos sa v určenej lehote k oznámeniu o začatí správneho konania písomne vyjadrila. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Ing. Olga Leitgebová
odbor kontroly
vedúca oddelenia
správnych konaní

.....