



Číslo: 0141/2025/E-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **3334-2025-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2005E 0009 - 10. zmena zo 04.11.2016 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2005E 0009 - 11. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **Mondi SCP, a.s.**

IČO: **31 637 051**

sídlo: **Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok**

právna forma podnikania: **akciová spoločnosť**

na predmet podnikania:

elektroenergetika

Rozsah podnikania: výroba elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny

Miesto podnikania a mapa vymedzeného územia: príloha č. 1

Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Fris

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Technické zariadenia sú uvedené v prílohe č. 2. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005E 0009 - 10. zmena vydané 04.11.2016 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 04.06.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vykonanie zmeny - doplnenie vlastníka zariadení - v povolení č. 2005E 0009 - 10. zmena zo 04.11.2016. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 27. júna 2025

Jozef Holjenčík
predseda

Príloha č. 2 k povoleniu č. 2005E 0009 - 11. zmena
Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu elektriny

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo ¹⁾	Výkon [MW]	Výroba [GWh]	Vlastník zariadenia
1	OEZ - Protitlaková turbína č. 1 (TG1), Tatranská cesta 3, Ružomberok	OEZ	14,500	92	Mondi SCP, a.s. Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO 31 637 051
2	OEZ - Protitlaková turbína č. 2 (TG2), Tatranská cesta 3, Ružomberok	OEZ	14,500	92	
3	KVET - Protitlaková turbína č. 3 (TG3), Tatranská cesta 3, Ružomberok	ZP	20,000	3	
4	KVET - Plynová turbína č. 1 (TG4), Tatranská cesta 3, Ružomberok	ZP	17,000	100	
5	OEZ - Protitlaková turbína č. 7 (TG7), Tatranská cesta 3, Ružomberok	OEZ	24,000	180	
6	OEZ - Kondenzačná turbína č. 8 (TG8), Tatranská cesta 3, Ružomberok	OEZ	8,500	65	
7	OEZ - Kondenzačná turbína č. 9 (TG9), Tatranská cesta 3, Ružomberok	OEZ	63,686	400	
8	OEZ - Točivá redukcia č. 1 (TR1), Tatranská cesta 3, Ružomberok	OEZ	0,710	3	
9	OEZ - Točivá redukcia č. 2 (TR2), Tatranská cesta 3, Ružomberok	OEZ	0,440	2	

Ročná výroba spolu: 937 GWh
Inštalovaný výkon spolu: 163,336 MW

¹⁾ ZP - zemný plyn, CU - čierne uhlie, HU - hnedé uhlie, K - koks, KP - kvapalné palivo, JP - jadrové palivo, OEZ - biomasa, geotermálny zdroj, bioplyn, fotovoltika

Miesto podnikania a technický popis zariadení na distribúciu elektriny

p.č.	Názov a umiestnenie zariadenia ¹⁾	Napätie v systéme ²⁾	Typ vedenia ³⁾	Dĺžka vedení [km]	Vlastník zariadenia
1	RO Lisková - RO101 (L7207, L7208), Ružomberok	VVN/VN	N	2,9	Mondi SCP, a.s. Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok IČO: 31637051
2	RO Lisková - UZOL PM18 (L7209), Ružomberok	VVN/VN	N	0,8	
3	RO101 - RO100, Ružomberok	VN	N	0,1	
4	RO101 - ROG9, Ružomberok	VN	N	0,5	
5	ROG9 - RO64, Ružomberok	VN	N		

6	RO100 - UZOL PM18, Ružomberok	VN	N	0,7
7	RO SPS - RO PM1, Ružomberok	VN/NN	N	1,5
8	RO SPS - RO PM16, Ružomberok	VN/NN	N	1,2
9	RO100 - RO PM17, Ružomberok	VN/NN	N	0,8
10	RO100 - RO PM18, Ružomberok	VN/NN	N	0,8
11	RO100 - RO SPS, Ružomberok	VN/NN	N	0,1
12	RO100 - RO VÁH, Ružomberok	VN/NN	N	1,5
13	RO100 - RO B1-B2, Ružomberok	VN	N	0,4
14	RO100 - RO EB1-EB2, Ružomberok	VN/NN	N	0,5
15	RO B1-B2 - RO Vláknitá linka PDC4,7, Ružomberok	VN/NN	N	0,6
16	RO EB1-EB2 - RO Vl. linka FL, Ružomberok	VN/NN	N	0,6
17	RO100 - RO Rozvlákňovanie, Ružomberok	VN/NN	N	0,6
18	RO B1-B2 - RO Drevosklad, Ružomberok	VN/NN	N	1,2
19	RO B1-B2 - RO PDC5-10, Ružomberok	VN/NN	N	0,9
20	RO PM18 - RO Doskové výmenníky, Ružomberok	VN/NN	N	0,5
21	RO SPS - TS Servis, Ružomberok	VN/NN	N	0,3
22	RO PM18 - TS SMS výroba plnidla, Ružomberok	VN/NN	N	0,5
23	RO SPS - TS SOUP, Ružomberok	VN/NN	N	1,2
24	TS SOUP - RO Staré mechanické dielne, Ružomberok	NN	N	0,1
25	RO PDC5-10 - TS OZO, Ružomberok	VN/NN	N	0,8

Množstvo distribuovanej elektriny za rok: 937 GWh

¹⁾ ES - elektrická stanica, SpS - Spínacia stanica, TS - transformačná stanica, RO - rozvádzač

²⁾ VVN - veľmi vysoké napätie, VN - vysoké napätie, NN - nízke napätie

³⁾ N - nadzemné, P - podzemné, X - neuvedené