



ODBOR OPRAVNENÍ

Číslo: 0055/2023/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **3873-2023-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0210 - 2. zmena z 23.05.2011 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2006T 0210 - 3. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **KolByt, s.r.o.**

IČO: **36 525 481**

sídlo: **Kostolné námestie 32, 946 03 Kolárovo**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 9,02 MW; z toho plynné palivo 9,02 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 19,6 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Tibor Domonkos

Doba začatia výkonu podnikania: 01.11.2006

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0210 - 2. zmena vydané 23.05.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 22.05.2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu v povolení č. 2006T 0210 - 2. zmena z 23.05.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 9. júna 2023

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredsa úradu

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0210 - 3. zmena

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT, Partizánska 12, Kolárovo	ZP	8,62	11 972,22
2	DK, Kostolné námestie 32, Kolárovo	ZP	0,40	222,22

Inštalovaný výkon spolu: 9,02 MW

Ročná výroba spolu: 12 194 ,44 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR Z CZT, Partizánska 12, Kolárovo	HV	0,6/0,4	2,980	10,00
2	OST 1, Brnenské námestie 17, Kolárovo	HV/TV	0,6/0,4		3,70
3	SR z OST 1, Brnenské námestie 17, Kolárovo	TV	0,3	3,790	
4	OST 2,3, Školská 25, Kolárovo	HV/TV	0,6/0,4		4,20
5	SR z OST 2,3, Školská 25, Kolárovo	TV	0,4	4,344	
6	OST 4, Partizánska 9, Kolárovo	HV/TV	0,6/0,4		0,33
7	OST 5, Obrancov mieru 4, Kolárovo	HV/TV	0,6/0,4		1,15
8	SR z OST5, Obrancov mieru 4, Kolárovo	TV	0,4	0,944	
9	OST 6, Kostolné nám. č.2, Kolárovo	HV/TV	0,6/0,3		0,22

Ročná dodávka tepla spolu: 10 206 MWh

Počet odberných miest: 40

Celková dĺžka rozvodov: 12,058 km