

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0048/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1702-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0273 - 5. zmena zo dňa 28.02.2011 a vydáva

povolenie č. 2006T 0273 - 6. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Račianska teplárenská, a.s.**
IČO: **35 886 781** sídlo: **Hečkova 5, 831 05 Bratislava**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 38,768 MW; z toho plynne palivo 38,768 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 28,604 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Gabriela Eichlerová

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Michal Hrdlička
Ing. Peter Strýček
Ing. Jozef Smolka

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: 31.01.2025

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0273 - 5. zmena vydané dňa 28.02.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 02.04.2012 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – zníženie inštalovaného výkonu – a zmeny štatutárneho orgánu v povolení č. 2006T 0273 - 5. zmena zo dňa 28.02.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 03. apríla 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT - kotolňa Kadnárova	Kadnárova 3	831 52 Bratislava	ZP	11,660	11 933
2.	CZT - kotolňa Experiment	Hečkova 3	831 51 Bratislava	ZP	5,220	2 902
3.	CZT - kotolňa Baronka 1	pri dome Úžiny č. 1	831 06 Bratislava	ZP	2,350	1 611
4.	CZT - kotolňa Baronka 2	pri dome Plickova 3-7	831 06 Bratislava	ZP	3,000	3 207
5.	CZT - kotolňa Baronka 4	pri dome Kafendova 2-6	831 06 Bratislava	ZP	1,800	2 288
6.	CZT - kotolňa Baronka 5	pri dome Mudrochova 15	831 06 Bratislava	ZP	1,800	2 220
7.	CZT - kotolňa Záhumenice	Tbiliská ul.	831 06 Bratislava	ZP	8,750	8 946
8.	CZT - kotolňa Komisárky	Karpatské námestie	831 06 Bratislava	ZP	4,188	2 906
				Spolu :	38,768	36 013

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0273 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT Kadnárova 3	Kadnárova 3	Bratislava			2,039	
2.	OST	Horná 3	Bratislava	TV	0,25		0,300
3.	OST	Hagarova 1	Bratislava	TV	0,22		0,410
4.	OST	Hagarova 3	Bratislava	TV	0,22		0,410
5.	OST	Hagarova 5	Bratislava	TV	0,22		0,410
6.	OST	Hagarova 11	Bratislava	TV	0,22		0,410
7.	OST	Hagarova 13	Bratislava	TV	0,22		0,410
8.	OST	Hagarova 15	Bratislava	TV	0,22		0,410
9.	OST	Hagarova 17	Bratislava	TV	0,39		0,397
10.	OST	Hagarova 19	Bratislava	TV	0,39		0,397
11.	OST	Hagarova 21	Bratislava	TV	0,22		0,410
12.	OST	Kadnárova 11	Bratislava	TV	0,22		0,410
13.	OST	Kadnárova 17	Bratislava	TV	0,34		0,365
14.	OST	Kadnárova 23	Bratislava	TV	0,34		0,365
15.	OST	Kadnárova 29	Bratislava	TV	0,22		0,410
16.	OST	Kadnárova 35	Bratislava	TV	0,22		0,410
17.	OST	Kadnárova 41	Bratislava	TV	0,22		0,410
18.	OST	Kadnárova 53	Bratislava	TV	0,22		0,410
19.	OST	Kadnárova 59	Bratislava	TV	0,22		0,410
20.	OST	Kadnárova 67	Bratislava	TV	0,22		0,670
21.	OST	Kadnárova 2-4	Bratislava	TV	0,22		0,620
22.	OST	Pekná 9-11	Bratislava	TV	0,22		0,620
23.	OST	Pekná 3-5	Bratislava	TV	0,22		0,620
24.	OST	Cyprichova 1-3	Bratislava	TV	0,22		0,500
25.	OST	Cyprichova 4	Bratislava	TV	0,22		0,410
26.	OST	Cyprichova 10	Bratislava	TV	0,22		0,410
27.	OST	Cyprichova 16	Bratislava	TV	0,22		0,410
28.	OST Hlinická 2B	Hlinická 2B	Bratislava	TV	0,29		0,260
29.	PR z CZT Experiment	Hečkova 3	Bratislava	TV		0,275	
30.	OST	Hečkova 2	Bratislava	TV	0,33		0,820
31.	SR z OST	Hečkova 2	Bratislava	TV		0,080	
32.	OST	Kadnárova 104	Bratislava	TV	0,33		1,200

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0273 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
33.	SR z OST	Kadnárova 104	Bratislava	TV		0,173	
34.	OST	Hečkova 18	Bratislava	TV	0,33		0,450
35.	SR z CZT Baronka 1	pri dome Úžiny č.1	Bratislava	TV		0,235	
36.	SR z CZT Baronka 2	pri dome Plickova 3-7	Bratislava	TV		0,320	
37.	SR z CZT Baronka 4	pri domu Kafendova 2-6	Bratislava	TV		0,325	
38.	SR z CZT Baronka 5	pri dome Mudrochova 15	Bratislava	TV		0,350	
39.	PR z CZT Záhumenice	Tbiliská 22	Bratislava			1,124	
40.	OST 1	Závadská 22	Bratislava	TV	0,6		2,000
41.	SR z OST 1	Závadská 22	Bratislava	TV		0,180	
42.	OST 2	bez čísla	Bratislava	TV	0,6		2,000
43.	SR z OST 2	Závadská	Bratislava	TV		0,176	
44.	OST 3	Gelnická	Bratislava	TV	0,6		2,000
45.	SR z OST 3		Bratislava	TV		0,374	
46.	OST Žarnovická	Žarnovická 1	Bratislava	TV	0,5		0,525
47.	OST MŠ Gelnická	Gelnická 34	Bratislava	TV	0,2		0,380
48.	OST 5	Cígeľská	Bratislava	TV	0,6		2,000
49.	SR z OST 5	Cígeľská	Bratislava	TV		0,171	
50.	OST 6	Tbiliská	Bratislava	TV	0,6		2,000
51.	SR z OST 6		Bratislava	TV		0,278	
52.	OST Zdravotné stredisko	Tbiliská 6	Bratislava	TV	0,3		0,375
53.	PR z CZT Komisaríky	Karpatské námestie	Bratislava	TV		0,440	
54.	SR z CZT Komisaríky	Karpatské námestie	Bratislava	TV		0,410	
55.	OST A	Pri vinohradoch 269	Bratislava	TV	0,4		0,370
56.	OST B	Pri vinohradoch 269B	Bratislava	TV	0,4		0,370
57.	OST C	Pri vinohradoch 269D	Bratislava	TV	0,4		0,320
58.	OST D	Pri vinohradoch 269J	Bratislava	TV	0,4		0,320
59.	OST E	Pri vinohradoch 269H	Bratislava	TV	0,4		0,320
60.	OST F	Pri vinohradoch 269F	Bratislava	TV	0,4		0,320
61.	PR	Na pasekách 8 - 22	Bratislava	TV		0,612	
62.	KOST	Na pasekách 16	Bratislava	TV	0,39		0,550
63.	KOST	Na pasekách 18	Bratislava	TV	0,39		0,610
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		36 013	Počet odberných miest:	142	Spolu:	7,562	