

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0075/2016/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **357-2016-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0108 - 4. zmena zo dňa 07.01.2015 a vydáva

povolenie č. 2006T 0108 - 5. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **SLUŽBYT, s.r.o.**
IČO: **31 675 361** sídlo: **Karpatská 56, 089 01 Svidník**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 23,764 MW; z toho plynné palivo 23,764 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 21,83 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Michal Husár

Doba začatia výkonu podnikania: 29.09.2005

Doba platnosti povolenia do: 01.07.2019

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0108 - 4. zmena vydané dňa 07.01.2015 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 26.01.2016 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – vyňatie 1 kotolne, 1 TR - v povolení č. 2006T 0108 - 4. zmena zo dňa 07.01.2015. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 02. júna 2016

JUDr. Miriama Čurlíková
riaditeľka odboru

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK K2, Čsl. Armády 824/8, Svidník	ZP	3,700	3 354
2	BK K3, Komenského 501/25, Svidník	ZP	6,150	5 021
3	BK K4, Mládeže 756/8, Svidník	ZP	7,160	16 146
4	BK K5, Nábrežná 420/4, Svidník	ZP	1,020	1 254
5	BK K7, gen. Svobodu 758/34, Svidník	ZP	4,190	4 238
6	BK Duklstav, Stropkovská, Svidník	ZP	0,217	168
7	DK NÚP, Centrálna, Svidník	ZP	0,240	125
8	DK SAD, Centrálna, Svidník	ZP	0,140	221
9	DK Dom Služieb, Nábrežná, Svidník	ZP	0,060	91
10	DK Malometrážne byty, Nábrežná 13, Svidník	ZP	0,407	390
11	Kotolňa 33 b.j. Sov. hrdinov, Sov. Hrdinov 437, Svidník	ZP	0,200	151
12	Kotolňa 40 b.j. Sov. hrdinov, Sov. Hrdinov 432, Svidník	ZP	0,280	166

Inštalovaný výkon spolu: 23,764 MW

Ročná výroba spolu: 31 325 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR z BK K2, Čsl. Armády 824/8, Svidník	TV	0,3	2,086	3,67
2	TR z BK K3, Komenského 501/25, Svidník	TV	0,3	6,656	6,95
3	TR z BK K4, Mládeže 756/8, Svidník	TV	0,3	7,447	6,97
4	TR z BK K5, Nábrežná 420/4, Svidník	TV	0,3	0,22	1,3
5	TR z BK K7, gen. Svobodu 758/34, Svidník	TV	0,3	3,964	2,94

Ročná dodávka tepla spolu: 33 000 MWh

Počet odberných miest: 105

Celková dĺžka rozvodov: 20,373 km