

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: 5/2007/03, vydáva

povolenie č. 2007T 0323

právnickej osobe

obchodné meno: **Plastika, a.s.**

IČO: **00 152 781** sídlo: **Novozámocká 222 , 949 05 Nitra**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 22,5 MW; z toho plynné palivo 22,5 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 23 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Emil Barkoczi

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Igor Mesároš,
JUDr. Vladimír Balaník,
Ing. Juraj Široký,
Ing. Róbert Varga,
Adriana Matysová.

Doba začatia výkonu podnikania: 03.01.2007

Doba platnosti povolenia do: 01.01.2027

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti.

Odôvodnenie: Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. K povoleniu žiadateľ nedoložil rozhodnutie obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky pre tepelný zdroj v Nitre z dôvodu, že požadovaná koncepcia nie je vypracovaná. Uvedené rozhodnutie žiadateľ doloží do 31.12.2007. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 05. februára 2007

Ing. Mária M a r k o v á
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2007T 0323 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	CVS centrálna výmenníková stanica	Novozámocká 222	Nitra	P	1,3		23
2.	OST VS1	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
3.	OST VS2	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
4.	OST VS3	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
5.	OST VS4	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
6.	OST VS5	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
7.	OST VS6	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
8.	OST VS7	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
9.	OST VS8	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
10.	OST VS9	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
11.	OST VS10	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
12.	OST VS11	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
13.	OST VS12	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
14.	OST VS13	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
15.	OST VS14	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
16.	OST VS15	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
17.	OST VS16	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
18.	OST VS17	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4		
19.	PR hlavný parovod	Novozámocká 222	Nitra	P	1,3	0,34	
20.	PR technologický parovod	Novozámocká 222	Nitra	P	1,3	0,39	
21.	PR parovod pre Transmotel	Novozámocká 222	Nitra	P	1,3	0,32	
22.	PR parovod pre Idea	Novozámocká 222	Nitra	P	1,3		
23.	PR administr. priestorov	Novozámocká 222	Nitra	P	0,4	7,15	
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		98 313			Spolu:	8,2	