

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE

Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0014/2019/E-EU

Bratislava 02.04.2019

Číslo spisu: 1792-2019-BA

3601-2018-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Sekcia ekonomiky a vecnej regulácie ako orgán príslušný na konanie podľa článku 6. ods. 3 písm. d) bodu x) nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej sústavy v spojení s § 4 ods. 1, § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu, § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu a § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a § 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci schválenia **návrhu všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav obsiahnutom v dokumente „Návrh všetkých PPS v synchronnej oblasti CE týkajúci sa limitov objemu výmeny a zdieľania RR medzi synchronnými oblasťami v súlade s článkom 178 ods. 1 a s článkom 179 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy“**

rozhodol

podľa článku 178 ods. 1 a článku 179 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej sústavy a § 13 ods. 2 písm. n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.**, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 **s c h v a ľ u j e** návrh prevádzkových dohôd pre synchronne oblasti, ktorý je obsiahnutý v dokumente „Návrh všetkých PPS v synchronnej oblasti CE týkajúci sa limitov objemu výmeny a zdieľania RR medzi synchronnými oblasťami v súlade s článkom 178 ods. 1 a s článkom 179 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy“ ktorý je prílohou výrokovvej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú časť výroku.

Odôvodnenie

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „spoločnosť SEPS, a.s.“ alebo „účastník konania“) v súlade s článkom 118 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy

(ďalej len „nariadenie SOGL“) doručila 13.09.2018 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) list „Predloženie návrhu prevádzkových dohôd pre synchronne oblasti“, ktorý obsahoval prílohu „Návrh všetkých PPS v synchronnej oblasti CE týkajúci sa limitov objemu výmeny a zdieľania RR medzi synchronnými oblasťami v súlade s článkom 178 ods. 1 a s článkom 179 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy“ (ďalej len „návrh“). Predmetný list bol zaevidovaný pod podacím číslom 31537/2018/BA.

V tomto liste spoločnosť SEPS, a. s. uviedla, že v súlade s článkom 118 nariadenia SOGL posla na schválenie tri spoločné návrhy metodík a pravidiel, ktoré boli schválené prevádzkovateľmi prenosových sústav (ďalej len „PPS“) regiónu Kontinentálna Európa. Predkladané dokumenty sú súčasťou tzv. rámcovej dohody SAFA (Synchronous Area Framework Agreement), ktorá má nahradiť prevádzkovú príručku združenia prevádzkovateľov prenosových sústav (ďalej len „združenie ENTSO-E“).

Predmetný návrh konzultovali PPS kontinentálnej Európy prostredníctvom združenia ENTSO-E a to celkovo jeden mesiac od 30.03.2018 do 03.05.2018 v súlade s článkom 11 nariadenia SO GL. Návrh bol doručený poslednému regulačnému orgánu (ďalej len „NRÚ“) synchronnej oblasti kontinentálnej Európy 02.10.2018, a preto sa rozhodnutie vyžaduje vydať podľa článku 6 ods. 7 nariadenia SO GL do 02.04.2018.

Cieľom návrhu na výmeny a zdieľania nahrádzajúcich rezerv (ďalej len „RR“) je stanoviť limity pre výmenu a zdieľanie RR medzi synchronnou oblasťou kontinentálnej Európy a ostatnými príslušnými synchronnými oblasťami.

Pre výmenu RR PPS prijímajúci rezervu z bloku LFC, ktorý je zahrnutý do výmeny medzi synchronnými oblasťami, kde synchronne oblasti kontinentálnej Európy sú synchronnými oblasťami prijímajúcimi rezervu, ktorý musí zabezpečiť, že najmenej 50% z celkovej kapacity RR vyplývajúcej z pravidiel dimenzovania RR podľa článku 160 nariadenia SO GL a pred akýmkoľvek znížením v dôsledku zdieľania RR podľa článku 160 ods. 5 nariadenia SO GL, zostane v rámci bloku LFC. Tento limit je rovnaký ako limit platný pre výmenu RR medzi blokmi LFC v rámci synchronnej oblasti kontinentálnej Európy.

Návrh obsahuje navrhované časové rámce na jeho vykonávanie a opis jeho očakávaného vplyvu na ciele nariadenia SO GL v súlade s článkom 6 ods. 6 nariadenia SO GL.

Návrh sa vykoná do jedného mesiaca od schválenia NRÚ a stane sa súčasťou širšej operatívnej dohody o synchronnej oblasti, ktorú majú PPS podpísať v súlade s článkom 118 ods. 2 nariadenia SO GL.

Podľa článku 178 ods. 1 a článku 179 ods. 1 nariadenia SOGL sa od PPS vyžaduje, aby vypracovali vhodné metodiky na určenie limitov na výmenu a zdieľanie RR. Návrh PPS nezahŕňa vhodné metodiky, ale len stanovuje limity pre výmenu a zdieľanie, pričom odkazuje na osobitné ustanovenia, ktoré sú už zahrnuté v nariadení SO GL (pre zdieľanie RR) a limity, ktoré sa už uplatňujú na bloky LFC v rámci kontinentálnej Európy (pre výmenu RR).

Z právneho hľadiska je na dosiahnutie úplného súladu s ustanoveniami nariadenia SO GL potrebný vývoj vhodných metodík na určenie výmenných kurzov RR a ich zdieľania. NRÚ sa však poznamenávajú, že:

a) PPS vo svojej vysvetľujúcej poznámke objasňujú, že nemajú v úmysle ani nevidia potrebu zaviesť proces výmeny alebo výmeny informácií o RR pred zavedením vyrovnávacích platforiem vykonávajúcich cezhraničnú aktiváciu RR v súlade s článkom 19 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa ustanovuje usmernenie o vyvažovaní elektriny (ďalej len „nariadenie EB GL“);

b) obmedzenia pre výmenu a zdieľanie RR by mali byť založené na riadnom bezpečnostnom hodnotení výkonnosti systému z hľadiska regulácie frekvencie a schopnosti vyrovnávať sa s rôznymi nerovnováhami. PPS vysvetľujú, že na to, aby sa takéto posúdenie mohlo vykonať, sa budú musieť vypracovať príslušné požiadavky a zodpovedajúci proces oznamovania medzi PPS, ako aj postupy na rezerváciu cezhraničných kapacít. Okrem toho vzhľadom na cieľové parametre frekvenčnej kvality môžu byť potrebné dodatočné požiadavky, pokiaľ ide o obmedzené množstvo FRR. Z tohto dôvodu PPS objasňujú, že takéto posúdenie bezpečnosti nemôžu vykonať ani v tomto štádiu, ani v priebehu dvoch mesiacov (v prípade, že sa vydá žiadosť o zmenu v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia SO GL), keďže vyššie uvedené aktivity neboli ukončené alebo udalosť ešte len začala

c) limity stanovené súčasným návrhom (a odkazujúce na nariadenie SOGL) sa považujú za prijateľné pre prechodné obdobie až do ukončenia príslušných metodík.

Z týchto dôvodov môžu NRÚ schváliť návrh týkajúci sa limitov objemu výmeny a zdieľania RR medzi synchronnými oblasťami, tak ako ho predložili PPS, bez toho, aby v tomto štádiu požiadali o prepracovanie v súlade s článkom 7 ods. 1. nariadenia SO GL.

NRÚ však objasňujú, že PPS vypracujú vhodné metodiky na stanovenie limitov na výmenu a výmenu RR medzi kontinentálnou Európou a susednými synchronnými oblasťami. Tieto metodiky budú brať do úvahy nielen výsledky hodnotenia bezpečnosti, ale aj ustanovenia obsiahnuté v implementačnom rámci týkajúcom sa platformy pre cezhraničnú aktiváciu RR (projekt Terre), ktorý nedávno schválili príslušné NRÚ. Okrem toho, podľa článku 160 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia SO GL, v kontinentálnej Európe musí byť synchronná oblasť RR dimenzovaná tak, aby existovala dostatočná kapacita na obnovenie požadovanej sumy FRR. Z tohto dôvodu metodiky na stanovenie limitov na výmenu a zdieľanie RR musia byť v súlade s príslušnými metodikami na výmenu a zdieľanie FRR. Z tohto dôvodu NRÚ očakávajú, že PPS predložia metodiky na stanovenie limitov pre výmenu informácií a výmenu informácií spolu s predložením príslušných metodík na výmenu a zdieľanie FRR.

NRÚ vzájomne úzko spolupracovali a koordinovali svoje činnosti počas konzultácie návrhu s cieľom dosiahnuť dohodu, a tak schvaľujú návrhy na výmenu informácií o výmene a výmene predložených prevádzkovateľmi prenosových sústav kontinentálnej Európy podľa článku 178 ods. 1 a článku 179 ods. 1 nariadenia SO GL. NRÚ musia prijať svoje vnútroštátne rozhodnutia na základe tejto dohody do 02.04.2019.

Od PPS sa však vyžaduje, aby vypracovali vhodné metodiky na stanovenie limitov pre výmenu RR a zdieľanie medzi synchronnými oblasťami na základe výsledkov riadneho posúdenia bezpečnosti a vypracovania alebo súvisiacich požiadaviek. Zmenené a doplnené metodiky sa predložia NRÚ spolu s predložením príslušných metodík na výmenu a zdieľanie FRR. Ak PPS nesplnia uvedený termín, NRÚ prehodnotia danú otázku a formálne zašlú žiadosť o zmenu návrhu PPS.

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovel v plnom rozsahu.

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce z nariadenia SO GL a zo správneho poriadku posúdil a vyhodnotil podklady nachádzajúce sa v spise č. 1792-2019-BA, v ktorom je vložený spis č. 3601-2018-BA a v priebehu správneho konania s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Všetky zmeny sú zapracované v dokumente, ktorý je prílohou výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha k výroku rozhodnutia:

- schválené znenie dokumentu Návrh všetkých PPS v synchronnej oblasti CE týkajúci sa limitov objemu výmeny a zdieľania RR medzi synchronnými oblasťami v súlade s článkom 178 ods. 1 a s článkom 179 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (5 strán A4)

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Rozhodnutie sa doručí:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26