

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0132/2011/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **3661-2011-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2007T 0368 - 2. zmena zo dňa 20.10.2010 a vydáva

povolenie č. 2007T 0368 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.**
IČO: **36 816 949** sídlo: **Štúrova 275/87, 059 21 Svit**

na predmet podnikania:
rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 19,824 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Peter Mičunda

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Ingrid Korenková

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2008

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2007T 0368 - 2. zmena vydané dňa 20.10.2010 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 01.07.2011 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 1 OST - v povolení č. 2007T 0368 - 2. zmena zo dňa 20.10.2010. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 02. augusta 2011

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2007T 0368 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
1.	Domová OST	Štúrova 275/87	Svit	TV	0,13		0,397
2.	Domová OST	Štúrova 285/73	Svit	TV	0,21		0,284
3.	Domová OST	Štúrova 289/64	Svit	TV	0,14		0,214
4.	Domová OST	Štúrova 291/57	Svit	TV	0,14		0,228
5.	Domová OST	Štúrova 292/56	Svit	TV	0,14		0,228
6.	Domová OST	Štúrova 293/52	Svit	TV	0,13		0,246
7.	Domová OST	Štúrova 294/49	Svit	TV	0,22		0,272
8.	Domová OST	Štúrova 237/20	Svit	TV	0,22		0,300
9.	Domová OST	Štúrova 239/27	Svit	TV	0,22		0,224
10.	Domová OST	Štúrova 241/34	Svit	TV	0,22		0,249
11.	Domová OST	Štúrova 243/41	Svit	TV	0,22		0,225
12.	Domová OST	Štúrova 244//13	Svit	TV	0,23		0,228
13.	Domová OST	Štúrova 245/10	Svit	TV	0,22		0,233
14.	Domová OST	Štúrova 986/46a, 46b	Svit	TV	0,18		0,248
15.	Domová OST	ul. 9. mája 246/8	Svit	TV	0,14		0,193
16.	Domová OST	ul. 9. mája 247/11	Svit	TV	0,13		0,161
17.	Domová OST	ul. 9 mája 249/15	Svit	TV	0,14		0,244
18.	Domová OST	ul. 9 mája 253/20	Svit	TV	0,13		0,240
19.	Domová OST	ul. 9 mája 254/22	Svit	TV	0,12		0,156
20.	Domová OST	ul. 9 mája 255/5	Svit	TV	0,14		0,186
21.	Domová OST	Kukučínova 258/9	Svit	TV	0,13		0,206
22.	Domová OST	Komenského 220/2	Svit	TV	0,18		0,923
23.	Domová OST	Mierová 198/163	Svit	TV	0,20		0,901
24.	Domová OST	Mierová 115/87	Svit	TV	0,21		0,344
25.	Domová OST	Mierová 98,99	Svit	TV	0,20		0,589

Príloha č.1 k povoleniu č. 2007T 0368 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
26.	Domová OST	Mierová 228/141	Svit	TV	0,15		0,294
27.	Domová OST	Mierová 232/134	Svit	TV	0,13		1,067
28.	Domová OST	Hviezdoslavova 269/33	Svit	TV	0,15		0,299
29.	Domová OST	ul. Fr. Kráľa 271/13	Svit	TV	0,16		0,299
30.	Domová OST	ul. Fr. Kráľa 273/14	Svit	TV	0,17		0,360
31.	Domová OST	ul. kpt. Nálepku 941	Svit	TV	0,18		0,183
32.	Domová OST	ul. kpt. Nálepku 138/97	Svit	TV	0,22		0,353
33.	Domová OST	ul. kpt. Nálepku 139/98	Svit	TV	0,30		0,378
34.	Domová OST	ul. kpt. Nálepku 140/99	Svit	TV	0,29		0,378
35.	Domová OST	ul. kpt. Nálepku 85	Svit	TV	0,15		0,358
36.	Domová OST	ul. kpt. Nálepku 29	Svit	TV	0,12		0,390
37.	Domová OST	Štefánikova 308/22	Svit	TV	0,16		0,313
38.	Domová OST	Štefánikova 309/14	Svit	TV	0,18		0,313
39.	Domová OST	Štefánikova 310/9	Svit	TV	0,36		0,336
40.	Domová OST	Štefánikova 311/8	Svit	TV	0,35		0,336
41.	Domová OST	Štefánikova 312/6	Svit	TV	0,22		0,226
42.	Domová OST	Štefánikova 313/5	Svit	TV	0,22		0,226
43.	Domová OST	Štefánikova 314/4	Svit	TV	0,23		0,226
44.	Domová OST	Štefánikova 316/2	Svit	TV	0,22		0,287
45.	Domová OST	Štefánikova 278/12	Svit	TV	0,18		0,303
46.	Domová OST	Štefánikova 280/20	Svit	TV	0,18		0,303
47.	Domová OST	Štefánikova 284/72	Svit	TV	0,12		0,674
48.	Domová OST	Jilemnického 298/11	Svit	TV	0,22		0,397
49.	Domová OST	Jilemnického 299/21	Svit	TV	0,30		0,441
50.	Domová OST	Jilemnického 300/22	Svit	TV	0,29		0,441

Príloha č.1 k povoleniu č. 2007T 0368 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
51.	Domová OST	Jilemnického 301/6	Svit	TV	0,16		0,397
52.	Domová OST	Jilemnického 302/23	Svit	TV	0,31		0,437
53.	Domová OST	Jilemnického 304/25	Svit	TV	0,30		0,583
54.	Domová OST	Jilemnického 305/27	Svit	TV	0,17		0,326
55.	Domová OST	Jilemnického 306/2	Svit	TV	0,20		0,397
56.	Domová OST	Záhradná 890/23	Svit	TV	0,15		0,171
57.	Domová OST	Štúrova 296/46	Svit	TV	0,20		0,183
58.	Domová OST	Jilemnického 383/36-37	Svit	TV	0,40		0,430
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		13 202	Počet odberných miest:	58	Spolu:	0	