

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0135/2014/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **4870-2014-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2010T 0452 - 2. zmena zo dňa 19.12.2012 a vydáva

povolenie č. 2010T 0452 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **C m c, spol. s r.o.**
IČO: **36 010 642** sídlo: **Bottova 1522, 962 12 Detva**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 2,573 MW;
z toho plynne palivo 0,445 MW, obnoviteľné zdroje 2,128 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 2,128 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Ďurica

Doba začatia výkonu podnikania: 01.12.2010

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2010T 0452 - 2. zmena vydané dňa 19.12.2012 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 20.08.2014 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 2 BK a PR - v povolení č. 2010T 0452 - 2. zmena zo dňa 19.12.2012. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 17. septembra 2014

JUDr. Zuzana Ďurovčíková
riaditeľka odboru právneho

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - KGJ - prevádzka 1, Bioplynová stanica, Detva	Bioplyn	1,016	8 567
2	CZT - KGJ - prevádzka 2, Bioplynová stanica, Detva	Bioplyn	1,016	8 567
3	BK, Areál PD Pstruša, Vígľaš - Pstruša	drevené pelety	0,096	140
4	BK, Základná škola Kriváň, Kriváň	ZP	0,445	442

Inštalovaný výkon spolu: 2,573 MW

Ročná výroba spolu: 17 716 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR DN 125, BPS farma dojníc, Detva	TV	1,00	0,182	2,032
2	PR DN 50, DEVEX Pstruša, Vígľaš - Pstruša	TV	0,03	0,050	0,096

Ročná dodávka tepla spolu: 17 716 MWh

Počet odberných miest: 3

Celková dĺžka rozvodov: 0,232 km