

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0001/2018/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **172-2017-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0273 - 14. zmena zo dňa 27.09.2017 a vydáva

povolenie č. 2006T 0273 - 15. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Račianska teplárenská, a.s.**
IČO: **35 886 781** sídlo: **Hečkova 5, 831 05 Bratislava**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 40,355 MW; z toho plynné palivo 40,355 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 31,224 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Pajchl

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0273 - 14. zmena vydané dňa 27.09.2017 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 12.12.2017 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 1 DK – v povolení č. 2006T 0273 - 14. zmena zo dňa 27.09.2017. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 11. januára 2018

JUDr. Renáta Pisárová
riaditeľka odboru vecnej regulácie

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0273 - 15. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - kotolňa Kadnárova, Kadnárova 3, 831 52 Bratislava	ZP	11,660	12 550
2	Bloková kotolňa Kadnárova 93, pri dome Kadnárova 93, 831 06 Bratislava	ZP	0,230	328
3	CZT - kotolňa Experiment, Hečkova 3, 831 51 Bratislava	ZP	5,220	3 138
4	CZT - kotolňa Baronka 1, pri dome Úžiny č. 1, 831 06 Bratislava	ZP	2,350	1 538
5	CZT - kotolňa Baronka 2, pri dome Plickova 3-7, 831 06 Bratislava	ZP	3,000	2 914
6	CZT - kotolňa Baronka 4, pri dome Kafendova 2-6, 831 06 Bratislava	ZP	1,800	2 256
7	CZT - kotolňa Baronka 5, pri dome Mudrochova 15, 831 06 Bratislava	ZP	1,800	2 283
8	CZT - kotolňa Záhumenice, Tbiliská ul., 831 06 Bratislava	ZP	8,750	10 106
9	CZT - kotolňa Komisárky, Karpatské námestie, 831 06 Bratislava	ZP	4,188	3 053
10	DK, Závadská 16 A, 831 06 Bratislava	ZP	0,370	682
11	DK, Závadská 16 B, 831 06 Bratislava	ZP	0,397	698
12	DK, Malokrasňanská 8, 831 54 Bratislava	ZP	0,400	700
13	DK, Svätovavrinecká 2B, 831 01 Bratislava	ZP	0,190	445

Inštalovaný výkon spolu: 40,355 MW

Ročná výroba spolu: 40 691 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0273 - 15. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR z CZT Kadnárova 3, Kadnárova 3, Bratislava			2,039	
2	OST, Horná 3, Bratislava	TV	0,25		0,300
3	OST, Hagarova 1, Bratislava	TV	0,22		0,410
4	OST, Hagarova 3, Bratislava	TV	0,22		0,410
5	OST, Hagarova 5, Bratislava	TV	0,22		0,410
6	OST, Hagarova 11, Bratislava	TV	0,22		0,410
7	OST, Hagarova 13, Bratislava	TV	0,22		0,410
8	OST, Hagarova 15, Bratislava	TV	0,22		0,410
9	OST, Hagarova 17, Bratislava	TV	0,39		0,397
10	OST, Hagarova 19, Bratislava	TV	0,39		0,397
11	OST, Hagarova 21, Bratislava	TV	0,22		0,410
12	OST Zdravotné stredisko, Hubeného 2, Bratislava	TV	0,24		0,105
13	OST, Kadnárova 11, Bratislava	TV	0,22		0,410
14	OST, Kadnárova 17, Bratislava	TV	0,34		0,365
15	OST, Kadnárova 23, Bratislava	TV	0,34		0,365
16	OST, Kadnárova 29, Bratislava	TV	0,22		0,410
17	OST, Kadnárova 35, Bratislava	TV	0,22		0,410
18	OST, Kadnárova 41, Bratislava	TV	0,22		0,410
19	OST, Kadnárova 53, Bratislava	TV	0,22		0,410
20	OST, Kadnárova 59, Bratislava	TV	0,22		0,410
21	OST, Kadnárova 67, Bratislava	TV	0,22		0,670
22	OST, Kadnárova 2-4, Bratislava	TV	0,22		0,620
23	OST, Pekná 9-11, Bratislava	TV	0,22		0,620
24	OST, Pekná 3-5, Bratislava	TV	0,22		0,620
25	OST, Cyprichova 1-3, Bratislava	TV	0,22		0,500

26	OST, Cyprichova 4, Bratislava	TV	0,22		0,410
27	OST, Cyprichova 10, Bratislava	TV	0,22		0,410
28	OST, Cyprichova 16, Bratislava	TV	0,22		0,410
29	OST Hlinická 2B, Hlinická 2B, Bratislava	TV	0,29		0,260
30	PR z CZT Experiment, Hečkova 3, Bratislava	TV		0,275	
31	OST, Hečkova 2, Bratislava	TV	0,33		0,820
32	SR z OST, Hečkova 2, Bratislava	TV		0,080	
33	OST, Kadnárova 104, Bratislava	TV	0,33		1,200
34	SR z OST, Kadnárova 104, Bratislava	TV		0,173	
35	OST, Hečkova 18, Bratislava	TV	0,33		0,450
36	SR z CZT Baronka 1, pri dome Úžiny č.1, Bratislava	TV		0,235	
37	SR z CZT Baronka 2, pri dome Plickova 3-7, Bratislava	TV		0,320	
38	SR z CZT Baronka 4, pri domu Kafendova 2-6, Bratislava	TV		0,325	
39	SR z CZT Baronka 5, pri dome Mudrochova 15, Bratislava	TV		0,350	
40	PR z CZT Záhumenice, Tbiliská 22, Bratislava			1,548	
41	OST 1, Závadská 22, Bratislava	TV	0,60		2,000
42	SR z OST 1, Závadská 22, Bratislava	TV		0,180	
43	OST 2, bez čísla, Bratislava	TV	0,60		2,000
44	SR z OST 2, Závadská, Bratislava	TV		0,176	
45	OST 3, Gelnická, Bratislava	TV	0,60		2,000
46	SR z OST 3, Bratislava	TV		0,374	
47	OST Žarnovická, Žarnovická 1, Bratislava	TV	0,50		0,525
48	OST MŠ Gelnická, Gelnická 34, Bratislava	TV	0,20		0,380
49	OST 5, Cígeľská, Bratislava	TV	0,60		2,000
50	SR z OST 5, Cígeľská, Bratislava	TV		0,171	
51	OST 6, Tbiliská, Bratislava	TV	0,60		2,000
52	SR z OST 6, Tbiliská, Bratislava	TV		0,251	
53	OST, Tbiliská 29, Bratislava	TV	0,40		0,227
54	OST Zdravotné stredisko, Tbiliská 6, Bratislava	TV	0,30		0,375
55	OST Rustaveliho 8, Rustaveliho 8, Bratislava	TV	0,60		0,377
56	OST Rustaveliho 6, Rustaveliho 6, Bratislava	TV	0,30		0,145
57	PR z CZT Komisárky, Karpatské námestie, Bratislava	TV		0,440	
58	SR z CZT Komisárky, Karpatské námestie, Bratislava	TV		0,410	
59	OST A, Pri vinohradoch 269, Bratislava	TV	0,40		0,370
60	OST B, Pri vinohradoch 269B, Bratislava	TV	0,40		0,370
61	OST C, Pri vinohradoch 269D, Bratislava	TV	0,40		0,320
62	OST D, Pri vinohradoch 269J, Bratislava	TV	0,40		0,320
63	OST E, Pri vinohradoch 269H, Bratislava	TV	0,40		0,320
64	OST F, Pri vinohradoch 269F, Bratislava	TV	0,40		0,320
65	PR, Na pasekách 8 - 22, Bratislava	TV		0,612	
66	KOS T, Na pasekách 16, Bratislava	TV	0,39		0,550
67	KOS T, Na pasekách 18, Bratislava	TV	0,39		0,610
68	OST Rustaveliho 4D, Rustaveliho 10072/4D, Bratislava	TV	0,60		0,581
69	OST Rustaveliho 4, Rustaveliho 10054/4, Bratislava	TV	0,60		0,479
70	OST, Rustaveliho 2A, 2B, Bratislava	TV	0,60		0,310
71	OST, Rustaveliho 2, Bratislava	TV	0,60		0,396

Ročná dodávka tepla spolu: 30 378 MWh

Počet odberných miest: 153

Celková dĺžka rozvodov: 7,959 km