

**Úrad pre reguláciu sieťových odvetví**  
**ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY**  
**Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27**

Číslo: 0111/2021/T-PE

**R O Z H O D N U T I E**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **6687-2021-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2013T 0509 - 7. zmena z 17.12.2020 a rozhodol o vydaní

**povolenia č. 2013T 0509 - 8. zmena**  
právnickej osobe

obchodné meno: **LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.**  
IČO: **45 703 779** sídlo: **Štúrova 2341/4, 031 01 Liptovský Mikuláš**

na predmet podnikania:

**výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 12,02 MW;  
z toho plynné palivo 7,35 MW, obnoviteľné zdroje 4,67 MW  
**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 11,79 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** Miroslav Kušljič

**Doba začatia výkonu podnikania:** 31.07.2013

**Doba platnosti povolenia do:** 31.12.2035

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2013T 0509 - 7. zmena vydané 17.12.2020 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal 08.12.2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu v povolení č. 2013T 0509 - 7. zmena z 17.12.2020. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava 31. decembra 2021**

JUDr. Szabolcs Hodosy  
podpredseda úradu

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	DK Palúdzka, Palúčanská 616/57, Liptovský Mikuláš	OEZ	0,20	1 100
2	BK - Dúbrava, Dúbrava 511, Dúbrava	OEZ	0,40	2 300
3	BK - Svätý Kríž, Svätý Kríž 184, Svätý Kríž	OEZ	0,20	1 020
4	BK - K2 Západ, Sídliisko Západ 1055, Trstená	ZP	5,24	20 000
5	BK - K3 Stred, Sídliisko stred 257, Trstená	ZP	2,11	6 000
6	BK - Kotelňa Tesla, Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok	OEZ	3,70	15 000
7	DK - Ľubel'a, Ľubel'a 632, Ľubel'a	OEZ	0,04	450
8	BK Bobrovec, OÚ Bobrovec, Bobrovec	OEZ	0,13	140

Inštalovaný výkon spolu: 12,02 MW

Ročná výroba spolu: 46 010 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST - Dúbrava, Dúbrava 511, Dúbrava	TV	0,30	0,228	0,40
2	OST Svätý Kríž, Svätý Kríž 184, Svätý Kríž	TV	0,30	0,185	0,20
3	TR - K2 Západ, Sídliisko Západ 1055, Trstená	TV	0,40	3,147	5,24
4	TR - K3 Stred, Sídliisko Stred 257, Trstená	TV	0,35	0,642	2,11
5	TR - Kotelňa Tesla, Areál Tesla, k. ú. Liptovský Hrádok, parc. č. 453/2, 1090/1,35,48, 1121/5,28,1,15,6,4,20,3,29,35,2,24 , Liptovský Hrádok	TV	0,50	0,720	3,70
6	TR Bobrovec, OÚ Bobrovec, Bobrovec	TV	0,30	0,050	0,14

Ročná dodávka tepla spolu: 7 130 MWh

Počet odberných miest: 10

Celková dĺžka rozvodov: 4,972 km