



Číslo: 0112/2026/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, útvar vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **4529-2026-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2008T 0395 - 10. zmena z 25.06.2025 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2008T 0395 - 11. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.**

IČO: 44 069 472

sídlo: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 117,8 MW; z toho plyné palivo 61,8 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 88 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Martin Cíger

Doba začatia výkonu podnikania: 01.08.2008

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2008T 0395 - 10. zmena vydané 25.06.2025 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 13.07.2026 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny inštalovaného výkonu v povolení č. 2008T 0395 - 10. zmena z 25.06.2025. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, útvar vecnej regulácie, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 29. júla 2026

Jozef Holjenčík
predseda

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2008T 0395 - 11. zmena
Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]	Vlastník zariadenia
1	CZT, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom	B	56,0	353 930	Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO 44 069 472
		ZP	61,8		

Inštalovaný výkon spolu: 117,8 MW
Ročná výroba spolu: 353 930 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak[MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]	Vlastník zariadenia
1	PR z CZT - napájač na sídlisko, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom	TV	0,9	9,0	30	Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO 44 069 472
2	PR z CZT - horúcovodné rozvody, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom	HV	0,9	30,2	45	
3	PR z CZT - parovody VUM/sušiareň, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom	P	1,1	5,7	13	

Ročná dodávka tepla spolu: 108 653 MWh
Počet odberných miest: 79
Celková dĺžka rozvodov: 44,9 km