

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: **168-1/2005/03**, vydáva

povolenie č. 2005T 0013

právnickej osobe

obchodné meno: **Slovenergie, a.s.**

IČO: **36 589 098** sídlo: **Krmanova 14, 040 01 Košice**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 25,41 MW; z toho plynné palivo 25,41 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 25,41 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Igor Kulman, Gápľová 45, 080 05 Prešov

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Boris Farkašovský, Žižkova 27, Košice
Ing. Tomáš Malatinský, Adámiho 35, Bratislava
Ing. Ivan Beneš, Rozvodná 13, Bratislava

Doba začatia výkonu podnikania: 06/2005

Doba platnosti povolenia do: 06/2025

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti.

Odôvodnenie: Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej len „zákon“) a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Bratislava, 25. máj 2005

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0013 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT	Areál NsP	Prešov	ZP	25,41	136 346
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
Spolu :					25,41	136 346

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0013 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT	Areál NsP	Prešov	P	0,6	2,5	25,43
2.	OST Hlavný výmenník	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		4,44
3.	OST Pľúcne	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		0,987
4.	OST Interné I	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		1,917
5.	OST Geriatria	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		2,308
6.	OST Doprava	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		0,03
7.	OST Technický odbor	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		0,03
8.	OST Pôrodnica	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		0,23
9.	OST Vodojemy	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		0,64
10.	OST Neurológia	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		1,55
11.	OST Patológia	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		0,47
12.	OST CO	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		0,03
13.	OST Monoblok	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		3,08
14.	OST Detské	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		0,8
15.	OST Psychiatria	Areál NsP	Prešov	P/TV	0,6/0,45		1,06
16.	SR z OST	Areál NsP	Prešov	TV	0,45	0,52	17,57
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		136 346	Počet odberných miest:	35	Spolu:	3,02	