

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0179/2011/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **76-2011-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0044 - 9. zmena zo dňa 19.05.2011 a vydáva

povolenie č. 2005T 0044 - 10. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Bytkomfort, s.r.o.**
IČO: **36 555 193** sídlo: **SNP 9, 940 60 Nové Zámky**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 115,006 MW;
z toho plynné palivo 109,006 MW, obnoviteľné zdroje 6,0 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 234,493 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Szabo

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Štefan Tóth
Ing. Manfred Blöch

Doba začatia výkonu podnikania: 12.10.2005

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0044 - 9. zmena vydané dňa 19.05.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 04.11.2011 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – zvýšenie inštalovaného výkonu CZT Dvorská cesta (obnoviteľný zdroj) - v povolení č. 2005T 0044 - 9. zmena zo dňa 19.05.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 30. novembra 2011

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0044 – 10. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT - Centrálny tepelný zdroj	Dvorská cesta	Nové Zámky	ZP	86,729	99 497
				Biomasa	6,000	27 368
2.	CZT - Kotelňa Nábrežie I	Nábrežná 57	Nové Zámky	ZP	9,320	10 581
3.	CZT - Kotelňa Juh I/VS-1	T. Vansovej	Nové Zámky	ZP	4,600	4 514
4.	CZT - Kotelňa Juh I/VS-2	S. H. Vajanského	Nové Zámky	ZP	4,570	7 590
5.	BK - Kotelňa Petőfiho + CB	Petőfiho 14	Nové Zámky	ZP	1,380	1 955
6.	DK - Kotelňa Stánok služieb	M. R. Štefánika 10	Nové Zámky	ZP	0,215	221
7.	DK - Kotelňa Murgašova	Murgašova 65	Nové Zámky	ZP	0,188	236
8.	CZT - Kotelňa NsP Kapisztóryho 5	Kapisztóryho 5	Nové Zámky	ZP	0,109	19
9.	DK - Kotelňa K lomu	K lomu 1, 3	Bratislava - Staré mesto	ZP	0,180	326
10.	CZT - Kotelňa Sládkovičova	Sládkovičova	Hurbanovo - Bohatá	ZP	1,135	1 639
11.	DK - Kotelňa Na Zlatej nohe	Na Zlatej nohe 9,11	Bratislava - Nové Mesto	ZP	0,180	329
12.	DK - Kotelňa Hlavné námestie	Hlavné námestie 7	Nové Zámky	ZP	0,400	512
Spolu :					115,006	154 788

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0044 – 10. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	OST - Centrálny tepelný zdroj	Dvorská cesta	Nové Zámky	HV	0,6	0,400	1,28
2.	OST - POS - 1	Cyrilometódska 13	Nové Zámky	HV	0,6	0,530	2,81
3.	OST - POS - 2	Bratislavská 1	Nové Zámky	HV	0,6	0,710	3,01
4.	OST - POS - 3	Nám. Republiky 2A (VOSR)	Nové Zámky	HV	0,6	0,580	3,16
5.	OST - POS - 4	Cyrilometódska 5	Nové Zámky	HV	0,6	0,610	2,37
6.	OST - POS - 5	SNP 9	Nové Zámky	HV	0,6	0,860	4,37
7.	OST - POS - 6	Kapisztóryho 42	Nové Zámky	HV	0,6	0,820	4,77
8.	OST - POS - 7	Gogoľova 17	Nové Zámky	HV	0,6	0,440	1,02
9.	OST - Bašty II	T. G. Masaryka 3 (Kpt. Nálepku)	Nové Zámky	HV	0,6	1,330	6,04
10.	OST - NIII/VS-1	Bethlena 74 (Partizánska)	Nové Zámky	HV	0,6	1,140	3,41
11.	OST - NIII/VS-2	Jánošíkova (Jazdecká)	Nové Zámky	HV	0,6	0,890	3,35
12.	OST - NIII/VS-3	Bethlena (Partizánska)	Nové Zámky	HV	0,6	0,040	0,32
13.	OST - Juh II/OS-3	T. Vansovej	Nové Zámky	HV	0,6	0,360	3,75
14.	OST - Juh II/OS-4	Jazdecká	Nové Zámky	HV	0,6	0,240	1,79
15.	OST - Juh III/OS-5	Tatranská	Nové Zámky	HV	0,6	0,410	2,73
16.	OST - Juh III/OS-6	S. H. Vajanského	Nové Zámky	HV	0,6	0,290	1,78
17.	OST - Nábřežie II	Nábřežná 44A	Nové Zámky	HV	0,6	2,100	7,77
18.	OST - ZŠ Mostná	Mostná 3	Nové Zámky	HV	0,6		0,66
19.	OST - Kino MIER	Kapisztóryho	Nové Zámky	HV	0,6		0,23
20.	OST - ZŠ Hradná	Hradná 22	Nové Zámky	HV	0,6		0,50
21.	OST - NsP Kapisztóryho 5	Kapisztóryho 5	Nové Zámky	HV	0,6		1,32
22.	OST - Polyfunkčný dom	Podzámska	Nové Zámky	HV	0,6		0,15
23.	OST - ZŠ Nábřežná	Nábřežná 95	Nové Zámky	HV	0,6		1,00
24.	OST - Bytový dom	Podzámska 1	Nové Zámky	HV	0,6		0,11
25.	OST - Kotelňa Nábřežie I	Nábřežná 57	Nové Zámky	HV	0,6	0,900	7,37

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0044 – 10. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST - Kotelňa Juh I/VS-1	T.Vansovej	Nové Zámky	HV	0,6	0,660	2,35
27.	OST - Kotelňa Juh I/VS-2	S. H. Vajanského	Nové Zámky	HV	0,6	0,660	3,71
28.	OST - Kotelňa Petőfiho + CB	Petőfiho 14	Nové Zámky	HV	0,6	0,165	1,60
29.	OST - Kotelňa Sládkovičova	Sládkovičova	Hurbanovo	HV	0,6	0,128	1,14
30.	TR - Tepelný rozvod		Nové Zámky	HV	0,6	0,165	1,60
31.	SR - Sekundárny rozvod		Nové Zámky	HV	0,6	14,123	72,28
32.	PR - Primárny rozvod		Nové Zámky	HV	1,2	11,161	86,73
	Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:	94 278	Počet odberných miest:	322	Spolu:	25,449	