

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0053/2014/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1950-2014-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2013T 0511 - 1. zmena zo dňa 03.04.2014 a vydáva

povolenie č. 2013T 0511 - 2. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **IVORY Energy, a.s.**

IČO: **242 00 379** sídlo: **Kostelecká 908, Čakovice, 196 00 Praha 9, Česká republika**

názov, sídlo a IČO organizačnej zložky:

IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko, Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, IČO: 47 189 975

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 5,872 MW; z toho plynné palivo 5,872 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 0,25 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Lopata

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Petr Mach

Doba začatia výkonu podnikania: 15.10.2013

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2013T 0511 - 1. zmena vydané dňa 03.04.2014 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 08.04.2014 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny štatutárneho orgánu, zodpovedného zástupcu a zmeny v sústave tepelných zariadení – vyňatie 1 DK - v povolení č. 2013T 0511 - 1. zmena zo dňa 03.04.2014. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 10. apríla 2014

JUDr. Zuzana Jakubová
riaditeľka odboru právneho

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK, Komenského 4, Humenné	ZP	0,690	611
2	BK, Komenského 3, Humenné	ZP	1,120	639
3	BK, Mierová 1973/79, Humenné	ZP	0,630	1 222
4	BK, Družstevná 1737, Humenné	ZP	1,640	750
5	BK, Komenského 1, Humenné	ZP	0,843	750
6	BK, Ptičie 158, Humenné	ZP	0,800	544
7	DK, Mierová 63, Humenné	ZP	0,149	124

Inštalovaný výkon spolu: 5,872 MW

Ročná výroba spolu: 4 640 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST, Štefánikova 22, Humenné	HV	0,15-0,20		0,25

Ročná dodávka tepla spolu: 4 640 MWh

Počet odberných miest: 8