

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0126/2014/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **2058-2014-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0044 - 14. zmena zo dňa 19.06.2014 a vydáva

povolenie č. 2005T 0044 - 15. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Bytkomfort, s.r.o.**
IČO: **36 555 193** sídlo: **SNP 9, 940 60 Nové Zámky**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 79,8321 MW;
z toho plyné palivo 69,0890 MW, plyné palivo pre vysoko účinnú Kvet 4,7290 MW,
obnoviteľné zdroje biomasa 6,0000 MW, solárne 0,0141 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 79,8321 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Szabo

Doba začatia výkonu podnikania: 12.10.2005

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0044 - 14. zmena vydané dňa 19.06.2014 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 08.08.2014 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – presnejší popis zariadení na VT, úpravy prepravných výkonov OST - v povolení č. 2005T 0044 - 14. zmena zo dňa 19.06.2014. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 27. augusta 2014

JUDr. Zuzana Ďurovčíková
riaditeľka odboru právneho

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0044 - 15. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - Centrálny tepelný zdroj, Dvorská cesta, Nové Zámky	ZP pre plynové kotly	47,0000	36 911
		ZP pre vysokoúčinnú KVE	4,7290	32 706
		Biomasa	6,0000	22 333
2	CZT - Kotelňa Nábrežie I, Nábrežná 57, Nové Zámky	ZP	9,3200	10 581
3	CZT - Kotelňa Juh I/VS-1, T. Vansovej, Nové Zámky	ZP	4,6000	4 514
4	CZT - Kotelňa Juh I/VS-2, S. H. Vajanského, Nové Zámky	ZP	4,5700	7 590
5	BK - Kotelňa Petőfiho + CB, Petőfiho 14, Nové Zámky	ZP	1,3800	1 955
6	DK - Kotelňa Stánok služieb, M. R. Štefánika 10, Nové Zámky	ZP	0,2150	221
7	CZT - Kotelňa NsP Kapisztóryho 5, Kapisztóryho 5, Nové Zámky	ZP	0,1090	19
8	DK - Kotelňa K lomu, K lomu 1, 3, Bratislava - Staré mesto	ZP	0,1800	326
9	CZT - Kotelňa Sládkovičova, Sládkovičova, Hurbanovo - Bohatá	ZP	1,1350	1 619
		Solárne	0,0141	20
10	DK - Kotelňa Na Zlatej nohe, Na Zlatej nohe 9,11, Bratislava - Nové Mesto	ZP	0,1800	329
11	DK - Kotelňa Hlavné námestie, Hlavné námestie 7, Nové Zámky	ZP	0,4000	512

Inštalovaný výkon spolu: 79,8321 MW

Ročná výroba spolu: 119 636 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0044 - 15. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST - Centrálny tepelný zdroj, Dvorská cesta, Nové Zámky	HV	0,6	0,400	1,28
2	OST - POS - 1, Cyrilometódska 13, Nové Zámky	HV	0,6	0,530	4,04
3	OST - POS - 2, Bratislavská 1, Nové Zámky	HV	0,6	0,710	3,36
4	OST - POS - 3, Nám. Republiky 2A (VOSR), Nové Zámky	HV	0,6	0,580	3,16
5	OST - POS - 4, Cyrilometódska 5, Nové Zámky	HV	0,6	0,610	3,54
6	OST - POS - 5, SNP 9, Nové Zámky	HV	0,6	0,860	3,94
7	OST - POS - 6, Kapisztóryho 42, Nové Zámky	HV	0,6	0,820	4,77
8	OST - POS - 7, Gogoľova 17, Nové Zámky	HV	0,6	0,440	1,02
9	OST - Bašty II, T. G. Masaryka 3 (Kpt. Nálepku), Nové Zámky	HV	0,6	1,330	7,40
10	OST - NIII/VS-1, Bethlena 74 (Partizánska), Nové Zámky	HV	0,6	1,140	3,45
11	OST - NIII/VS-2, Jánošíkova (Jazdecká), Nové Zámky	HV	0,6	0,890	3,14
12	OST - NIII/VS-3, Bethlena (Partizánska), Nové Zámky	HV	0,6	0,040	0,35
13	OST - Juh II/OS-3, T. Vansovej, Nové Zámky	HV	0,6	0,360	4,19
14	OST - Juh II/OS-4, Jazdecká, Nové Zámky	HV	0,6	0,240	3,54
15	OST - Juh III/OS-5, Tatranská, Nové Zámky	HV	0,6	0,410	3,85
16	OST - Juh III/OS-6, S. H. Vajanského, Nové Zámky	HV	0,6	0,290	2,99
17	OST - Nábrehie II, Nábrehná 44A, Nové Zámky	HV	0,6	2,100	7,77
18	OST - ZŠ Mostná, Mostná 3, Nové Zámky	HV	0,6		0,66
19	OST - Kino MIER, Kapisztóryho , Nové Zámky	HV	0,6		0,23
20	OST - ZŠ Hradná, Hradná 22, Nové Zámky	HV	0,6		0,50
21	OST - NsP Kapisztóryho 5, Kapisztóryho 5, Nové Zámky	HV	0,6		1,32
22	OST - Polyfunkčný dom, Podzámska, Nové Zámky	HV	0,6		0,15
23	OST - ZŠ Nábrehná, Nábrehná 95, Nové Zámky	HV	0,6		1,00
24	OST - Bytový dom, Podzámska 1, Nové Zámky	HV	0,6		0,11
25	OST - DOST - 1/Západ, Andovská ul., Andovská, Nové Zámky	HV	0,6		0,30
26	OST - Kotelňa Nábrehie I, Nábrehná 57, Nové Zámky	HV	0,6	0,900	5,87
27	OST - Kotelňa Juh I/VS-1, T. Vansovej (S. H. Vajanského), Nové Zámky	HV	0,6	0,660	2,88
28	OST - Kotelňa Juh I/VS-2, S. H. Vajanského (Šoltéssova), Nové Zámky	HV	0,6	0,660	4,28
29	OST - Kotelňa Petöfiho + CB, Petöfiho 14, Nové Zámky	HV	0,6	0,165	1,60
30	OST - Kotelňa Sládkovičova, Sládkovičova, Hurbanovo	HV	0,6	0,128	1,14
31	TR - Tepelný rozvod, Nové Zámky	HV	0,6	0,165	1,60
32	SR - Sekundárny rozvod, Nové Zámky	HV	0,6	14,668	80,22
33	PR - Primárny rozvod, Nové Zámky	HV	1,2	11,596	86,73

Ročná dodávka tepla spolu: 84 569 MWh

Počet odberných miest: 323

Celková dĺžka rozvodov: 26,429 km