

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0067/2011/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1660-2011-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0001 - 3. zmena zo dňa 21.09.2006 a vydáva

povolenie č. 2005T 0001 - 4. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **KVARTET, a.s.**

IČO: **35 813 954** sídlo: **Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 110,3 MW;

z toho hnedé uhlie 94,0 MW, plynné palivo 13,3 MW, obnoviteľné zdroje 3,0 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 20,0 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Mráz

číslo: 657/2004/44-0294

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Ján Mráz
Ing. Miroslav Záluszký
Mgr. Michal Sallem

Doba začatia výkonu podnikania: 01.02.2005

Doba platnosti povolenia do: 01.02.2025

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0001 - 3. zmena vydané dňa 21.09.2006 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 18.03.2011 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonávaní zmeny zodpovedného zástupcu, štatutárneho orgánu a popisu sústavy tepelných zariadení v povolení č. 2005T 0001 - 3. zmena zo dňa 21.09.2006. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 05. mája 2011

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0001 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	Centrálny zdroj tepla (CZT)	Nitrianska 503/60	Partizánske	HU	94,0	64 789
2.	Centrálny zdroj tepla (CZT)	Nitrianska 503/60	Partizánske	ZP	9,3	11 111
3.	Centrálny zdroj tepla (CZT)	Nitrianska 503/60	Partizánske	ZP	4,0	2 778
4.	Centrálny zdroj tepla (CZT)	Nitrianska 503/60	Partizánske	OEZ	3,0	13 889
				Spolu :	110,3	92 566

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0001 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	Parovod PR	Nitrianska 503/60	958 01 Partizánske	P	1,2	1,8	6
2.	Parovod PR	Nitrianska 503/60	958 01 Partizánske	P	0,3	0,5	14
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		62 222	Počet odberných miest:	26	Spolu:	2,3	