



Číslo: 0052/2025/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **2390-2025-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0027 - 11. zmena zo 04.01.2024 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2005T 0027 - 12. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **Veolia Energia Vrábľe, a.s.**

IČO: 35 802 871

sídlo: **Sídlisko Žitava 1399/16, 952 01 Vrábľe**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 16,82 MW;

z toho plyné palivo 14,92 MW, z elektriny MW, obnoviteľné zdroje 1,9 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 14,92 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Ivan Skačan

Doba začatia výkonu podnikania: 01.09.2005

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0027 - 11. zmena vydané 04.01.2024 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 01.04.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave zariadení na výrobu a rozvod tepla - úprava prepravného výkonu, inštalovaného výkonu, ročnej výroby a doplnenie vlastníkov zariadení - v povolení č. 2005T 0027 - 11. zmena zo 04.01.2024. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 22. apríla 2025

Jozef Holjenčík
predseda

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0027 - 12. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]	Vlastník zariadenia
1	CZT zemný plyn / biomasa, sídlisko Lúky 1123/39, Vráble	ZP	10,50	5 924	Mesto Vráble Hlavná 1221/36, 952 01 Vráble IČO: 00 308 641
		OEZ	1,90	1 774	
2	CZT, sídlisko Žitava 1399/16, Vráble	ZP	3,50	3 324	
3	CZT, sídlisko Kaška 920, Vráble	ZP	0,92	1 042	Veolia Energia Vráble, a.s. Sídlisko Žitava 1399/16, 952 01 Vráble IČO: 35 802 871

Inštalovaný výkon spolu: 16,82 MW

Ročná výroba spolu: 12 064 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak[MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]	Vlastník zariadenia
1	TR z CZT, sídlisko Lúky 1123/39, Vráble	TV	0,4	3,06	10,50	Mesto Vráble Hlavná 1221/36, 952 01 Vráble IČO: 00 308 641
2	TR z CZT, sídlisko Žitava 1399/16, Vráble	TV	0,4	0,85	3,50	
3	TR z CZT, sídlisko Kaška 920, Vráble	TV	0,4	0,33	0,92	

Ročná dodávka tepla spolu: 10 975,12 MWh

Počet odberných miest: 73

Celková dĺžka rozvodov: 4,24 km